

#7305#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	0,897	0	70,48	0	0	68,806	0	0	16,13	7,87	1	32770	73	41,4	0	0,17	0,15	0	-
27.04.2022	0,51	0	121,68	0	0	118,876	0	0	14,27	9,73	1	32770	71,6	48,9	0	0,25	0,21	0	-
28.04.2022	0,867	0	212,57	0	0	207,613	0	0	24	0	0	2	72,3	68	0	0,39	0,33	0	-
29.04.2022	0,826	0	215,39	0	0	210,355	0	0	24	0	0	2	72,4	68,4	0	0,39	0,33	0	-
30.04.2022	0,868	0	225,42	0	0	220,143	0	0	24	0	0	2	72,4	68,5	0	0,4	0,33	0	-
01.05.2022	0,871	0	223,77	0	0	218,519	0	0	24	0	0	2	72,5	68,5	0	0,4	0,33	0	-
02.05.2022	0,873	0	223,59	0	0	218,365	0	0	24	0	0	2	72,4	68,4	0	0,4	0,33	0	-
03.05.2022	0,848	0	223,205	0	0	217,978	0	0	24	0	0	2	72,4	68,6	0	0,4	0,33	0	-
04.05.2022	0,858	0	223,5	0	0	218,295	0	0	24	0	0	2	72,2	68,3	0	0,4	0,33	0	-
05.05.2022	0,843	0	226,795	0	0	221,487	0	0	24	0	0	2	72,4	68,6	0	0,4	0,33	0	-
06.05.2022	0,814	0	228,775	0	0	223,445	0	0	24	0	0	2	72,2	68,6	0	0,4	0,33	0	-
07.05.2022	0,894	0	222,11	0	0	216,9	0	0	24	0	0	2	72,5	68,4	0	0,4	0,33	0	-
08.05.2022	0,877	0	222	0	0	216,818	0	0	24	0	0	2	72,3	68,3	0	0,4	0,33	0	-
09.05.2022	0,816	0	223,16	0	0	217,91	0	0	24	0	0	2	72,6	68,9	0	0,4	0,33	0	-
10.05.2022	0,894	0	221,73	0	0	216,546	0	0	24	0	0	2	72,4	68,2	0	0,4	0,33	0	-
11.05.2022	0,799	0	221,775	0	0	216,565	0	0	24	0	0	2	72,6	68,9	0	0,4	0,33	0	-
12.05.2022	0,757	0	220,16	0	0	215,032	0	0	24	0	0	2	72,2	68,7	0	0,4	0,33	0	-
13.05.2022	0,84	0	221,3	0	0	216,107	0	0	24	0	0	2	72,5	68,6	0	0,4	0,33	0	-
14.05.2022	0,87	0	221,96	0	0	216,774	0	0	24	0	0	2	72,3	68,3	0	0,4	0,33	0	-
15.05.2022	0,838	0	221,18	0	0	215,979	0	0	24	0	0	2	72,6	68,7	0	0,4	0,33	0	-
16.05.2022	0,811	0	219,91	0	0	214,773	0	0	24	0	0	2	72,3	68,6	0	0,4	0,33	0	-
17.05.2022	0,829	0	218,085	0	0	212,981	0	0	24	0	0	2	72,4	68,5	0	0,4	0,33	0	-
18.05.2022	0,794	0	217,16	0	0	212,082	0	0	24	0	0	2	72,4	68,6	0	0,4	0,33	0	-
19.05.2022	0,784	0	222,44	0	0	217,118	0	0	24	0	0	2	73,3	69,7	0	0,4	0,33	0	-
20.05.2022	0,761	0	215,685	0	0	210,647	0	0	24	0	0	2	72,3	68,7	0	0,4	0,33	0	-
21.05.2022	0,744	0	212,91	0	0	207,915	0	0	24	0	0	2	72,5	68,9	0	0,39	0,33	0	-
22.05.2022	0,769	0	214,355	0	0	209,351	0	0	24	0	0	2	72,3	68,6	0	0,39	0,33	0	-
23.05.2022	0,815	0	216,655	0	0	211,567	0	0	24	0	0	2	72,5	68,7	0	0,39	0,33	0	-
Итого:	22,967	0	5927,75	0	0	5788,947	0	0	654,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,967																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 654,4

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
25.04.2022	3590,131	421280,625	0	0	411354,156	0	0	43441,43	768	2701,18	0
23.05.2022	3613,096	427208,375	0	0	417143,125	0	0	44095,83	1422,4	2718,78	17,6

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 8:00:30