

#7316#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7460
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4190
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,782	0	169,636	0	0	165,846	0	0	24	0	0	2	70,6	65,9	0	0,42	0,35	0	-
25.05.2023	0,771	0	174,551	0	0	170,672	0	0	24	0	0	2	70,4	65,9	0	0,42	0,35	0	-
26.05.2023	0,728	0	177,821	0	0	173,85	0	0	24	0	0	2	70,6	66,4	0	0,42	0,35	0	-
27.05.2023	0,799	0	178,745	0	0	174,762	0	0	24	0	0	2	70,6	66	0	0,42	0,35	0	-
28.05.2023	0,775	0	179,095	0	0	175,089	0	0	24	0	0	2	70,7	66,3	0	0,43	0,35	0	-
29.05.2023	0,817	0	180,74	0	0	176,716	0	0	24	0	0	2	70,5	65,9	0	0,43	0,35	0	-
30.05.2023	0,771	0	180,05	0	0	176,029	0	0	24	0	0	2	70,6	66,2	0	0,43	0,35	0	-
31.05.2023	0,766	0	179,686	0	0	175,685	0	0	24	0	0	2	70,5	66,2	0	0,43	0,35	0	-
01.06.2023	0,778	0	182,805	0	0	178,721	0	0	24	0	0	2	70,6	66,3	0	0,43	0,35	0	-
02.06.2023	0,79	0	181,375	0	0	177,343	0	0	24	0	0	2	70,5	66	0	0,43	0,35	0	-
03.06.2023	0,77	0	182,75	0	0	178,674	0	0	24	0	0	2	70,6	66,3	0	0,43	0,35	0	-
04.06.2023	0,785	0	182,8	0	0	178,731	0	0	24	0	0	2	70,5	66,1	0	0,43	0,35	0	-
05.06.2023	0,796	0	181,85	0	0	177,787	0	0	24	0	0	2	70,6	66,2	0	0,43	0,35	0	-
06.06.2023	0,743	0	177,151	0	0	173,214	0	0	24	0	0	2	70,4	66,1	0	0,43	0,35	0	-
07.06.2023	0,759	0	178,026	0	0	174,047	0	0	24	0	0	2	70,6	66,3	0	0,43	0,35	0	-
08.06.2023	0,711	0	179,86	0	0	175,851	0	0	24	0	0	2	70,6	66,5	0	0,43	0,35	0	-
09.06.2023	0,72	0	181,815	0	0	177,775	0	0	24	0	0	2	70,4	66,4	0	0,43	0,35	0	-
10.06.2023	0,701	0	179,365	0	0	175,382	0	0	24	0	0	2	70,4	66,4	0	0,42	0,35	0	-
11.06.2023	0,751	0	179,18	0	0	175,201	0	0	24	0	0	2	70,4	66,1	0	0,42	0,35	0	-
12.06.2023	0,751	0	179,41	0	0	175,419	0	0	24	0	0	2	70,5	66,2	0	0,42	0,35	0	-
13.06.2023	0,743	0	180,21	0	0	176,2	0	0	24	0	0	2	70,5	66,3	0	0,42	0,35	0	-
14.06.2023	0,725	0	183,24	0	0	179,158	0	0	24	0	0	2	70,5	66,5	0	0,43	0,35	0	-
15.06.2023	0,735	0	183,135	0	0	179,058	0	0	24	0	0	2	70,5	66,4	0	0,43	0,35	0	-
16.06.2023	0,731	0	169,016	0	0	165,251	0	0	24	0	0	2	70,5	66	0	0,41	0,34	0	-
17.06.2023	0,727	0	164,241	0	0	160,583	0	0	24	0	0	2	70,5	66	0	0,4	0,34	0	-
18.06.2023	0,72	0	175,126	0	0	171,232	0	0	24	0	0	2	70,4	66,2	0	0,42	0,34	0	-
19.06.2023	0,741	0	172,426	0	0	168,579	0	0	24	0	0	2	70,6	66,2	0	0,41	0,35	0	-
20.06.2023	0,733	0	173,131	0	0	169,266	0	0	24	0	0	2	70,6	66,3	0	0,41	0,34	0	-
21.06.2023	0,663	0	173,851	0	0	169,993	0	0	24	0	0	2	70,4	66,5	0	0,41	0,34	0	-
22.06.2023	0,685	0	177,276	0	0	173,342	0	0	24	0	0	2	70,4	66,4	0	0,42	0,34	0	-
23.06.2023	0,677	0	174,011	0	0	170,129	0	0	24	0	0	2	70,6	66,6	0	0,41	0,34	0	-
Итого:	23,144	0	5512,374	0	0	5389,585	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,144																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2023	4311,334	499607,844	0	0	487877,688	0	0	52560,13	744	3014,48	0
23.06.2023	4334,479	505120,219	0	0	493267,281	0	0	53304,13	1488	3014,48	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 26.06.2023 13:21:50