

#88268#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,634	0	181,665	0	0	177,611	0	0	24	0	0	2	70,6	67	0	0,39	0,36	0	-
25.05.2024	0,624	0	183,58	0	0	179,482	0	0	24	0	0	2	70,6	67,1	0	0,39	0,36	0	-
26.05.2024	0,616	0	183,38	0	0	179,285	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,39	0,36	0	-
27.05.2024	0,598	0	183,19	0	0	179,128	0	0	24	0	0	2	70,3	67	0	0,39	0,36	0	-
28.05.2024	0,606	0	183,65	0	0	179,552	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,39	0,36	0	-
29.05.2024	0,596	0	185,835	0	0	181,673	0	0	24	0	0	2	70,7	67,4	0	0,4	0,36	0	-
30.05.2024	0,646	0	186,6	0	0	182,431	0	0	24	0	0	2	70,6	67,1	0	0,4	0,36	0	-
31.05.2024	0,556	0	187,55	0	0	183,349	0	0	24	0	0	2	70,7	67,7	0	0,4	0,36	0	-
01.06.2024	0,592	0	185,835	0	0	181,671	0	0	24	0	0	2	70,7	67,5	0	0,4	0,36	0	-
02.06.2024	0,66	0	182,585	0	0	178,504	0	0	24	0	0	2	70,6	66,9	0	0,4	0,36	0	-
03.06.2024	0,598	0	183,11	0	0	179,012	0	0	24	0	0	2	70,7	67,4	0	0,4	0,36	0	-
04.06.2024	0,552	0	187,855	0	0	183,669	0	0	24	0	0	2	70,5	67,5	0	0,4	0,36	0	-
05.06.2024	0,596	0	190,505	0	0	186,232	0	0	24	0	0	2	70,8	67,6	0	0,4	0,36	0	-
06.06.2024	0,577	0	187,635	0	0	183,423	0	0	24	0	0	2	70,8	67,6	0	0,4	0,36	0	-
07.06.2024	0,582	0	186,53	0	0	182,361	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,4	0,36	0	-
08.06.2024	0,587	0	188,585	0	0	184,377	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,4	0,36	0	-
09.06.2024	0,606	0	188,62	0	0	184,404	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,4	0,36	0	-
10.06.2024	0,621	0	187,425	0	0	183,221	0	0	24	0	0	2	70,8	67,4	0	0,4	0,36	0	-
11.06.2024	0,611	0	187,795	0	0	183,595	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,4	0,36	0	-
12.06.2024	0,599	0	187,635	0	0	183,451	0	0	24	0	0	2	70,6	67,3	0	0,4	0,36	0	-
13.06.2024	0,619	0	188,86	0	0	184,635	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,4	0,36	0	-
14.06.2024	0,62	0	189,905	0	0	185,645	0	0	24	0	0	2	70,8	67,4	0	0,4	0,36	0	-
15.06.2024	0,639	0	190,86	0	0	186,589	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,4	0,36	0	-
16.06.2024	0,589	0	192,105	0	0	187,813	0	0	24	0	0	2	70,6	67,5	0	0,4	0,36	0	-
17.06.2024	0,572	0	189,145	0	0	184,895	0	0	24	0	0	2	70,8	67,7	0	0,4	0,36	0	-
18.06.2024	0,604	0	188,02	0	0	183,822	0	0	24	0	0	2	70,6	67,3	0	0,4	0,36	0	-
19.06.2024	0,624	0	189,79	0	0	185,552	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,4	0,36	0	-
20.06.2024	0,573	0	190,655	0	0	186,401	0	0	24	0	0	2	70,6	67,5	0	0,4	0,36	0	-
21.06.2024	0,591	0	188,79	0	0	184,566	0	0	24	0	0	2	70,7	67,5	0	0,4	0,36	0	-
22.06.2024	0,625	0	190,46	0	0	186,208	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,4	0,36	0	-
23.06.2024	0,639	0	190,575	0	0	186,326	0	0	24	0	0	2	70,5	67,1	0	0,4	0,36	0	-
Итого:	18,752	0	5808,73	0	0	5678,883	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,752																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2024	5185,088	600031,875	0	0	585910,062	0	0	61277,38	744	3081,23	0
23.06.2024	5203,839	605840,625	0	0	591588,938	0	0	62021,38	1488	3081,23	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2024 9:15:10