

#7324#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,667	0	228,08	0	0	223,254	0	0	24	0	0	2	68,5	65,6	0	0,41	0,34	0	-
25.06.2021	0,697	0	227,635	0	0	222,826	0	0	24	0	0	2	68,5	65,4	0	0,41	0,34	0	-
26.06.2021	0,661	0	227,35	0	0	222,534	0	0	24	0	0	2	68,6	65,6	0	0,41	0,34	0	-
27.06.2021	0,67	0	228,98	0	0	224,066	0	0	24	0	0	2	69,1	66,1	0	0,41	0,34	0	-
28.06.2021	0,676	0	228,775	0	0	223,957	0	0	24	0	0	2	68,3	65,3	0	0,41	0,34	0	-
29.06.2021	0,623	0	206,91	0	0	202,563	0	0	24	0	0	2	68,2	65,1	0	0,4	0,34	0	-
30.06.2021	0,572	0	170,695	0	0	167,51	0	0	24	0	0	2	63,8	59,4	0	0,39	0,35	0	-
01.07.2021	0,663	0	197,03	0	0	192,778	0	0	24	0	0	2	69,3	65,8	0	0,4	0,35	0	-
02.07.2021	0,652	0	192,44	0	0	188,304	0	0	24	0	0	2	69,1	65,6	0	0,39	0,34	0	-
03.07.2021	0,697	0	191,88	0	0	187,771	0	0	24	0	0	2	69	65,2	0	0,39	0,34	0	-
04.07.2021	0,639	0	191,45	0	0	187,365	0	0	24	0	0	2	68,8	65,4	0	0,39	0,34	0	-
05.07.2021	0,662	0	190,925	0	0	186,857	0	0	24	0	0	2	68,8	65,2	0	0,39	0,34	0	-
06.07.2021	0,59	0	190,465	0	0	186,468	0	0	24	0	0	2	68,2	65	0	0,39	0,34	0	-
07.07.2021	0,615	0	191,67	0	0	187,656	0	0	24	0	0	2	68,1	64,8	0	0,39	0,34	0	-
08.07.2021	0,63	0	190,715	0	0	186,728	0	0	24	0	0	2	68	64,7	0	0,39	0,34	0	-
09.07.2021	0,594	0	190,725	0	0	186,777	0	0	24	0	0	2	67,7	64,5	0	0,39	0,34	0	-
10.07.2021	0,625	0	191,685	0	0	187,677	0	0	24	0	0	2	68	64,7	0	0,39	0,34	0	-
11.07.2021	0,599	0	188,935	0	0	185,033	0	0	24	0	0	2	67,6	64,4	0	0,39	0,34	0	-
12.07.2021	0,618	0	187,93	0	0	183,971	0	0	24	0	0	2	68,3	65	0	0,39	0,34	0	-
13.07.2021	0,591	0	187,68	0	0	183,765	0	0	24	0	0	2	68	64,7	0	0,39	0,34	0	-
Итого:	12,741	0	4001,955	0	0	3917,86	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,741																		

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2021	2942,315	346937,438	0	0	338771,969	0	0	36403,92	760,33	2394,7	7,67
13.07.2021	2955,057	350939,406	0	0	342689,844	0	0	36883,92	1240,33	2394,7	7,67

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:33:50