

# #7307#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2022 по 23.07.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7460  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4190  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2022	0,676	0	215,64	0	0	210,69	0	0	24	0	0	2	71,6	68,5	0	0,39	0,32	0	-
25.06.2022	0,699	0	229,205	0	0	223,93	0	0	24	0	0	2	71,8	68,6	0	0,4	0,33	0	-
26.06.2022	0,677	0	233,531	0	0	228,23	0	0	24	0	0	2	71,2	68,3	0	0,4	0,32	0	-
27.06.2022	0,633	0	195,111	0	0	190,78	0	0	23,83	0,17	0	32774	70,3	66,8	0	0,37	0,32	0	-
28.06.2022	0,637	0	235,551	0	0	230,285	0	0	24	0	0	2	70,6	67,9	0	0,41	0,33	0	-
29.06.2022	0,637	0	223,415	0	0	218,388	0	0	24	0	0	2	70,9	67,9	0	0,41	0,33	0	-
30.06.2022	0,651	0	207,73	0	0	203,086	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,4	0,33	0	-
01.07.2022	0,623	0	208,98	0	0	204,307	0	0	24	0	0	2	70,6	67,6	0	0,4	0,34	0	-
02.07.2022	0,598	0	209,05	0	0	204,397	0	0	24	0	0	2	70,5	67,6	0	0,4	0,33	0	-
03.07.2022	0,659	0	209,355	0	0	204,668	0	0	24	0	0	2	70,7	67,5	0	0,4	0,33	0	-
04.07.2022	0,632	0	209,08	0	0	204,401	0	0	24	0	0	2	70,7	67,6	0	0,4	0,33	0	-
05.07.2022	0,645	0	207,935	0	0	203,274	0	0	24	0	0	2	70,7	67,6	0	0,4	0,33	0	-
06.07.2022	0,606	0	209,115	0	0	204,46	0	0	24	0	0	2	70,5	67,5	0	0,4	0,33	0	-
07.07.2022	0,66	0	207,285	0	0	202,725	0	0	24	0	0	2	70	66,8	0	0,4	0,33	0	-
08.07.2022	0,686	0	206,665	0	0	202,221	0	0	24	0	0	2	69,1	65,7	0	0,4	0,33	0	-
09.07.2022	0,641	0	205,92	0	0	201,524	0	0	24	0	0	2	68,8	65,7	0	0,4	0,33	0	-
10.07.2022	0,663	0	205,3	0	0	200,929	0	0	24	0	0	2	68,8	65,4	0	0,4	0,33	0	-
11.07.2022	0,393	0	99,4	0	0	97,367	0	0	23,33	0,67	0	32774	67,1	47	0	0,22	0,2	0	-
12.07.2022	0,646	0	206,165	0	0	201,786	0	0	24	0	0	2	68,7	65,5	0	0,4	0,34	0	-
13.07.2022	0,645	0	210,545	0	0	206,025	0	0	24	0	0	2	69,1	66	0	0,4	0,34	0	-
14.07.2022	0,635	0	212,83	0	0	208,297	0	0	24	0	0	2	68,8	65,7	0	0,41	0,34	0	-
15.07.2022	0,667	0	212,875	0	0	208,364	0	0	24	0	0	2	68,6	65,4	0	0,41	0,34	0	-
16.07.2022	0,677	0	209,18	0	0	204,724	0	0	24	0	0	2	68,8	65,5	0	0,4	0,34	0	-
17.07.2022	0,662	0	211,4	0	0	206,887	0	0	24	0	0	2	68,9	65,7	0	0,4	0,34	0	-
18.07.2022	0,724	0	210,025	0	0	205,582	0	0	24	0	0	2	68,5	65	0	0,4	0,34	0	-
19.07.2022	0,71	0	212,56	0	0	208,026	0	0	24	0	0	2	68,8	65,4	0	0,4	0,34	0	-
20.07.2022	0,661	0	213,58	0	0	209,044	0	0	24	0	0	2	68,7	65,5	0	0,41	0,34	0	-
21.07.2022	0,631	0	215,295	0	0	210,708	0	0	24	0	0	2	68,8	65,8	0	0,41	0,34	0	-
22.07.2022	0,581	0	215,055	0	0	210,485	0	0	24	0	0	2	68,7	65,9	0	0,41	0,34	0	-
23.07.2022	0,603	0	214,425	0	0	209,918	0	0	24	0	0	2	68,3	65,4	0	0,41	0,34	0	-
Итого:	19,258	0	6262,203	0	0	6125,508	0	0	719,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,258																		

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 719,16

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2022	3636,055	434066,219	0	0	423844,406	0	0	44832,48	760,65	2726,13	7,35
23.07.2022	3655,317	440328,406	0	0	429969,938	0	0	45551,65	1479,82	2726,97	8,18

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.07.2022 8:04:09