

#7317#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,651	0	173,766	0	0	169,89	0	0	24	0	0	2	70,6	66,7	0	0,41	0,34	0	-
25.06.2023	0,664	0	171,726	0	0	167,927	0	0	24	0	0	2	70,2	66,3	0	0,41	0,35	0	-
26.06.2023	0,66	0	171,991	0	0	168,166	0	0	24	0	0	2	70,4	66,5	0	0,41	0,34	0	-
27.06.2023	0,636	0	161,546	0	0	157,946	0	0	24	0	0	2	70,5	66,4	0	0,41	0,35	0	-
28.06.2023	0,663	0	163,571	0	0	160,021	0	0	24	0	0	2	69,4	65,2	0	0,41	0,34	0	-
29.06.2023	0,667	0	144,426	0	0	141,381	0	0	24	0	0	2	68,3	63,1	0	0,4	0,35	0	-
30.06.2023	0,657	0	151,776	0	0	148,4	0	0	24	0	0	2	70,4	66	0	0,41	0,36	0	-
01.07.2023	0,673	0	153,041	0	0	149,626	0	0	24	0	0	2	70,6	66,1	0	0,41	0,36	0	-
02.07.2023	0,662	0	153,151	0	0	149,746	0	0	24	0	0	2	70,4	66	0	0,41	0,35	0	-
03.07.2023	0,682	0	152,316	0	0	148,948	0	0	24	0	0	2	70,2	65,6	0	0,41	0,35	0	-
04.07.2023	0,663	0	154,141	0	0	150,708	0	0	24	0	0	2	70,5	66,1	0	0,41	0,35	0	-
05.07.2023	0,696	0	155,086	0	0	151,643	0	0	24	0	0	2	70,4	65,8	0	0,41	0,35	0	-
06.07.2023	0,653	0	155,686	0	0	152,205	0	0	24	0	0	2	70,6	66,4	0	0,41	0,36	0	-
07.07.2023	0,706	0	155,291	0	0	151,878	0	0	24	0	0	2	70	65,4	0	0,41	0,35	0	-
08.07.2023	0,651	0	155,671	0	0	152,233	0	0	24	0	0	2	70,2	65,9	0	0,41	0,36	0	-
09.07.2023	0,676	0	155,731	0	0	152,25	0	0	24	0	0	2	70,6	66,2	0	0,41	0,36	0	-
10.07.2023	0,651	0	155,116	0	0	151,618	0	0	24	0	0	2	71	66,7	0	0,41	0,35	0	-
11.07.2023	0,649	0	152,586	0	0	149,222	0	0	24	0	0	2	70,1	65,8	0	0,4	0,35	0	-
12.07.2023	0,673	0	154,186	0	0	150,747	0	0	24	0	0	2	70,5	66,1	0	0,39	0,34	0	-
13.07.2023	0,673	0	152,211	0	0	148,974	0	0	24	0	0	2	68,6	63,8	0	0,39	0,34	0	-
14.07.2023	0,666	0	158,876	0	0	155,343	0	0	24	0	0	2	70,4	66,2	0	0,39	0,34	0	-
15.07.2023	0,645	0	158,761	0	0	155,236	0	0	24	0	0	2	70,4	66,2	0	0,39	0,34	0	-
16.07.2023	0,673	0	158,966	0	0	155,445	0	0	24	0	0	2	70,3	66	0	0,39	0,34	0	-
17.07.2023	0,647	0	157,596	0	0	154,1	0	0	24	0	0	2	70,3	66,1	0	0,39	0,34	0	-
18.07.2023	0,68	0	157,311	0	0	153,821	0	0	24	0	0	2	70,3	65,9	0	0,39	0,34	0	-
19.07.2023	0,673	0	157,786	0	0	154,296	0	0	24	0	0	2	70,2	65,9	0	0,39	0,34	0	-
20.07.2023	0,7	0	159,121	0	0	155,597	0	0	24	0	0	2	70,3	65,8	0	0,4	0,34	0	-
21.07.2023	0,697	0	162,221	0	0	158,617	0	0	24	0	0	2	70,4	66	0	0,4	0,34	0	-
22.07.2023	0,672	0	162,781	0	0	159,169	0	0	24	0	0	2	70,4	66,1	0	0,4	0,34	0	-
23.07.2023	0,672	0	163,796	0	0	160,168	0	0	24	0	0	2	70,3	66,1	0	0,4	0,34	0	-
Итого:	20,031	0	4740,23	0	0	4635,321	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,031																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2023	4334,479	505120,219	0	0	493267,281	0	0	53304,13	768	3014,48	0
23.07.2023	4354,51	509860,469	0	0	497902,594	0	0	54024,13	1488	3014,48	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2023 7:53:39