

#90530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2024	0,607	0	189,72	0	0	185,481	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,4	0,36	0	-
25.06.2024	0,625	0	188,515	0	0	184,292	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,4	0,36	0	-
26.06.2024	0,62	0	187,735	0	0	183,525	0	0	24	0	0	2	70,8	67,4	0	0,4	0,36	0	-
27.06.2024	0,581	0	170,476	0	0	166,653	0	0	24	0	0	2	70,7	67,2	0	0,39	0,36	0	-
28.06.2024	0,524	0	161,386	0	0	157,797	0	0	24	0	0	2	70,4	67,1	0	0,38	0,36	0	-
29.06.2024	0,475	0	164,791	0	0	161,111	0	0	24	0	0	2	70,6	67,6	0	0,39	0,36	0	-
30.06.2024	0,51	0	165,266	0	0	161,576	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,39	0,36	0	-
01.07.2024	0,546	0	164,946	0	0	161,261	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,39	0,36	0	-
02.07.2024	0,534	0	166,811	0	0	163,064	0	0	24	0	0	2	70,8	67,5	0	0,39	0,36	0	-
03.07.2024	0,549	0	165,681	0	0	161,978	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,39	0,36	0	-
04.07.2024	0,577	0	168,071	0	0	164,299	0	0	24	0	0	2	70,8	67,2	0	0,39	0,36	0	-
05.07.2024	0,584	0	167,251	0	0	163,535	0	0	24	0	0	2	70,4	66,8	0	0,39	0,36	0	-
06.07.2024	0,491	0	169,846	0	0	166,072	0	0	24	0	0	2	70,4	67,4	0	0,39	0,36	0	-
07.07.2024	0,547	0	169,476	0	0	165,684	0	0	24	0	0	2	70,7	67,4	0	0,39	0,36	0	-
08.07.2024	0,572	0	185,18	0	0	181,12	0	0	24	0	0	2	69,8	66,5	0	0,4	0,36	0	-
09.07.2024	0,587	0	198,035	0	0	193,588	0	0	24	0	0	2	70,8	67,8	0	0,41	0,36	0	-
10.07.2024	0,563	0	195,485	0	0	191,127	0	0	24	0	0	2	70,5	67,6	0	0,41	0,36	0	-
11.07.2024	0,561	0	194,265	0	0	189,916	0	0	24	0	0	2	70,7	67,8	0	0,41	0,36	0	-
12.07.2024	0,516	0	193,155	0	0	188,829	0	0	24	0	0	2	70,7	68	0	0,4	0,36	0	-
13.07.2024	0,549	0	196,415	0	0	192,028	0	0	24	0	0	2	70,6	67,8	0	0,41	0,36	0	-
14.07.2024	0,521	0	193,63	0	0	189,321	0	0	24	0	0	2	70,5	67,7	0	0,41	0,36	0	-
15.07.2024	0,532	0	193,99	0	0	189,65	0	0	24	0	0	2	70,7	67,9	0	0,41	0,36	0	-
16.07.2024	0,533	0	192,12	0	0	187,822	0	0	24	0	0	2	70,7	67,8	0	0,4	0,36	0	-
17.07.2024	0,556	0	206,695	0	0	202,063	0	0	24	0	0	2	70,7	68	0	0,41	0,36	0	-
18.07.2024	0,515	0	225,615	0	0	220,666	0	0	24	0	0	2	69,9	67,5	0	0,42	0,35	0	-
19.07.2024	0,555	0	226,65	0	0	221,645	0	0	24	0	0	2	70,2	67,7	0	0,42	0,35	0	-
20.07.2024	0,585	0	229,68	0	0	224,537	0	0	24	0	0	2	70,7	68,1	0	0,42	0,35	0	-
21.07.2024	0,523	0	232,345	0	0	227,124	0	0	24	0	0	2	70,9	68,6	0	0,42	0,35	0	-
22.07.2024	0,543	0	229,16	0	0	224,039	0	0	24	0	0	2	70,6	68,2	0	0,42	0,35	0	-
23.07.2024	0,543	0	227,92	0	0	222,835	0	0	24	0	0	2	70,6	68,2	0	0,42	0,35	0	-
Итого:	16,524	0	5720,311	0	0	5592,638	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,524																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2024	5203,839	605840,625	0	0	591588,938	0	0	62021,38	768	3081,23	0
23.07.2024	5220,362	611560,938	0	0	597181,562	0	0	62741,38	1488	3081,23	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2024 15:18:50