

#145112#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Рокоссовского 9-15, Калининград

4402

7460

ВКТ-9

4190

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,634	0	82,616	0	0	80,803	0	0	24	0	0	0	69,9	62,1	0	0,41	0,37	0	-
25.07.2025	0,611	0	84,166	0	0	82,275	0	0	24	0	0	0	70,8	63,4	0	0,41	0,37	0	-
26.07.2025	0,558	0	82,321	0	0	80,528	0	0	24	0	0	0	69,6	62,7	0	0,41	0,37	0	-
27.07.2025	0,624	0	82,801	0	0	80,977	0	0	24	0	0	0	70,1	62,4	0	0,41	0,37	0	-
28.07.2025	0,589	0	79,966	0	0	78,218	0	0	24	0	0	0	69,8	62,2	0	0,41	0,37	0	-
29.07.2025	0,585	0	89,506	0	0	87,529	0	0	24	0	0	0	70,2	63,5	0	0,42	0,36	0	-
30.07.2025	0,578	0	95,701	0	0	93,589	0	0	24	0	0	0	70,2	64	0	0,43	0,37	0	-
31.07.2025	0,593	0	97,105	0	0	94,942	0	0	24	0	0	0	70,5	64,3	0	0,43	0,37	0	-
01.08.2025	0,572	0	95,715	0	0	93,6	0	0	24	0	0	0	70,2	64,1	0	0,43	0,37	0	-
02.08.2025	0,582	0	91,306	0	0	89,275	0	0	24	0	0	0	70,5	64	0	0,43	0,37	0	-
03.08.2025	0,543	0	91,056	0	0	89,061	0	0	24	0	0	0	69,9	63,8	0	0,43	0,37	0	-
04.08.2025	0,583	0	91,236	0	0	89,199	0	0	24	0	0	0	70,6	64,1	0	0,42	0,37	0	-
05.08.2025	0,598	0	90,526	0	0	88,499	0	0	24	0	0	0	70,7	63,9	0	0,42	0,37	0	-
06.08.2025	0,577	0	92,361	0	0	90,326	0	0	24	0	0	0	70,1	63,7	0	0,43	0,37	0	-
07.08.2025	0,616	0	94,666	0	0	92,58	0	0	24	0	0	0	70,1	63,4	0	0,43	0,37	0	-
08.08.2025	0,588	0	97,785	0	0	95,651	0	0	24	0	0	0	69,8	63,6	0	0,43	0,36	0	-
09.08.2025	0,569	0	97,796	0	0	95,644	0	0	24	0	0	0	70	64,1	0	0,43	0,36	0	-
10.08.2025	0,568	0	97,601	0	0	95,481	0	0	24	0	0	0	69,6	63,6	0	0,43	0,37	0	-
11.08.2025	0,562	0	97,595	0	0	95,462	0	0	24	0	0	0	69,8	63,9	0	0,43	0,36	0	-
12.08.2025	0,608	0	95,791	0	0	93,72	0	0	24	0	0	2	69,4	62,9	0	0,43	0,36	0	-
13.08.2025	0,246	0	37,945	0	0	37,389	0	0	19,88	4,12	786433	32774	56	41,8	0	0,39	0,3	0	-
14.08.2025	0,512	0	46,87	0	0	45,875	0	0	24	0	0	0	68,6	57,2	0	0,32	0,33	0	-
15.08.2025	0,495	0	43,38	0	0	42,457	0	0	24	0	0	0	68,6	56,8	0	0,31	0,33	0	-
16.08.2025	0,49	0	43,9	0	0	42,963	0	0	24	0	0	0	68,8	57,2	0	0,31	0,33	0	-
17.08.2025	0,5	0	43,23	0	0	42,314	0	0	24	0	0	0	68,5	56,4	0	0,32	0,33	0	-
18.08.2025	0,5	0	45,655	0	0	44,678	0	0	24	0	0	0	68,9	57,6	0	0,32	0,33	0	-
19.08.2025	0,489	0	43,61	0	0	42,691	0	0	24	0	0	0	68,3	56,3	0	0,3	0,32	0	-
20.08.2025	0,466	0	41,275	0	0	40,406	0	0	24	0	0	0	68,2	56,4	0	0,3	0,31	0	-
21.08.2025	0,504	0	41,185	0	0	40,315	0	0	24	0	0	0	68,4	55,7	0	0,31	0,32	0	-
22.08.2025	0,562	0	41,935	0	0	41,046	0	0	24	0	0	0	68,5	54,6	0	0,31	0,33	0	-
23.08.2025	0,542	0	39,935	0	0	39,097	0	0	24	0	0	0	68,1	53,9	0	0,31	0,32	0	-
Итого:	17,044	0	2296,536	0	0	2246,59	0	0	739,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,044																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

739,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	5961,377	679596,062	0	0	663644,312	0	0	70970,15	744	3612,12	0
23.08.2025	5978,423	681892,562	0	0	665890,875	0	0	71710,03	1483,88	3616,23	4,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 13:09:17