

#7320#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7460
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4190
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,713	0	192,605	0	0	188,512	0	0	24	0	0	2	68,7	64,9	0	0,38	0,33	0	-
25.08.2021	0,745	0	193,23	0	0	189,14	0	0	24	0	0	2	68,5	64,6	0	0,38	0,33	0	-
26.08.2021	0,744	0	188,535	0	0	184,621	0	0	24	0	0	2	67,8	63,7	0	0,38	0,33	0	-
27.08.2021	0,703	0	174,58	0	0	170,966	0	0	23,17	0,83	0	32774	67,6	62,9	0	0,37	0,33	0	-
28.08.2021	0,742	0	183,57	0	0	179,698	0	0	24	0	0	2	68,4	64,2	0	0,37	0,33	0	-
29.08.2021	0,756	0	187,935	0	0	183,992	0	0	24	0	0	2	68,2	64	0	0,37	0,33	0	-
30.08.2021	0,71	0	187,41	0	0	183,447	0	0	24	0	0	2	68,5	64,6	0	0,37	0,33	0	-
31.08.2021	0,744	0	181,06	0	0	177,255	0	0	24	0	0	2	68,2	64	0	0,37	0,33	0	-
01.09.2021	0,657	0	191,905	0	0	187,837	0	0	24	0	0	2	68,6	65,1	0	0,38	0,33	0	-
02.09.2021	0,74	0	190,14	0	0	186,128	0	0	24	0	0	2	68,4	64,4	0	0,38	0,33	0	-
03.09.2021	0,719	0	190,15	0	0	186,122	0	0	24	0	0	2	68,5	64,7	0	0,38	0,33	0	-
04.09.2021	0,722	0	190,8	0	0	186,771	0	0	24	0	0	2	68,4	64,6	0	0,38	0,33	0	-
05.09.2021	0,733	0	189,22	0	0	185,219	0	0	24	0	0	2	68,5	64,5	0	0,38	0,33	0	-
06.09.2021	0,724	0	187,71	0	0	183,818	0	0	24	0	0	2	67,7	63,7	0	0,38	0,33	0	-
07.09.2021	0,738	0	190,31	0	0	186,288	0	0	24	0	0	2	68,4	64,5	0	0,38	0,33	0	-
08.09.2021	0,746	0	191,42	0	0	187,412	0	0	24	0	0	2	68,1	64,1	0	0,38	0,33	0	-
09.09.2021	0,721	0	194,465	0	0	190,367	0	0	24	0	0	2	68,3	64,6	0	0,38	0,33	0	-
10.09.2021	0,741	0	194,64	0	0	190,553	0	0	24	0	0	2	68,2	64,3	0	0,38	0,33	0	-
11.09.2021	0,72	0	195,615	0	0	191,499	0	0	24	0	0	2	68,3	64,5	0	0,38	0,33	0	-
12.09.2021	0,726	0	195,88	0	0	191,826	0	0	24	0	0	2	67,6	63,9	0	0,38	0,33	0	-
13.09.2021	0,707	0	195,155	0	0	191,052	0	0	24	0	0	2	68,2	64,5	0	0,38	0,33	0	-
14.09.2021	0,739	0	189,155	0	0	185,225	0	0	24	0	0	2	67,8	63,8	0	0,38	0,33	0	-
15.09.2021	0,701	0	190,955	0	0	186,991	0	0	24	0	0	2	67,8	64	0	0,38	0,33	0	-
16.09.2021	0,682	0	181,775	0	0	178,095	0	0	24	0	0	2	66,8	62,9	0	0,37	0,33	0	-
17.09.2021	0,684	0	183,705	0	0	179,815	0	0	24	0	0	2	68,5	64,7	0	0,37	0,33	0	-
18.09.2021	0,759	0	180,815	0	0	177,001	0	0	24	0	0	2	68,4	64,1	0	0,37	0,33	0	-
19.09.2021	0,838	0	181,32	0	0	177,492	0	0	24	0	0	2	68,4	63,6	0	0,37	0,33	0	-
20.09.2021	0,764	0	180,08	0	0	176,284	0	0	24	0	0	2	68,3	64	0	0,37	0,33	0	-
21.09.2021	0,776	0	179,54	0	0	175,737	0	0	24	0	0	2	68,5	64,1	0	0,37	0,33	0	-
22.09.2021	0,798	0	182,495	0	0	178,648	0	0	24	0	0	2	68,3	63,9	0	0,37	0,33	0	-
23.09.2021	0,645	0	135,46	0	0	132,608	0	0	22,92	1,08	786433	32770	68,3	64	0	0,41	0,37	0	-
Итого:	22,637	0	5771,635	0	0	5650,419	0	0	742,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,637																		

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 742,09

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2021	2972,571	356292,25	0	0	347931,781	0	0	37564,1	464,18	2698,52	303,82
23.09.2021	2995,21	362063,906	0	0	353582,219	0	0	38306,18	1206,27	2700,43	305,73

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.09.2021 20:12:40