

# #34725#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Рокоссовского 9-15, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7460  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4190  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2023	0,673	0	159,261	0	0	155,703	0	0	24	0	0	2	70,6	66,3	0	0,39	0,34	0	-
25.08.2023	0,655	0	159,941	0	0	156,404	0	0	24	0	0	2	70,2	66	0	0,39	0,34	0	-
26.08.2023	0,669	0	166,996	0	0	163,253	0	0	24	0	0	2	70,7	66,6	0	0,4	0,34	0	-
27.08.2023	0,635	0	167,006	0	0	163,228	0	0	24	0	0	2	71,1	67,2	0	0,4	0,34	0	-
28.08.2023	0,68	0	167,596	0	0	163,818	0	0	24	0	0	2	71	66,8	0	0,4	0,34	0	-
29.08.2023	0,693	0	168,986	0	0	165,21	0	0	24	0	0	2	70,6	66,4	0	0,41	0,34	0	-
30.08.2023	0,649	0	168,276	0	0	164,642	0	0	24	0	0	2	69,3	65,3	0	0,41	0,34	0	-
31.08.2023	0,718	0	164,061	0	0	160,442	0	0	24	0	0	2	70,1	65,6	0	0,41	0,34	0	-
01.09.2023	0,647	0	161,606	0	0	158	0	0	24	0	0	2	70,6	66,5	0	0,4	0,34	0	-
02.09.2023	0,672	0	162,781	0	0	159,179	0	0	24	0	0	2	70,2	66	0	0,41	0,34	0	-
03.09.2023	0,691	0	163,576	0	0	159,957	0	0	24	0	0	2	70,2	65,9	0	0,4	0,34	0	-
04.09.2023	0,673	0	166,796	0	0	163,084	0	0	24	0	0	2	70,5	66,3	0	0,41	0,34	0	-
05.09.2023	0,679	0	168,016	0	0	164,288	0	0	24	0	0	2	70,4	66,2	0	0,41	0,34	0	-
06.09.2023	0,67	0	168,961	0	0	165,192	0	0	24	0	0	2	70,6	66,5	0	0,41	0,34	0	-
07.09.2023	0,619	0	162,371	0	0	158,756	0	0	24	0	0	2	70,5	66,6	0	0,4	0,34	0	-
08.09.2023	0,664	0	163,866	0	0	160,222	0	0	24	0	0	2	70,4	66,3	0	0,4	0,34	0	-
09.09.2023	0,705	0	166,311	0	0	162,606	0	0	24	0	0	2	70,5	66,2	0	0,4	0,34	0	-
10.09.2023	0,657	0	164,426	0	0	160,79	0	0	24	0	0	2	70,2	66,2	0	0,4	0,34	0	-
11.09.2023	0,647	0	167,036	0	0	163,314	0	0	24	0	0	2	70,5	66,6	0	0,4	0,34	0	-
12.09.2023	0,647	0	164,086	0	0	160,515	0	0	24	0	0	2	69,6	65,4	0	0,4	0,34	0	-
13.09.2023	0,661	0	168,131	0	0	164,378	0	0	24	0	0	2	70,6	66,6	0	0,41	0,34	0	-
14.09.2023	0,628	0	164,346	0	0	160,691	0	0	24	0	0	2	70,4	66,5	0	0,4	0,34	0	-
15.09.2023	0,643	0	160,341	0	0	156,783	0	0	24	0	0	2	70,4	66,3	0	0,4	0,34	0	-
16.09.2023	0,664	0	162,166	0	0	158,566	0	0	24	0	0	2	70,4	66,2	0	0,4	0,34	0	-
17.09.2023	0,654	0	163,306	0	0	159,668	0	0	24	0	0	2	70,5	66,4	0	0,4	0,34	0	-
18.09.2023	0,66	0	164,511	0	0	160,857	0	0	24	0	0	2	70,4	66,3	0	0,4	0,34	0	-
19.09.2023	0,658	0	166,476	0	0	162,778	0	0	24	0	0	2	70,4	66,4	0	0,4	0,34	0	-
20.09.2023	0,705	0	164,721	0	0	161,072	0	0	24	0	0	2	70,3	65,9	0	0,4	0,34	0	-
21.09.2023	0,68	0	165,126	0	0	161,446	0	0	24	0	0	2	70,5	66,3	0	0,4	0,34	0	-
22.09.2023	0,676	0	166,526	0	0	162,824	0	0	24	0	0	2	70,4	66,3	0	0,4	0,34	0	-
23.09.2023	0,675	0	165,676	0	0	161,98	0	0	24	0	0	2	70,6	66,4	0	0,4	0,34	0	-
Итого:	20,647	0	5113,281	0	0	4999,646	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,647																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2023	4372,975	513789,25	0	0	501745,281	0	0	54720,47	720,33	3062,15	47,67
23.09.2023	4393,621	518902,531	0	0	506744,906	0	0	55464,47	1464,33	3062,15	47,67

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2023 11:57:03