

#148547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 9-15, Калининград
4402
7460
ВКТ-9
4190
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,554	0	39,19	0	0	38,376	0	0	24	0	0	0	67,7	53	0	0,31	0,32	0	-
25.08.2025	0,523	0	37,81	0	0	37,092	0	0	24	0	0	0	64,5	50,3	0	0,3	0,32	0	-
26.08.2025	0,612	0	40,035	0	0	39,2	0	0	24	0	0	0	67,9	52	0	0,31	0,32	0	-
27.08.2025	0,563	0	38,63	0	0	37,829	0	0	24	0	0	0	67,6	52,4	0	0,3	0,32	0	-
28.08.2025	0,594	0	39,38	0	0	38,568	0	0	24	0	0	0	67,4	52	0	0,31	0,33	0	-
29.08.2025	0,558	0	39,735	0	0	38,906	0	0	24	0	0	0	67,9	53,2	0	0,31	0,33	0	-
30.08.2025	0,569	0	40,1	0	0	39,261	0	0	24	0	0	0	68	53,3	0	0,31	0,33	0	-
31.08.2025	0,592	0	39,575	0	0	38,746	0	0	24	0	0	0	68	52,3	0	0,31	0,33	0	-
01.09.2025	0,542	0	40,515	0	0	39,666	0	0	24	0	0	0	68,1	54,2	0	0,31	0,33	0	-
02.09.2025	0,51	0	38,075	0	0	37,285	0	0	24	0	0	0	67,7	53,5	0	0,3	0,32	0	-
03.09.2025	0,558	0	40,255	0	0	39,409	0	0	24	0	0	0	68,2	53,8	0	0,31	0,33	0	-
04.09.2025	0,455	0	31,545	0	0	30,928	0	0	24	0	0	0	65,5	49,1	0	0,35	0,38	0	-
05.09.2025	0,441	0	30,355	0	0	29,786	0	0	24	0	0	0	64,1	49	0	0,39	0,41	0	-
06.09.2025	0,431	0	30,55	0	0	29,976	0	0	24	0	0	0	64,2	49,6	0	0,39	0,41	0	-
07.09.2025	0,415	0	29,535	0	0	28,985	0	0	24	0	0	0	63,9	49,2	0	0,39	0,41	0	-
08.09.2025	0,482	0	49,65	0	0	48,702	0	0	24	0	0	0	64,7	53,8	0	0,4	0,4	0	-
09.09.2025	0,411	0	28,16	0	0	27,635	0	0	24	0	0	0	63,9	48,7	0	0,39	0,41	0	-
10.09.2025	0,457	0	27,895	0	0	27,376	0	0	24	0	0	0	63,8	46,8	0	0,39	0,41	0	-
11.09.2025	0,456	0	27,565	0	0	27,06	0	0	24	0	0	0	63,3	46	0	0,39	0,41	0	-
12.09.2025	0,451	0	27,365	0	0	26,86	0	0	24	0	0	0	63,5	46,4	0	0,38	0,41	0	-
13.09.2025	0,436	0	29,1	0	0	28,557	0	0	24	0	0	0	63,9	48,4	0	0,39	0,41	0	-
14.09.2025	0,491	0	28,505	0	0	27,978	0	0	24	0	0	0	63,6	45,6	0	0,39	0,41	0	-
15.09.2025	0,438	0	24,875	0	0	24,426	0	0	24	0	0	0	62,8	43,7	0	0,39	0,42	0	-
16.09.2025	0,382	0	19,565	0	0	19,225	0	0	24	0	0	0	61,6	40,9	0	0,39	0,42	0	-
17.09.2025	0,423	0	19,49	0	0	19,155	0	0	24	0	0	0	61,2	38,8	0	0,39	0,42	0	-
18.09.2025	0,48	0	26,975	0	0	26,472	0	0	24	0	0	0	63,9	45,6	0	0,39	0,42	0	-
19.09.2025	0,525	0	38,655	0	0	37,914	0	0	24	0	0	0	64,9	49,5	0	0,39	0,41	0	-
20.09.2025	0,519	0	60,795	0	0	59,63	0	0	24	0	0	0	64,9	56,1	0	0,41	0,41	0	-
21.09.2025	0,527	0	61,365	0	0	60,18	0	0	24	0	0	0	65,1	56,3	0	0,41	0,41	0	-
22.09.2025	0,535	0	60,825	0	0	59,649	0	0	24	0	0	0	65,2	56,1	0	0,41	0,41	0	-
23.09.2025	0,556	0	77,905	0	0	76,381	0	0	24	0	0	2	65,6	57,7	0	0,41	0,41	0	-
Итого:	15,486	0	1163,975	0	0	1141,213	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,486																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	5978,423	681892,562	0	0	665890,875	0	0	71710,03	763,88	3616,23	4,12
23.09.2025	5993,91	683056,562	0	0	667032,125	0	0	72454,03	1507,88	3616,23	4,12

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:28:48