

#94793#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 03.09.2024 по 23.09.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Рокоссовского 9-15, Калининград
4402

Заводской номер счётчика 4190	Показания прибора, Гкал 23.09.2024	Предыдущие показания, Гкал 03.09.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5245,765	5230,687	15.078

Подпись исполнителя



#94792#

Отчёт за период с 03.09.2024 по 23.09.2024.

Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7460
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4190
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °С	t2, °С	t3, °С	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
04.09.2024	-	0,742	0	221,405	0	0	216,51	0	0	24	0	0	2	70,2	66,8	0	0,4	0,34	0
05.09.2024	-	0,708	0	225,17	0	0	220,144	0	0	24	0	0	2	70,6	67,4	0	0,4	0,34	0
06.09.2024	-	0,706	0	227,21	0	0	222,155	0	0	24	0	0	2	70,5	67,3	0	0,4	0,34	0
07.09.2024	-	0,701	0	227,28	0	0	222,192	0	0	24	0	0	2	70,7	67,6	0	0,4	0,34	0
08.09.2024	-	0,714	0	226,415	0	0	221,395	0	0	24	0	0	2	70,3	67,1	0	0,4	0,34	0
09.09.2024	-	0,739	0	224,435	0	0	219,415	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,4	0,34	0
10.09.2024	-	0,797	0	227,55	0	0	222,455	0	0	24	0	0	2	70,7	67,1	0	0,4	0,34	0
11.09.2024	-	0,766	0	223,61	0	0	218,718	0	0	24	0	0	2	69,8	66,2	0	0,4	0,34	0
12.09.2024	-	0,779	0	225,905	0	0	220,867	0	0	24	0	0	2	70,6	67	0	0,4	0,34	0
13.09.2024	-	0,812	0	227,76	0	0	222,653	0	0	24	0	0	2	70,8	67,1	0	0,4	0,34	0
14.09.2024	-	0,788	0	228,295	0	0	223,197	0	0	24	0	0	2	70,6	67,1	0	0,4	0,34	0
15.09.2024	-	0,769	0	228,25	0	0	223,137	0	0	24	0	0	2	70,7	67,3	0	0,4	0,34	0
16.09.2024	-	0,731	0	227,995	0	0	222,925	0	0	24	0	0	2	70,4	67,2	0	0,4	0,34	0
17.09.2024	-	0,784	0	227,38	0	0	222,315	0	0	24	0	0	2	70,5	67	0	0,4	0,34	0
18.09.2024	-	0,74	0	224,825	0	0	219,831	0	0	24	0	0	2	70,4	67	0	0,4	0,34	0
19.09.2024	-	0,777	0	220,375	0	0	215,439	0	0	24	0	0	2	70,7	67,1	0	0,4	0,34	0
20.09.2024	-	0,727	0	220,705	0	0	215,784	0	0	24	0	0	2	70,6	67,2	0	0,4	0,34	0
21.09.2024	-	0,742	0	222,945	0	0	217,984	0	0	24	0	0	2	70,5	67,1	0	0,4	0,34	0
22.09.2024	-	0,787	0	219,405	0	0	214,531	0	0	24	0	0	2	70,4	66,7	0	0,4	0,34	0
23.09.2024	-	0,768	0	218,725	0	0	213,805	0	0	24	0	0	2	70,9	67,3	0	0,4	0,34	0
Итого:	-	15,077	0	4495,64	0	0	4395,452	0	0	480	0	-	-	70,53	67,1	0	0,4	0,34	0

Общее время работы системы 480 час.

Период нормальной работы системы 480 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
03.09.2024	5230,687	615122,25	0	0	600664,312	0	0	63219,98	239,93	3610,28	527,72
23.09.2024	5245,765	619617,875	0	0	605059,75	0	0	63699,98	719,93	3610,28	527,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения