

#7319#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,803	0	178,305	0	0	174,449	0	0	24	0	0	2	69,3	64,7	0	0,37	0,33	0	-
25.09.2021	0,823	0	178,925	0	0	175,004	0	0	24	0	0	2	69,8	65,1	0	0,37	0,33	0	-
26.09.2021	0,836	0	177,846	0	0	174,02	0	0	24	0	0	2	69,1	64,3	0	0,37	0,33	0	-
27.09.2021	0,83	0	195,2	0	0	190,911	0	0	24	0	0	2	70	65,6	0	0,39	0,34	0	-
28.09.2021	0,835	0	202,825	0	0	198,555	0	0	24	0	0	2	68,3	64,1	0	0,4	0,34	0	-
29.09.2021	0,838	0	206,52	0	0	202,147	0	0	24	0	0	2	68,5	64,3	0	0,39	0,33	0	-
30.09.2021	0,84	0	237,341	0	0	232,307	0	0	24	0	0	2	68,6	65	0	0,42	0,34	0	-
Итого:	5,805	0	1376,962	0	0	1347,393	0	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,805																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2021	2995,21	362063,906	0	0	353582,219	0	0	38306,18	766,08	2700,43	1,92
30.09.2021	3001,017	363440,875	0	0	354929,594	0	0	38474,18	934,08	2700,43	1,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:53:16