

#7333#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Рокосовского 9-15, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7460
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4190
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,734	0	244,901	0	0	239,755	0	0	24	0	0	2	68,3	65,2	0	0,42	0,32	0	-
25.09.2022	0,729	0	245,966	0	0	240,765	0	0	24	0	0	2	68,5	65,5	0	0,42	0,32	0	-
26.09.2022	0,687	0	244,341	0	0	239,203	0	0	24	0	0	2	68,3	65,4	0	0,42	0,32	0	-
27.09.2022	0,682	0	242,901	0	0	237,811	0	0	24	0	0	2	68,2	65,3	0	0,42	0,32	0	-
28.09.2022	0,673	0	229,716	0	0	225,046	0	0	24	0	0	2	67	63,7	0	0,41	0,32	0	-
29.09.2022	0,718	0	240,521	0	0	235,521	0	0	24	0	0	2	67,8	64,8	0	0,42	0,33	0	-
30.09.2022	0,718	0	250,706	0	0	245,415	0	0	24	0	0	2	68,4	65,5	0	0,43	0,33	0	-
01.10.2022	0,734	0	251,331	0	0	245,995	0	0	24	0	0	2	68,7	65,7	0	0,43	0,33	0	-
02.10.2022	0,734	0	231,741	0	0	227,075	0	0	24	0	0	2	66,6	62,7	0	0,42	0,33	0	-
03.10.2022	0,695	0	260,866	0	0	255,293	0	0	24	0	0	2	68,9	66,2	0	0,45	0,33	0	-
04.10.2022	0,446	0	176,341	0	0	172,52	0	0	15,83	8,17	0	32774	69,4	57,2	0	0,36	0,28	0	-
Итого:	7,55	0	2619,331	0	0	2564,399	0	0	255,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,55																		

Общее время работы системы, ч 264
Период нормальной работы системы, ч 255,83

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2022	3686,344	451062,969	0	0	440478,125	0	0	46798,55	621,08	2968,07	146,92
04.10.2022	3693,893	453682,312	0	0	443042,531	0	0	47054,38	876,92	2976,23	155,08

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
13.10.2022 13:50:37