

#121100#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402
7488
ВКТ-9
4184
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,768	0	183,235	0	0	178,799	0	0	24	0	0	0	73,8	58,3	0	0,39	0,28	0	-
25.02.2025	2,58	0	173,831	0	0	169,865	0	0	24	0	0	0	71,4	56,2	0	0,38	0,28	0	-
26.02.2025	2,612	0	182,01	0	0	177,857	0	0	24	0	0	0	71,4	56,7	0	0,39	0,28	0	-
27.02.2025	2,499	0	180,94	0	0	176,995	0	0	24	0	0	0	69,7	55,6	0	0,4	0,29	0	-
28.02.2025	2,531	0	175,896	0	0	171,999	0	0	24	0	0	0	70,3	55,6	0	0,39	0,28	0	-
01.03.2025	2,733	0	182,1	0	0	177,822	0	0	24	0	0	0	72,6	57,2	0	0,39	0,28	0	-
02.03.2025	2,734	0	185,435	0	0	181,08	0	0	24	0	0	0	72,5	57,4	0	0,4	0,28	0	-
03.03.2025	2,607	0	181,02	0	0	176,981	0	0	24	0	0	0	70,5	55,8	0	0,39	0,28	0	-
04.03.2025	2,574	0	181,245	0	0	177,247	0	0	24	0	0	0	70,1	55,6	0	0,39	0,28	0	-
05.03.2025	2,536	0	184,175	0	0	180,176	0	0	24	0	0	0	69,5	55,5	0	0,4	0,28	0	-
06.03.2025	2,548	0	188,925	0	0	184,806	0	0	24	0	0	0	69,7	55,9	0	0,4	0,28	0	-
07.03.2025	2,492	0	187,07	0	0	183,005	0	0	24	0	0	0	69,5	55,9	0	0,39	0,28	0	-
08.03.2025	2,482	0	187,76	0	0	183,703	0	0	24	0	0	0	69,3	55,8	0	0,4	0,28	0	-
09.03.2025	2,44	0	186,405	0	0	182,394	0	0	24	0	0	0	69,2	55,8	0	0,39	0,28	0	-
10.03.2025	2,455	0	193,79	0	0	189,578	0	0	24	0	0	0	69,6	56,6	0	0,4	0,28	0	-
11.03.2025	2,499	0	192,315	0	0	188,116	0	0	24	0	0	0	69,7	56,4	0	0,4	0,27	0	-
12.03.2025	2,601	0	204,145	0	0	199,625	0	0	24	0	0	0	70,3	57,3	0	0,41	0,27	0	-
13.03.2025	2,676	0	191,4	0	0	186,953	0	0	24	0	0	0	72,1	57,8	0	0,39	0,27	0	-
14.03.2025	2,827	0	183,175	0	0	178,705	0	0	24	0	0	0	74,1	58,3	0	0,39	0,28	0	-
15.03.2025	2,869	0	183,28	0	0	178,759	0	0	24	0	0	0	74,5	58,5	0	0,39	0,28	0	-
16.03.2025	2,908	0	183,915	0	0	179,35	0	0	24	0	0	0	74,8	58,6	0	0,39	0,28	0	-
17.03.2025	2,938	0	180,555	0	0	176,011	0	0	24	0	0	0	75,4	58,7	0	0,38	0,28	0	-
18.03.2025	2,832	0	184,03	0	0	179,577	0	0	24	0	0	0	73,7	57,9	0	0,39	0,28	0	-
19.03.2025	2,653	0	180,69	0	0	176,545	0	0	24	0	0	0	71,6	56,6	0	0,39	0,28	0	-
20.03.2025	2,568	0	181,195	0	0	177,168	0	0	24	0	0	0	70,4	55,9	0	0,39	0,28	0	-
21.03.2025	2,438	0	182,42	0	0	178,525	0	0	24	0	0	0	68,9	55,2	0	0,39	0,28	0	-
22.03.2025	2,514	0	185,56	0	0	181,486	0	0	24	0	0	0	69,9	56,1	0	0,4	0,28	0	-
23.03.2025	2,44	0	185,28	0	0	181,306	0	0	24	0	0	0	69	55,6	0	0,39	0,28	0	-
Итого:	73,354	0	5171,797	0	0	5054,433	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,354																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	4394,039	537356,562	0	0	524638,062	0	0	68856,23	768	2125,1	0
23.03.2025	4467,393	542528,375	0	0	529692,5	0	0	69528,23	1440	2125,1	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 17:13:44