

#296708#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,367	0	153,255	0	0	149,564	0	0	22	2,03	786433	32774	73,5	57,7	0	0,38	0,31	0	-
20.03.2026	2,712	0	199,926	0	0	195,172	0	0	23,97	0,03	0	32774	73	58,9	0	0,44	0,32	0	-
21.03.2026	2,772	0	226,39	0	0	221,009	0	0	24	0	0	0	73	60,5	0	0,4	0,25	0	-
22.03.2026	2,787	0	225,3	0	0	219,954	0	0	24	0	0	0	73	60,3	0	0,39	0,25	0	-
23.03.2026	2,774	0	234,286	0	0	228,717	0	0	24	0	0	0	73	60,9	0	0,4	0,25	0	-
24.03.2026	2,757	0	232,635	0	0	227,071	0	0	24	0	0	0	73,3	61,1	0	0,4	0,25	0	-
25.03.2026	2,737	0	238,466	0	0	232,789	0	0	24	0	0	0	73,1	61,3	0	0,41	0,25	0	-
26.03.2026	2,745	0	222,49	0	0	217,213	0	0	24	0	0	0	72,9	60,3	0	0,39	0,25	0	-
27.03.2026	2,823	0	224,005	0	0	218,656	0	0	24	0	0	0	73,2	60,3	0	0,4	0,25	0	-
28.03.2026	2,78	0	214,79	0	0	209,64	0	0	24	0	0	0	73,4	60,1	0	0,37	0,24	0	-
29.03.2026	2,775	0	219,335	0	0	214,088	0	0	24	0	0	0	73,3	60,3	0	0,38	0,24	0	-
30.03.2026	2,758	0	219,04	0	0	213,803	0	0	24	0	0	0	73,2	60,4	0	0,38	0,24	0	-
31.03.2026	2,763	0	215,665	0	0	210,507	0	0	24	0	0	0	73,2	60,1	0	0,38	0,24	0	-
01.04.2026	2,712	0	210,13	0	0	205,14	0	0	24	0	0	0	73	59,7	0	0,37	0,25	0	-
02.04.2026	2,505	0	167,406	0	0	163,442	0	0	23,17	0,83	0	32774	72,9	57,3	0	0,46	0,38	0	-
03.04.2026	2,642	0	189,425	0	0	184,963	0	0	23,87	0,13	0	32774	72,7	58,4	0	0,43	0,32	0	-
04.04.2026	2,83	0	216,605	0	0	211,419	0	0	24	0	0	0	73,3	59,9	0	0,38	0,25	0	-
05.04.2026	2,769	0	220,35	0	0	215,081	0	0	24	0	0	0	73,2	60,4	0	0,38	0,24	0	-
06.04.2026	2,752	0	218,785	0	0	213,545	0	0	24	0	0	0	73,3	60,4	0	0,38	0,25	0	-
07.04.2026	2,676	0	201,01	0	0	196,232	0	0	24	0	0	0	73	59,2	0	0,36	0,24	0	-
08.04.2026	2,813	0	208,215	0	0	203,139	0	0	24	0	0	0	74	60,2	0	0,37	0,25	0	-
09.04.2026	2,774	0	206,095	0	0	201,13	0	0	23,92	0,08	0	32774	73,5	59,8	0	0,37	0,25	0	-
10.04.2026	2,797	0	216,32	0	0	211,108	0	0	24	0	0	0	73,6	60,3	0	0,38	0,25	0	-
11.04.2026	2,744	0	220,875	0	0	215,62	0	0	24	0	0	0	73	60,3	0	0,38	0,25	0	-
12.04.2026	2,746	0	221,54	0	0	216,249	0	0	24	0	0	0	73,2	60,5	0	0,38	0,24	0	-
13.04.2026	2,691	0	223,04	0	0	217,746	0	0	24	0	0	0	73	60,6	0	0,39	0,24	0	-
14.04.2026	2,66	0	223,685	0	0	218,38	0	0	24	0	0	0	72,9	60,8	0	0,38	0,24	0	-
15.04.2026	2,618	0	215,385	0	0	210,258	0	0	24	0	0	0	73,1	60,6	0	0,37	0,23	0	-
16.04.2026	2,691	0	213,345	0	0	208,236	0	0	24	0	0	0	73,3	60,4	0	0,38	0,24	0	-
17.04.2026	2,728	0	214,215	0	0	209,081	0	0	24	0	0	0	73,3	60,3	0	0,38	0,25	0	-
18.04.2026	2,694	0	221,415	0	0	216,106	0	0	24	0	0	0	73,4	60,9	0	0,38	0,24	0	-
Итого:	84,392	0	6633,424	0	0	6475,058	0	0	740,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	84,392																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 740,93

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
18.03.2026	5046,808	580614,125	0	0	566828,188	0	0	77891,02	696	2402,63	0
18.04.2026	5131,197	587247,562	0	0	573303,25	0	0	78631,93	1436,92	2405,75	3,12

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:49:40