

#7292#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП 32-36)
 Номер абонента 4402
 Порядковый номер 7488
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4184
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	1,92	0	317,096	0	0	310,075	0	0	24	0	0	0	70,2	64	0	0,3	0,25	0	4
25.04.2021	1,907	0	312,286	0	0	305,431	0	0	24	0	0	0	69,8	63,6	0	0,29	0,25	0	3,7
26.04.2021	1,843	0	298,947	0	0	292,437	0	0	24	0	0	0	69,5	63,2	0	0,29	0,24	0	2,9
27.04.2021	1,878	0	307,716	0	0	300,963	0	0	24	0	0	0	69,8	63,6	0	0,29	0,25	0	4,1
28.04.2021	1,838	0	322,665	0	0	315,616	0	0	24	0	0	0	69,7	63,9	0	0,3	0,25	0	6,7
29.04.2021	1,888	0	316,645	0	0	309,756	0	0	24	0	0	0	69,5	63,3	0	0,28	0,23	0	9,3
30.04.2021	0,863	0	202,085	0	0	197,912	0	0	24	0	0	2	67,4	63,1	0	0,17	0,14	0	7
01.05.2021	0,467	0	210,29	0	0	205,762	0	0	24	0	0	2	69	66,7	0	0,17	0,13	0	7,3
02.05.2021	0,44	0	203,83	0	0	199,507	0	0	24	0	0	2	68,4	66,1	0	0,17	0,13	0	6,2
03.05.2021	0,459	0	203,395	0	0	199,023	0	0	24	0	0	2	68,9	66,6	0	0,17	0,13	0	5,8
04.05.2021	0,458	0	156,95	0	0	153,637	0	0	23,98	0,02	0	32774	68,2	64	0	0,24	0,22	0	9,6
05.05.2021	0,462	0	117,261	0	0	114,765	0	0	24	0	0	2	68,6	64,6	0	0,31	0,3	0	10,4
06.05.2021	0,511	0	113,186	0	0	110,775	0	0	24	0	0	2	68,7	63,9	0	0,31	0,3	0	6,9
07.05.2021	0,524	0	117,216	0	0	114,703	0	0	24	0	0	2	68,9	64,3	0	0,31	0,3	0	6,9
08.05.2021	0,5	0	121,996	0	0	119,375	0	0	24	0	0	2	69	64,8	0	0,31	0,3	0	6,3
09.05.2021	0,45	0	126,516	0	0	123,803	0	0	24	0	0	2	68,9	65,3	0	0,32	0,3	0	11,1
10.05.2021	0,441	0	129,546	0	0	126,755	0	0	24	0	0	2	69,1	65,6	0	0,32	0,31	0	17,8
11.05.2021	0,413	0	135,436	0	0	132,515	0	0	24	0	0	2	69,2	66	0	0,32	0,31	0	19,7
12.05.2021	0,376	0	142,726	0	0	139,646	0	0	24	0	0	2	69,2	66,4	0	0,32	0,3	0	19,2
13.05.2021	0,407	0	143,831	0	0	140,745	0	0	24	0	0	2	69	66	0	0,32	0,3	0	9,9
14.05.2021	0,307	0	139,22	0	0	136,319	0	0	19,95	4,08	786433	32774	67,9	62,7	0	0,36	0,27	0	10,6
15.05.2021	0,473	0	198,79	0	0	194,615	0	0	24	0	0	2	68,2	65,8	0	0,39	0,35	0	10
16.05.2021	0,477	0	196,94	0	0	192,86	0	0	24	0	0	2	67,7	65,2	0	0,39	0,35	0	12,5
17.05.2021	0,404	0	200,345	0	0	196,142	0	0	24	0	0	2	68,2	66,1	0	0,39	0,35	0	14,5
18.05.2021	0,385	0	189,1	0	0	185,153	0	0	24	0	0	2	68	65,9	0	0,38	0,35	0	11,4
19.05.2021	0,409	0	180,125	0	0	176,39	0	0	23,95	0,05	0	32774	67,7	65,3	0	0,37	0,34	0	10,4
20.05.2021	0,407	0	183,605	0	0	179,764	0	0	24	0	0	2	68	65,8	0	0,37	0,34	0	-
21.05.2021	0,402	0	182,78	0	0	178,965	0	0	24	0	0	2	68	65,7	0	0,37	0,34	0	14
22.05.2021	0,434	0	184,485	0	0	180,65	0	0	24	0	0	2	67,8	65,4	0	0,38	0,34	0	-
23.05.2021	0,432	0	185,325	0	0	181,416	0	0	24	0	0	2	68,4	66	0	0,38	0,34	0	-
Итого:	22,175	0	5840,334	0	0	5715,475	0	0	715,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,175																		

Общее время работы системы, ч 720
 Период нормальной работы системы, ч 715,88

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	2114,988	319562,219	0	0	311951,469	0	0	35980,37	768	1352,52	0
23.05.2021	2137,163	325402,562	0	0	317666,938	0	0	36696,25	1483,88	1356,67	4,15

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 8:06:22