

#79930#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 02.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7488  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4184  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,727	0	228,59	0	0	223,38	0	0	24	0	0	0	71,4	59,2	0	0,39	0,25	0	-
25.04.2024	2,664	0	230,585	0	0	225,441	0	0	24	0	0	0	70,5	58,7	0	0,39	0,25	0	-
26.04.2024	2,572	0	236,081	0	0	231,008	0	0	24	0	0	0	69,1	58	0	0,39	0,25	0	-
27.04.2024	2,556	0	245,076	0	0	239,79	0	0	24	0	0	0	69,2	58,6	0	0,39	0,24	0	-
28.04.2024	2,603	0	257,396	0	0	251,704	0	0	24	0	0	0	70,2	59,9	0	0,41	0,23	0	-
29.04.2024	2,638	0	267,277	0	0	261,141	0	0	24	0	0	0	71,7	61,6	0	0,42	0,23	0	-
30.04.2024	2,691	0	273,162	0	0	266,686	0	0	24	0	0	0	72,9	62,9	0	0,43	0,23	0	-
01.05.2024	2,55	0	255,836	0	0	249,827	0	0	24	0	0	0	72,5	62,2	0	0,39	0,22	0	-
02.05.2024	1,307	0	173,861	0	0	170,169	0	0	24	0	0	2	68,4	60,8	0	0,24	0,16	0	-
Итого:	22,308	0	2167,864	0	0	2119,146	0	0	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,308																		

Общее время работы системы, ч 216  
Период нормальной работы системы, ч 216

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2024	3979,432	492686,781	0	0	480994,375	0	0	62106,98	768	1530,08	0
02.05.2024	4001,741	494854,656	0	0	483113,531	0	0	62322,98	984	1530,08	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
08.05.2024 9:02:36