

#7277#

Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП 32-36)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	1,482	0	115,701	0	0	113,013	0	0	24	0	0	2	72	60,3	0	0,25	0,15	0	-
27.04.2022	0,41	0	71,565	0	0	69,915	0	0	24	0	0	2	71,7	65,8	0	0,26	0,14	0	-
28.04.2022	0,421	0	52,345	0	0	51,173	0	0	24	0	0	2	70,6	60,2	0	0,32	0,24	0	-
29.04.2022	0,403	0	43,465	0	0	42,521	0	0	24	0	0	2	69,5	59,9	0	0,36	0,31	0	-
30.04.2022	0,431	0	43,675	0	0	42,736	0	0	24	0	0	2	69,1	58,8	0	0,36	0,31	0	-
01.05.2022	0,487	0	43,61	0	0	42,666	0	0	24	0	0	2	69,4	57,6	0	0,35	0,31	0	-
02.05.2022	0,351	0	44,36	0	0	43,394	0	0	24	0	0	2	69,6	61,3	0	0,36	0,31	0	-
03.05.2022	0,43	0	43,26	0	0	42,328	0	0	24	0	0	2	69,2	58,7	0	0,35	0,31	0	-
04.05.2022	0,423	0	43,13	0	0	42,205	0	0	24	0	0	2	69	58,8	0	0,35	0,31	0	-
05.05.2022	0,38	0	45,45	0	0	44,455	0	0	24	0	0	2	69,8	61,1	0	0,36	0,31	0	-
06.05.2022	0,399	0	49,76	0	0	48,667	0	0	24	0	0	2	69,9	61,6	0	0,36	0,31	0	-
07.05.2022	0,467	0	48,87	0	0	47,8	0	0	24	0	0	2	69,8	59,7	0	0,36	0,31	0	-
08.05.2022	0,438	0	48,725	0	0	47,664	0	0	24	0	0	2	69,6	60,2	0	0,36	0,31	0	-
09.05.2022	0,406	0	49,015	0	0	47,946	0	0	24	0	0	2	69,7	61,1	0	0,36	0,31	0	-
10.05.2022	0,416	0	50,175	0	0	49,062	0	0	24	0	0	2	70,3	61,7	0	0,37	0,31	0	-
11.05.2022	0,4	0	51,195	0	0	50,067	0	0	24	0	0	2	70	61,9	0	0,37	0,31	0	-
12.05.2022	0,401	0	49,305	0	0	48,23	0	0	24	0	0	2	69,6	61,1	0	0,37	0,31	0	-
13.05.2022	0,4	0	49,405	0	0	48,326	0	0	24	0	0	2	69,7	61,3	0	0,37	0,31	0	-
14.05.2022	0,389	0	51,26	0	0	50,118	0	0	24	0	0	2	70,5	62,5	0	0,37	0,31	0	-
15.05.2022	0,432	0	49,54	0	0	48,447	0	0	24	0	0	2	70,1	60,7	0	0,37	0,31	0	-
16.05.2022	0,432	0	51,135	0	0	50,014	0	0	24	0	0	2	69,9	61,1	0	0,37	0,31	0	-
17.05.2022	0,373	0	51,535	0	0	50,406	0	0	24	0	0	2	69,8	62,3	0	0,37	0,31	0	-
18.05.2022	0,399	0	51,845	0	0	50,693	0	0	24	0	0	2	70,4	62,3	0	0,37	0,31	0	-
19.05.2022	0,413	0	51,84	0	0	50,701	0	0	24	0	0	2	70	61,6	0	0,37	0,31	0	-
20.05.2022	0,337	0	52,335	0	0	51,189	0	0	24	0	0	2	69,8	63,1	0	0,37	0,31	0	-
21.05.2022	0,399	0	50,36	0	0	49,26	0	0	24	0	0	2	69,7	61,4	0	0,37	0,31	0	-
22.05.2022	0,422	0	49,77	0	0	48,687	0	0	23,9	0,13	0	32774	69,6	60,7	0	0,37	0,31	0	-
23.05.2022	0,361	0	49,97	0	0	48,885	0	0	24	0	0	2	69,5	61,7	0	0,37	0,31	0	-
Итого:	12,502	0	1452,601	0	0	1420,568	0	0	671,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,502																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,9

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
25.04.2022	2787,26	387222,625	0	0	378025,062	0	0	44782,13	767	1358,78	1
23.05.2022	2799,762	388675,219	0	0	379445,625	0	0	45454,03	1438,9	1358,92	1,13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2022 8:04:33