

#133789#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402
7488
ВКТ-9
4184
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,327	0	28,81	0	0	28,191	0	0	24	0	0	2	69,2	57,5	0	0,44	0,39	0	-
25.05.2025	0,337	0	28,985	0	0	28,365	0	0	24	0	0	2	69	57,1	0	0,44	0,39	0	-
26.05.2025	0,308	0	28,345	0	0	27,739	0	0	24	0	0	2	69	57,8	0	0,44	0,39	0	-
27.05.2025	0,324	0	29,775	0	0	29,139	0	0	24	0	0	2	68,9	57,9	0	0,45	0,39	0	-
28.05.2025	0,368	0	31,86	0	0	31,161	0	0	24	0	0	2	70	58,2	0	0,46	0,4	0	-
29.05.2025	0,228	0	22,635	0	0	22,135	0	0	17,45	6,57	1	32774	70,2	51,1	0	0,34	0,29	0	-
30.05.2025	0,152	0	10,925	0	0	10,7	0	0	8,68	15,32	1	32774	67,1	30,1	0	0,19	0,18	0	-
31.05.2025	0,329	0	31,81	0	0	31,162	0	0	23,75	0,25	0	32774	67,1	56,6	0	0,46	0,4	0	-
01.06.2025	0,327	0	33,49	0	0	32,768	0	0	24	0	0	2	69,3	59,4	0	0,47	0,39	0	-
02.06.2025	0,354	0	33,895	0	0	33,161	0	0	24	0	0	2	69,5	58,8	0	0,47	0,39	0	-
03.06.2025	0,312	0	34,08	0	0	33,348	0	0	24	0	0	2	69,2	59,8	0	0,47	0,39	0	-
04.06.2025	0,213	0	20,455	0	0	20,028	0	0	15	9,02	1	32774	67,9	49,3	0	0,31	0,26	0	-
05.06.2025	0,32	0	30,605	0	0	29,947	0	0	22,27	1,75	1	32774	69,2	56,2	0	0,42	0,36	0	-
06.06.2025	0,314	0	34,49	0	0	33,742	0	0	24	0	0	2	69,6	60,3	0	0,47	0,39	0	-
07.06.2025	0,366	0	34,935	0	0	34,177	0	0	24	0	0	2	69,5	58,8	0	0,47	0,39	0	-
08.06.2025	0,356	0	34,78	0	0	34,036	0	0	24	0	0	2	69	58,6	0	0,47	0,39	0	-
09.06.2025	0,344	0	34,46	0	0	33,722	0	0	24	0	0	2	69	58,8	0	0,47	0,39	0	-
10.06.2025	0,325	0	34,805	0	0	34,067	0	0	24	0	0	2	68,6	59	0	0,47	0,39	0	-
11.06.2025	0,332	0	34,15	0	0	33,427	0	0	24	0	0	2	68,6	58,6	0	0,47	0,39	0	-
12.06.2025	0,372	0	34,255	0	0	33,528	0	0	24	0	0	2	68,7	57,6	0	0,47	0,39	0	-
13.06.2025	0,358	0	34,17	0	0	33,439	0	0	24	0	0	2	69	58,1	0	0,47	0,4	0	-
14.06.2025	0,324	0	34,725	0	0	33,984	0	0	24	0	0	2	68,9	59,4	0	0,48	0,4	0	-
15.06.2025	0,361	0	34,205	0	0	33,477	0	0	24	0	0	2	68,8	58	0	0,48	0,4	0	-
16.06.2025	0,321	0	34,31	0	0	33,585	0	0	24	0	0	2	68,5	59	0	0,48	0,4	0	-
17.06.2025	0,351	0	34,43	0	0	33,697	0	0	24	0	0	2	68,8	58,4	0	0,48	0,4	0	-
18.06.2025	0,354	0	33,885	0	0	33,172	0	0	24	0	0	2	68,4	57,7	0	0,48	0,4	0	-
19.06.2025	0,333	0	31,1	0	0	30,483	0	0	24	0	0	2	66,1	54,9	0	0,47	0,41	0	-
20.06.2025	0,324	0	31,825	0	0	31,142	0	0	24	0	0	2	69,2	58,8	0	0,47	0,41	0	-
21.06.2025	0,345	0	32,275	0	0	31,571	0	0	24	0	0	2	69,7	58,8	0	0,47	0,41	0	-
22.06.2025	0,346	0	31,94	0	0	31,248	0	0	24	0	0	2	69,5	58,4	0	0,47	0,41	0	-
23.06.2025	0,316	0	31,775	0	0	31,086	0	0	24	0	0	2	69,5	59,3	0	0,47	0,41	0	-
Итого:	10,041	0	972,185	0	0	951,427	0	0	711,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,041																		

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч711,15

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2025	4538,511	548078,938	0	0	535121,75	0	0	70989,35	743,22	2128,02	0,8
23.06.2025	4548,552	549051,125	0	0	536073,188	0	0	71700,5	1454,37	2160,92	33,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:36:08