

#7291#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП 32-36)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
23.06.2021	0,3	0	154,341	0	0	150,993	0	0	24	0	0	2	69,4	67,4	0	0,34	0,31	0	-
24.06.2021	0,321	0	152,346	0	0	149,041	0	0	24	0	0	2	69,4	67,2	0	0,34	0,31	0	-
25.06.2021	0,293	0	152,206	0	0	148,949	0	0	24	0	0	2	68,9	66,9	0	0,34	0,31	0	-
26.06.2021	0,347	0	153,541	0	0	150,219	0	0	24	0	0	2	69,3	67	0	0,34	0,31	0	-
27.06.2021	0,331	0	150,281	0	0	147,032	0	0	24	0	0	2	69,3	67	0	0,34	0,31	0	-
28.06.2021	0,317	0	151,321	0	0	148,079	0	0	24	0	0	2	68,9	66,7	0	0,34	0,32	0	-
29.06.2021	0,256	0	163,09	0	0	159,782	0	0	23,82	0,18	0	32774	66,8	62	0	0,37	0,34	0	-
30.06.2021	0,255	0	181,755	0	0	178,337	0	0	23,93	0,07	0	32774	64	61,6	0	0,4	0,36	0	-
01.07.2021	0,311	0	210,905	0	0	206,355	0	0	24	0	0	2	69,3	67,7	0	0,41	0,36	0	-
02.07.2021	0,282	0	205,29	0	0	200,881	0	0	24	0	0	2	69,1	67,7	0	0,4	0,36	0	-
03.07.2021	0,272	0	204,76	0	0	200,376	0	0	24	0	0	2	69	67,6	0	0,4	0,36	0	-
04.07.2021	0,284	0	204,205	0	0	199,846	0	0	24	0	0	2	68,8	67,4	0	0,4	0,36	0	-
05.07.2021	0,29	0	203,795	0	0	199,454	0	0	24	0	0	2	68,8	67,3	0	0,4	0,36	0	-
06.07.2021	0,297	0	202,965	0	0	198,702	0	0	24	0	0	2	68,2	66,7	0	0,4	0,36	0	-
07.07.2021	0,277	0	204,29	0	0	200,009	0	0	24	0	0	2	68,1	66,8	0	0,4	0,36	0	-
08.07.2021	0,262	0	203,185	0	0	198,938	0	0	24	0	0	2	68	66,7	0	0,4	0,36	0	-
09.07.2021	0,26	0	203,135	0	0	198,928	0	0	24	0	0	2	67,7	66,4	0	0,4	0,36	0	-
10.07.2021	0,281	0	204,34	0	0	200,066	0	0	24	0	0	2	68,1	66,7	0	0,4	0,36	0	-
11.07.2021	0,303	0	201,325	0	0	197,165	0	0	24	0	0	2	67,6	66,1	0	0,4	0,36	0	-
12.07.2021	0,302	0	200,325	0	0	196,103	0	0	24	0	0	2	68,4	66,8	0	0,4	0,36	0	-
13.07.2021	0,284	0	200,11	0	0	195,934	0	0	24	0	0	2	68	66,5	0	0,4	0,36	0	-
14.07.2021	0,274	0	202,28	0	0	198,037	0	0	24	0	0	2	68,2	66,8	0	0,4	0,36	0	-
15.07.2021	0,283	0	203,68	0	0	199,451	0	0	24	0	0	2	67,8	66,4	0	0,4	0,36	0	-
16.07.2021	0,26	0	205,63	0	0	201,36	0	0	24	0	0	2	67,8	66,5	0	0,41	0,36	0	-
17.07.2021	0,269	0	193,73	0	0	189,879	0	0	24	0	0	2	66,1	64,3	0	0,4	0,36	0	-
18.07.2021	0,284	0	199,755	0	0	195,615	0	0	24	0	0	2	67,7	66,2	0	0,4	0,36	0	-
19.07.2021	0,283	0	197,39	0	0	193,315	0	0	24	0	0	2	67,6	66,1	0	0,4	0,36	0	-
20.07.2021	0,267	0	201,43	0	0	197,227	0	0	24	0	0	2	68	66,6	0	0,4	0,36	0	-
21.07.2021	0,265	0	206,06	0	0	201,785	0	0	24	0	0	2	67,8	66,4	0	0,41	0,36	0	-
22.07.2021	0,29	0	208,12	0	0	203,787	0	0	24	0	0	2	67,9	66,5	0	0,41	0,36	0	-
23.07.2021	0,273	0	205,575	0	0	201,319	0	0	24	0	0	2	67,7	66,3	0	0,41	0,36	0	-
Итого:	8,873	0	5931,161	0	0	5806,964	0	0	743,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,873																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,75

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
22.06.2021	2148,279	330167,156	0	0	322329,312	0	0	37416,15	767,9	1356,77	0,1
23.07.2021	2157,15	336098,344	0	0	328136,281	0	0	38159,9	1511,65	1357,02	0,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2021 15:24:53