

#142239#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
4402
7488
ВКТ-9
4184
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,341	0	31,685	0	0	31,004	0	0	24	0	0	2	69,2	58,1	0	0,47	0,41	0	-
25.06.2025	0,362	0	31,93	0	0	31,232	0	0	24	0	0	2	69,9	58,3	0	0,47	0,41	0	-
26.06.2025	0,352	0	31,97	0	0	31,276	0	0	24	0	0	2	69,6	58,3	0	0,47	0,41	0	-
27.06.2025	0,298	0	32,17	0	0	31,469	0	0	24	0	0	2	69,7	60,3	0	0,47	0,41	0	-
28.06.2025	0,339	0	32,11	0	0	31,415	0	0	24	0	0	2	69,5	58,6	0	0,47	0,41	0	-
29.06.2025	0,37	0	32,115	0	0	31,419	0	0	24	0	0	2	69,5	57,7	0	0,47	0,41	0	-
30.06.2025	0,31	0	32,285	0	0	31,587	0	0	24	0	0	2	69,4	59,6	0	0,47	0,41	0	-
01.07.2025	0,29	0	32,315	0	0	31,622	0	0	24	0	0	2	69	59,9	0	0,47	0,4	0	-
02.07.2025	0,324	0	32,255	0	0	31,576	0	0	24	0	0	2	68,4	58,1	0	0,47	0,4	0	-
03.07.2025	0,315	0	31,685	0	0	31,017	0	0	24	0	0	2	68,4	58,2	0	0,47	0,4	0	-
04.07.2025	0,282	0	31,41	0	0	30,75	0	0	24	0	0	2	68,3	59,1	0	0,47	0,4	0	-
05.07.2025	0,305	0	31,805	0	0	31,133	0	0	24	0	0	2	68,5	58,7	0	0,47	0,4	0	-
06.07.2025	0,307	0	31,6	0	0	30,933	0	0	24	0	0	2	68,5	58,5	0	0,47	0,4	0	-
07.07.2025	0,273	0	32,18	0	0	31,494	0	0	24	0	0	2	68,8	60,1	0	0,47	0,4	0	-
08.07.2025	0,301	0	32,005	0	0	31,327	0	0	24	0	0	2	68,6	59	0	0,47	0,4	0	-
09.07.2025	0,294	0	31,93	0	0	31,254	0	0	24	0	0	2	68,6	59,2	0	0,47	0,4	0	-
10.07.2025	0,326	0	31,875	0	0	31,203	0	0	24	0	0	2	68,4	57,9	0	0,47	0,4	0	-
11.07.2025	0,342	0	32,135	0	0	31,45	0	0	24	0	0	2	68,8	58	0	0,47	0,4	0	-
12.07.2025	0,311	0	32,295	0	0	31,611	0	0	24	0	0	2	68,6	58,7	0	0,47	0,4	0	-
13.07.2025	0,326	0	32,395	0	0	31,709	0	0	24	0	0	2	68,6	58,3	0	0,47	0,4	0	-
14.07.2025	0,296	0	32,235	0	0	31,551	0	0	24	0	0	2	68,7	59,2	0	0,47	0,4	0	-
15.07.2025	0,325	0	32,465	0	0	31,773	0	0	24	0	0	2	68,8	58,6	0	0,47	0,4	0	-
16.07.2025	0,315	0	32,6	0	0	31,905	0	0	24	0	0	2	68,9	59	0	0,47	0,4	0	-
17.07.2025	0,358	0	32,37	0	0	31,689	0	0	24	0	0	2	68,3	57	0	0,47	0,4	0	-
18.07.2025	0,293	0	31,68	0	0	31,012	0	0	24	0	0	2	68,4	59	0	0,47	0,4	0	-
19.07.2025	0,33	0	31,815	0	0	31,138	0	0	24	0	0	2	68,8	58,2	0	0,47	0,4	0	-
20.07.2025	0,305	0	31,745	0	0	31,076	0	0	24	0	0	2	68,4	58,6	0	0,47	0,4	0	-
21.07.2025	0,29	0	31,53	0	0	30,859	0	0	24	0	0	2	68,8	59,3	0	0,47	0,4	0	-
22.07.2025	0,309	0	31,605	0	0	30,934	0	0	24	0	0	2	68,7	58,7	0	0,47	0,4	0	-
23.07.2025	0,282	0	31,06	0	0	30,399	0	0	24	0	0	2	68,8	59,3	0	0,47	0,4	0	-
Итого:	9,471	0	959,255	0	0	938,817	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,471																		

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	4548,552	549051,125	0	0	536073,188	0	0	71700,5	735,15	2160,92	32,9
23.07.2025	4558,024	550010,375	0	0	537012	0	0	72420,5	1455,15	2160,92	32,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.07.2025 13:12:37