

#28616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,385	0	56,615	0	0	55,399	0	0	24	0	0	2	69,1	62,1	0	0,39	0,32	0	-
25.07.2023	0,335	0	57,63	0	0	56,387	0	0	24	0	0	2	69,3	63,3	0	0,4	0,32	0	-
26.07.2023	0,324	0	53,415	0	0	52,307	0	0	24	0	0	2	67,7	61,4	0	0,39	0,32	0	-
27.07.2023	0,382	0	56,41	0	0	55,203	0	0	24	0	0	2	68,9	62	0	0,39	0,32	0	-
28.07.2023	0,325	0	56,18	0	0	54,977	0	0	24	0	0	2	69	63	0	0,39	0,32	0	-
29.07.2023	0,351	0	57,195	0	0	55,969	0	0	24	0	0	2	69	62,7	0	0,4	0,32	0	-
30.07.2023	0,362	0	57,225	0	0	55,991	0	0	24	0	0	2	69,3	62,7	0	0,4	0,32	0	-
31.07.2023	0,364	0	55,32	0	0	54,135	0	0	24	0	0	2	69	62,2	0	0,39	0,32	0	-
01.08.2023	0,347	0	54,765	0	0	53,572	0	0	24	0	0	2	69,6	62,9	0	0,4	0,32	0	-
02.08.2023	0,37	0	49,265	0	0	48,222	0	0	24	0	0	2	68,5	60,7	0	0,38	0,33	0	-
03.08.2023	0,35	0	47,005	0	0	46,019	0	0	24	0	0	2	68,2	60,4	0	0,38	0,33	0	-
04.08.2023	0,321	0	46	0	0	45,013	0	0	24	0	0	2	69	61,8	0	0,38	0,33	0	-
05.08.2023	0,346	0	45,08	0	0	44,105	0	0	24	0	0	2	69,3	61,4	0	0,38	0,33	0	-
06.08.2023	0,325	0	43,23	0	0	42,31	0	0	24	0	0	2	68,7	60,7	0	0,38	0,33	0	-
07.08.2023	0,323	0	37,375	0	0	36,601	0	0	24	0	0	2	67,6	58,4	0	0,37	0,33	0	-
08.08.2023	0,369	0	33,995	0	0	33,273	0	0	24	0	0	2	68,6	57,4	0	0,37	0,34	0	-
09.08.2023	0,362	0	34,165	0	0	33,43	0	0	24	0	0	2	69,1	57,9	0	0,37	0,34	0	-
10.08.2023	0,362	0	33,135	0	0	32,429	0	0	24	0	0	2	68,7	57,3	0	0,36	0,34	0	-
11.08.2023	0,329	0	32,775	0	0	32,085	0	0	24	0	0	2	68,3	57,7	0	0,36	0,34	0	-
12.08.2023	0,379	0	32,97	0	0	32,28	0	0	24	0	0	2	68	56	0	0,36	0,33	0	-
13.08.2023	0,391	0	33,49	0	0	32,78	0	0	24	0	0	2	68,5	56,3	0	0,36	0,34	0	-
14.08.2023	0,388	0	33,76	0	0	33,039	0	0	24	0	0	2	68,8	56,7	0	0,37	0,34	0	-
15.08.2023	0,374	0	40,41	0	0	39,554	0	0	24	0	0	2	68,5	59,1	0	0,37	0,33	0	-
16.08.2023	0,341	0	50,19	0	0	49,091	0	0	24	0	0	2	69,8	62,8	0	0,39	0,32	0	-
17.08.2023	0,36	0	48,475	0	0	47,429	0	0	24	0	0	2	69,3	61,6	0	0,38	0,32	0	-
18.08.2023	0,369	0	48,26	0	0	47,22	0	0	24	0	0	2	69,2	61,3	0	0,38	0,32	0	-
19.08.2023	0,323	0	48,5	0	0	47,465	0	0	24	0	0	2	68,8	61,9	0	0,38	0,32	0	-
20.08.2023	0,345	0	49,215	0	0	48,146	0	0	24	0	0	2	69,5	62,3	0	0,38	0,32	0	-
21.08.2023	0,34	0	49,51	0	0	48,433	0	0	24	0	0	2	69,6	62,5	0	0,38	0,32	0	-
22.08.2023	0,325	0	47,69	0	0	46,665	0	0	24	0	0	2	69,1	62	0	0,38	0,32	0	-
23.08.2023	0,355	0	48,575	0	0	47,518	0	0	24	0	0	2	69,6	62	0	0,38	0,32	0	-
Итого:	10,922	0	1437,825	0	0	1407,047	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,922																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2023	3412,189	446177,875	0	0	435589,406	0	0	55519,87	725,08	1517,15	18,95
23.08.2023	3423,111	447615,688	0	0	436996,438	0	0	56263,87	1469,08	1517,15	18,95

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:43:15