

#7274#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
 Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)  
 Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7488  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4184  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	0,284	0	39,295	0	0	38,461	0	0	24	0	0	2	68,6	61,1	0	0,36	0,31	0	-
25.08.2022	0,286	0	40,505	0	0	39,637	0	0	24	0	0	2	69	61,7	0	0,36	0,31	0	-
26.08.2022	0,257	0	37,925	0	0	37,12	0	0	24	0	0	2	68,6	61,4	0	0,35	0,32	0	-
27.08.2022	0,282	0	36,77	0	0	35,99	0	0	24	0	0	2	68,6	60,6	0	0,35	0,31	0	-
28.08.2022	0,245	0	36,825	0	0	36,039	0	0	24	0	0	2	68,8	61,9	0	0,35	0,31	0	-
29.08.2022	0,265	0	33,215	0	0	32,517	0	0	24	0	0	2	68,2	59,6	0	0,35	0,32	0	-
30.08.2022	0,218	0	33,945	0	0	33,239	0	0	24	0	0	2	67,8	61	0	0,35	0,32	0	-
31.08.2022	0,306	0	38,42	0	0	37,606	0	0	24	0	0	2	68,5	60,1	0	0,36	0,32	0	-
01.09.2022	0,282	0	37,405	0	0	36,614	0	0	24	0	0	2	68,5	60,6	0	0,36	0,32	0	-
02.09.2022	0,293	0	32,315	0	0	31,647	0	0	24	0	0	2	67,6	57,3	0	0,35	0,32	0	-
03.09.2022	0,295	0	29,08	0	0	28,481	0	0	24	0	0	2	67,4	56,9	0	0,34	0,32	0	-
04.09.2022	0,346	0	28,785	0	0	28,189	0	0	24	0	0	2	67,7	54,6	0	0,34	0,32	0	-
05.09.2022	0,296	0	33,82	0	0	33,106	0	0	24	0	0	2	68,4	59,4	0	0,35	0,32	0	-
06.09.2022	0,325	0	36,375	0	0	35,605	0	0	24	0	0	2	68,5	59,1	0	0,35	0,32	0	-
07.09.2022	0,356	0	36,12	0	0	35,355	0	0	24	0	0	2	68,5	58,1	0	0,35	0,32	0	-
08.09.2022	0,307	0	35,19	0	0	34,449	0	0	24	0	0	2	68,3	59	0	0,35	0,32	0	-
09.09.2022	0,311	0	34,72	0	0	33,987	0	0	24	0	0	2	68,4	59	0	0,35	0,32	0	-
10.09.2022	0,339	0	34,325	0	0	33,605	0	0	24	0	0	2	68,2	57,6	0	0,35	0,32	0	-
11.09.2022	0,346	0	33,585	0	0	32,878	0	0	24	0	0	2	68,3	57,4	0	0,35	0,32	0	-
12.09.2022	0,322	0	34,585	0	0	33,855	0	0	24	0	0	2	68,4	58,5	0	0,35	0,32	0	-
13.09.2022	0,32	0	34,345	0	0	33,622	0	0	24	0	0	2	68,2	58,4	0	0,35	0,32	0	-
14.09.2022	0,317	0	33,785	0	0	33,078	0	0	24	0	0	2	68,1	58,1	0	0,35	0,32	0	-
15.09.2022	0,34	0	33,935	0	0	33,221	0	0	24	0	0	2	68,2	57,6	0	0,35	0,32	0	-
16.09.2022	0,346	0	33,74	0	0	33,03	0	0	24	0	0	2	68,3	57,4	0	0,35	0,32	0	-
17.09.2022	0,361	0	33,07	0	0	32,379	0	0	24	0	0	2	68	56,4	0	0,35	0,32	0	-
18.09.2022	0,379	0	31,26	0	0	30,611	0	0	24	0	0	2	67,7	54,9	0	0,34	0,32	0	-
19.09.2022	0,321	0	33,165	0	0	32,472	0	0	24	0	0	2	68	57,7	0	0,35	0,32	0	-
20.09.2022	0,391	0	30,13	0	0	29,515	0	0	24	0	0	2	67,1	52,6	0	0,34	0,32	0	-
21.09.2022	0,341	0	30,395	0	0	29,759	0	0	24	0	0	2	68	55,9	0	0,35	0,32	0	-
22.09.2022	0,334	0	27,935	0	0	27,361	0	0	24	0	0	2	67,3	54,7	0	0,34	0,32	0	-
23.09.2022	0,37	0	29,37	0	0	28,761	0	0	24	0	0	2	67,7	54,4	0	0,34	0,32	0	-
Итого:	9,781	0	1054,335	0	0	1032,189	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	9,781																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2022	2829,222	393721,656	0	0	384385,812	0	0	47529,37	646,97	1491,58	121,03
23.09.2022	2839,004	394776	0	0	385418	0	0	48273,37	1390,97	1491,58	121,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.09.2022 14:43:08