

#7294#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7488
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4184
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	0,435	0	43,835	0	0	42,863	0	0	24	0	0	2	70,3	60,2	0	0,35	0,32	0	-
25.09.2021	0,402	0	42,73	0	0	41,787	0	0	24	0	0	2	70,1	60,2	0	0,35	0,32	0	-
26.09.2021	0,409	0	41,885	0	0	40,961	0	0	24	0	0	2	70,1	59,9	0	0,35	0,32	0	-
27.09.2021	0,363	0	41,91	0	0	40,987	0	0	24	0	0	2	70	60,9	0	0,35	0,32	0	-
28.09.2021	0,366	0	41,785	0	0	40,86	0	0	24	0	0	2	70,2	61,1	0	0,35	0,32	0	-
29.09.2021	0,347	0	45,95	0	0	45,027	0	0	23,8	0,2	0	32774	66,1	54,3	0	0,27	0,21	0	-
30.09.2021	0,357	0	70,29	0	0	68,833	0	0	24	0	0	2	67,6	62,4	0	0,25	0,14	0	-
Итого:	2,679	0	328,385	0	0	321,318	0	0	167,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,679																		

Общее время работы системы, ч 168
Период нормальной работы системы, ч 167,8

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2021	2177,729	341192,688	0	0	333119,469	0	0	39647,33	767,45	1357,58	0,55
30.09.2021	2180,408	341521,094	0	0	333440,781	0	0	39815,13	935,25	1357,78	0,75

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:53:38