

# #7300#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 04.10.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7488  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4184  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	0,342	0	29,525	0	0	28,912	0	0	24	0	0	2	67,7	55,4	0	0,34	0,32	0	-
25.09.2022	0,343	0	29,47	0	0	28,857	0	0	24	0	0	2	67,8	55,3	0	0,34	0,32	0	-
26.09.2022	0,334	0	28,59	0	0	28,001	0	0	24	0	0	2	67,4	55,2	0	0,34	0,32	0	-
27.09.2022	0,313	0	28,13	0	0	27,55	0	0	24	0	0	2	67,5	55,7	0	0,34	0,32	0	-
28.09.2022	0,357	0	26,22	0	0	25,694	0	0	24	0	0	2	66,5	51,5	0	0,34	0,32	0	-
29.09.2022	0,337	0	41,165	0	0	40,315	0	0	23,63	0,37	0	32774	67,3	53,2	0	0,29	0,23	0	-
30.09.2022	0,36	0	59,68	0	0	58,413	0	0	24	0	0	2	68,5	61,9	0	0,24	0,16	0	-
01.10.2022	0,389	0	63,175	0	0	61,765	0	0	24	0	0	2	70,4	64	0	0,25	0,16	0	-
02.10.2022	0,459	0	60,08	0	0	58,815	0	0	24	0	0	2	68,2	60,2	0	0,24	0,16	0	-
03.10.2022	0,35	0	68,035	0	0	66,644	0	0	24	0	0	2	67,1	61,8	0	0,27	0,17	0	-
04.10.2022	0,365	0	83,676	0	0	81,917	0	0	24	0	0	2	68,2	63,8	0	0,34	0,18	0	-
Итого:	3,949	0	517,746	0	0	506,883	0	0	263,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,949																		

Общее время работы системы, ч 264  
Период нормальной работы системы, ч 263,63

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2022	2839,004	394776	0	0	385418	0	0	48273,37	768	1491,58	0
04.10.2022	2842,952	395293,75	0	0	385924,875	0	0	48537	1031,63	1491,95	0,37

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
13.10.2022 13:51:03