

#98121#


Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 07.10.2024 по 23.10.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Соммера 32-44, Калининград (ТП1 32-36)  
4402

Заводской номер счётчика 4184	Показания прибора, Гкал 23.10.2024	Предыдущие показания, Гкал 07.10.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	4050,161	4014,656	35.505

Подпись исполнителя



#98120#

Отчёт за период с 07.10.2024 по 23.10.2024.

Номер абонента 4402  
 Порядковый номер 7488  
 Тип теплосчётчика ВКТ-9  
 Заводской номер 4184  
 Номер системы 1  
 Отчёт сформирован 28.10.2024

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
08.10.2024	-	0,57	0	212,955	0	0	208,417	0	0	24	0	0	2	68,8	66,2	0	0,39	0,23	0
09.10.2024	-	1,569	0	221,395	0	0	216,66	0	0	24	0	0	0	69	61,7	0	0,42	0,24	0
10.10.2024	-	1,896	0	218,965	0	0	214,201	0	0	24	0	0	0	69,6	60,8	0	0,41	0,24	0
11.10.2024	-	2,249	0	213,045	0	0	208,423	0	0	24	0	0	0	69,5	58,7	0	0,41	0,25	0
12.10.2024	-	2,294	0	211,745	0	0	207,191	0	0	24	0	0	0	69,1	58,1	0	0,41	0,26	0
13.10.2024	-	2,392	0	210,26	0	0	205,7	0	0	24	0	0	0	69,5	57,9	0	0,41	0,26	0
14.10.2024	-	2,437	0	212,4	0	0	207,751	0	0	24	0	0	0	69,8	58,2	0	0,41	0,25	0
15.10.2024	-	2,429	0	213,02	0	0	208,394	0	0	24	0	0	0	69,5	57,9	0	0,41	0,26	0
16.10.2024	-	2,417	0	207,5	0	0	203,061	0	0	24	0	0	0	68,9	57,1	0	0,41	0,26	0
17.10.2024	-	2,487	0	213,05	0	0	208,418	0	0	24	0	0	0	69,6	57,7	0	0,42	0,26	0
18.10.2024	-	2,443	0	211,075	0	0	206,541	0	0	24	0	0	0	69,1	57,3	0	0,41	0,26	0
19.10.2024	-	2,491	0	215,78	0	0	211,072	0	0	24	0	0	0	69,7	58	0	0,42	0,26	0
20.10.2024	-	2,478	0	212,77	0	0	208,156	0	0	24	0	0	0	69,5	57,6	0	0,42	0,26	0
21.10.2024	-	2,461	0	218,75	0	0	214,028	0	0	24	0	0	0	69,3	57,8	0	0,42	0,26	0
22.10.2024	-	2,429	0	222,53	0	0	217,666	0	0	24	0	0	0	69,8	58,7	0	0,42	0,25	0
23.10.2024	-	2,464	0	223,28	0	0	218,409	0	0	24	0	0	0	69,7	58,4	0	0,4	0,23	0
Итого:	-	35,506	0	3438,52	0	0	3364,088	0	0	384	0	-	-	69,4	58,88	0	0,41	0,25	0

Общее время работы системы 384 час.

Период нормальной работы системы 384 час.

## Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
07.10.2024	4014,656	508448,125	0	0	496413,031	0	0	65556	743,37	2089,2	0,63
23.10.2024	4050,161	511886,625	0	0	499777,125	0	0	65940	1127,37	2089,2	0,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения