

#121099#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	1,42	0	61,2	62,37	0	59,74	61,68	0	0	24	0	0	72,5	48,8	23,76	0,31	0,22	-
25.02.2025	1,474	0	70,34	71,49	0	68,75	70,66	0	0	24	0	0	70,4	49	21,48	0,31	0,22	-
26.02.2025	1,339	0	57,12	58,19	0	55,83	57,59	0	0	24	0	0	70,3	46,4	23,97	0,31	0,22	-
27.02.2025	1,278	0	57,57	58,56	0	56,35	57,98	0	0	24	0	0	68,6	45,9	22,68	0,31	0,22	-
28.02.2025	1,384	0	64,4	65,5	0	63,01	64,78	0	0	24	0	0	69,4	47,5	21,96	0,31	0,22	-
01.03.2025	1,453	0	66,47	67,69	0	64,96	66,92	0	0	24	0	0	71,7	49,4	22,38	0,31	0,22	-
02.03.2025	1,379	0	58,33	59,44	0	57	58,83	0	0	24	0	0	71,3	47,1	24,21	0,31	0,22	-
03.03.2025	1,282	0	55,19	56,17	0	54	55,61	0	0	24	0	0	69,2	45,5	23,77	0,31	0,22	-
04.03.2025	1,198	0	50,9	51,77	0	49,8	51,29	0	0	24	0	0	68,9	44,9	24,03	0,31	0,22	-
05.03.2025	1,142	0	47,07	47,9	0	46,08	47,48	0	0	24	0	0	68,2	43,5	24,74	0,31	0,22	-
06.03.2025	1,049	0	42,45	43,2	0	41,55	42,8	0	0	24	0	0	68,3	43	25,27	0,31	0,22	-
07.03.2025	1,069	0	45,75	46,54	0	44,78	46,07	0	0	24	0	0	68,1	44,2	23,89	0,31	0,22	-
08.03.2025	1,081	0	48,31	49,06	0	47,29	48,54	0	0	24	0	0	68	45,1	22,87	0,31	0,22	-
09.03.2025	1,04	0	43,91	44,62	0	42,98	44,22	0	0	24	0	0	67,7	43,5	24,21	0,31	0,22	-
10.03.2025	0,869	0	33,62	34,15	0	32,92	33,86	0	0	24	0	0	67,9	41,4	26,45	0,31	0,22	-
11.03.2025	1,271	0	59,58	60,49	0	58,29	59,85	0	0	24	0	0	68,8	47	21,81	0,31	0,22	-
12.03.2025	1,236	0	53,88	54,79	0	52,69	54,21	0	0	24	0	0	69,3	45,8	23,47	0,31	0,22	-
13.03.2025	1,36	0	58,64	59,7	0	57,3	59,04	0	0	24	0	0	71,3	47,6	23,72	0,31	0,22	-
14.03.2025	1,429	0	60,83	62,01	0	59,34	61,3	0	0	24	0	0	73,2	49,2	24,07	0,31	0,22	-
15.03.2025	1,497	0	65,86	67,13	0	64,27	66,33	0	0	24	0	0	73,5	50,2	23,31	0,31	0,22	-
16.03.2025	1,499	0	62,94	64,2	0	61,42	63,45	0	0	24	0	0	73,9	49,5	24,41	0,31	0,22	-
17.03.2025	1,485	0	65,11	66,38	0	63,51	65,58	0	0	24	0	0	74,5	51,1	23,37	0,31	0,22	-
18.03.2025	1,338	0	54,98	56,07	0	53,69	55,45	0	0	24	0	0	72,4	47,5	24,94	0,31	0,22	-
19.03.2025	1,311	0	58,5	59,54	0	57,21	58,9	0	0	24	0	0	70,2	47,3	22,91	0,31	0,22	-
20.03.2025	1,138	0	53,47	54,34	0	52,28	53,73	0	0	24	0	0	69,5	47,7	21,8	0,31	0,22	-
21.03.2025	1,161	0	52,19	53,05	0	51,09	52,5	0	0	24	0	0	67,9	45,2	22,72	0,31	0,22	-
22.03.2025	1,077	0	48	48,77	0	46,97	48,26	0	0	24	0	0	69	46	22,94	0,31	0,22	-
23.03.2025	1,1	0	47,8	48,55	0	46,81	48,1	0	0	24	0	0	67,8	44,3	23,53	0,31	0,22	-
Итого:	35,359	0	1544,41	1571,67	0	1509,91	1555,01	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,359																	

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	1597,163	216600,22	218035,28	0,35	211547,14	213942,35	0,35
23.03.2025	1632,522	218144,63	219606,95	0,35	213057,05	215497,36	0,35

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 11:10:34