

#296707#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	1,287	0,001	71,61	72,86	0,01	70,09	71,95	0,01	0,01	24	0	0	69	50,6	18,38	0,31	0,22	-
20.03.2026	1,332	0	58,17	59,11	0	56,81	58,44	0	0	24	0	0	71,9	48,4	23,5	0,31	0,22	-
21.03.2026	1,252	0	59,15	60	0	57,76	59,29	0	0	24	0	0	72,1	50,4	21,69	0,31	0,22	-
22.03.2026	1,185	0	53,29	54,13	0	52,08	53,5	0	0	24	0	0	71,8	49	22,78	0,31	0,22	-
23.03.2026	1,028	0	38,94	39,73	0	38,05	39,34	0	0	24	0	0	71,5	44,4	27,09	0,31	0,22	-
24.03.2026	1,014	0	38,21	39,07	0	37,3	38,68	0	0	24	0	0	71,8	44,5	27,28	0,31	0,22	-
25.03.2026	0,976	0	33,33	34,17	0	32,57	33,88	0	0	24	0	0	71,2	41,3	29,97	0,31	0,22	-
26.03.2026	1,319	0	54,94	56,13	0	53,67	55,55	0	0	24	0	0	71,8	47,2	24,63	0,31	0,22	-
27.03.2026	1,368	0	66,7	67,71	0	65,15	66,9	0	0	24	0	0	72,1	51,1	20,98	0,31	0,22	-
28.03.2026	1,258	0	59,33	60,25	0	57,93	59,53	0	0	24	0	0	72,4	50,6	21,75	0,31	0,22	-
29.03.2026	1,225	0	49,23	50,08	0	48,08	49,53	0	0	24	0	0	72	46,4	25,53	0,31	0,22	-
30.03.2026	1,183	0	47,73	48,62	0	46,62	48,08	0	0	24	0	0	72,1	46,7	25,39	0,31	0,22	-
31.03.2026	1,348	0	57,76	58,89	0	56,4	58,26	0	0	24	0	0	72,2	48,3	23,89	0,31	0,22	-
01.04.2026	1,364	0	65,63	66,88	0	64,07	66,06	0	0	24	0	0	72,1	50,8	21,29	0,31	0,22	-
02.04.2026	1,351	0,002	65,65	66,94	0,02	64,08	66,06	0,02	0,02	24	0	0	73,2	52	21,1	0,31	0,22	-
03.04.2026	1,332	0	69,81	70,73	0	68,27	69,86	0	0	24	0	0	70	50,4	19,56	0,31	0,22	-
04.04.2026	1,263	0	53,33	54,11	0	52,1	53,52	0	0	24	0	0	72,2	47,9	24,25	0,31	0,22	-
05.04.2026	1,082	0	41,89	42,62	0	40,92	42,2	0	0	24	0	0	71,9	45,4	26,46	0,31	0,22	-
06.04.2026	1,213	0	47,33	48,27	0	46,22	47,77	0	0	24	0	0	72,1	45,9	26,24	0,31	0,22	-
07.04.2026	1,383	0	59,42	60,51	0	58,06	59,85	0	0	24	0	0	71,9	48	23,86	0,31	0,22	-
08.04.2026	1,399	0	62,57	63,75	0	61,05	62,99	0	0	24	0	0	73,1	50,2	22,9	0,31	0,22	-
09.04.2026	1,411	0,001	64,99	66,2	0,02	63,43	65,42	0,02	0,02	24	0	0	72,6	50,3	22,28	0,31	0,22	-
10.04.2026	1,3	0	60,65	61,81	0	59,2	61,08	0	0	24	0	0	72,4	50,4	22,03	0,31	0,22	-
11.04.2026	1,147	0	48,52	49,57	0	47,4	49	0	0	24	0	0	72	47,7	24,23	0,31	0,22	-
12.04.2026	1,021	0	42,17	43,11	0	41,18	42,63	0	0	24	0	0	71,7	46,9	24,8	0,31	0,22	-
13.04.2026	1,026	0	40,44	41,37	0	39,52	40,93	0	0	24	0	0	71,5	45,4	26,02	0,31	0,22	-
14.04.2026	0,908	0	31,95	32,81	0	31,2	32,47	0	0	24	0	0	71,2	42,1	29,15	0,31	0,22	-
15.04.2026	1,023	0,001	38,87	39,79	0,01	37,97	39,41	0,01	0,01	24	0	0	71,5	44,4	27,02	0,31	0,22	-
16.04.2026	1,203	0	52,69	53,46	0	51,46	52,82	0	0	24	0	0	72	48,6	23,4	0,31	0,22	-
17.04.2026	1,21	0	49,92	50,72	0	48,74	50,17	0	0	24	0	0	72,2	47,4	24,85	0,31	0,22	-
18.04.2026	0,962	0	38,2	38,91	0	37,3	38,49	0	0	24	0	0	72	46,2	25,86	0,31	0,22	-
Итого:	37,373	0	1622,42	1652,31	0,06	1584,68	1633,66	0,06	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,373																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
18.03.2026	1938,522	232343,33	234108,79	3,82	226895,78	229808,28	3,75
18.04.2026	1975,895	233965,75	235761,1	3,88	228480,46	231441,94	3,81

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 11:34:24