

#7266#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 22.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград  
 Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 8888  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209305  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.03.2021	1,644	0	90,59	90,22	88,4	88,96	-0,56	24	0	0	73,8	54,9	18,9	0,7	0,7	3,9
24.03.2021	1,56	0	89,15	88,73	87,11	87,51	-0,4	24	0	0	71,9	53,8	18,13	0,7	0,7	4,8
25.03.2021	1,494	0	92,32	91,73	90,3	90,49	-0,19	24	0	0	70,1	53,5	16,65	0,7	0,7	6,9
26.03.2021	1,483	0,002	95,08	94,4	93,08	93,18	-0,1	24	0	0	69,1	53,1	16	0,7	0,7	5,1
27.03.2021	1,456	0	91,66	91,06	89,68	89,88	-0,2	24	0	0	69,8	53,4	16,38	0,7	0,7	8,7
28.03.2021	1,479	0	89,13	88,53	87,24	87,41	-0,17	24	0	0	69	51,9	17,06	0,7	0,7	5,8
29.03.2021	1,45	0,002	91,65	90,99	89,69	89,74	-0,05	24	0	0	69,2	53	16,23	0,7	0,7	7,8
30.03.2021	1,446	0	92,48	91,8	90,48	90,56	-0,08	24	0	0	69,6	53,5	16,05	0,7	0,7	9,8
31.03.2021	1,422	0,002	94,43	93,71	92,37	92,42	-0,05	24	0	0	69,8	54,4	15,38	0,7	0,7	8,7
01.04.2021	1,447	0,001	91,58	90,94	89,58	89,76	-0,18	24	0	0	69,6	53,4	16,26	0,7	0,7	4,7
02.04.2021	1,483	0	89,99	89,44	88,01	88,25	-0,24	24	0	0	70	53	16,97	0,7	0,7	3,8
03.04.2021	1,49	0	88,43	87,89	86,5	86,75	-0,25	24	0	0	69,8	52,5	17,34	0,7	0,7	3,8
04.04.2021	1,508	0	89,55	88,98	87,62	87,83	-0,21	24	0	0	69,7	52,4	17,31	0,7	0,7	4,2
05.04.2021	1,513	0	86,02	85,51	84,11	84,43	-0,32	24	0	0	70,2	52	18,19	0,7	0,7	2,7
06.04.2021	1,584	-0,002	86,04	85,6	84,06	84,47	-0,41	24	0	0	72	53	19,03	0,7	0,7	2,6
07.04.2021	1,529	0	83,32	82,87	81,43	81,83	-0,4	24	0	0	71,2	52,3	18,99	0,7	0,7	2,8
08.04.2021	1,555	0	88	87,51	85,98	86,34	-0,36	24	0	0	71,9	53,6	18,28	0,7	0,7	4,3
09.04.2021	1,511	0	88,36	87,74	86,41	86,61	-0,2	24	0	0	70,4	52,8	17,58	0,7	0,7	7,2
10.04.2021	1,454	0,003	89,71	88,88	87,79	87,79	0	24	0	0	68,7	52,2	16,59	0,7	0,7	4,9
11.04.2021	1,497	0,003	94,96	94,13	92,96	92,9	0,06	24	0	0	68,7	52,6	16,09	0,7	0,7	10,3
12.04.2021	1,446	0,003	93,62	92,87	91,62	91,66	-0,04	24	0	0	68,8	53	15,83	0,7	0,7	7,7
13.04.2021	1,427	0	90,53	89,84	88,61	88,72	-0,11	24	0	0	68,6	52,4	16,17	0,7	0,7	4,7
14.04.2021	1,408	0,002	88,01	87,34	86,19	86,28	-0,09	24	0	0	68	51,7	16,37	0,7	0,7	4,1
15.04.2021	1,435	0,001	89,05	88,36	87,14	87,23	-0,09	24	0	0	68,7	52,2	16,49	0,7	0,7	5,8
16.04.2021	1,451	0,002	92,73	92,03	90,73	90,81	-0,08	24	0	0	69	52,9	16,03	0,7	0,7	5,6
17.04.2021	1,44	0	93,93	93,22	91,94	91,97	-0,03	24	0	0	68,6	52,9	15,69	0,7	0,7	8,3
18.04.2021	1,393	0,002	96,11	95,34	94,08	94,06	0,02	24	0	0	68,7	53,9	14,81	0,7	0,7	10,4
19.04.2021	1,393	0,001	96,66	95,87	94,62	94,58	0,04	24	0	0	68,8	54,1	14,7	0,7	0,7	11
20.04.2021	1,393	0,001	96,3	95,52	94,23	94,22	0,01	24	0	0	69	54,2	14,8	0,7	0,7	9,9
21.04.2021	1,354	0	90,86	90,17	88,98	89,01	-0,03	24	0	0	68,5	53,2	15,25	0,7	0,7	8,6
22.04.2021	1,43	0,002	95,88	95,2	93,85	93,9	-0,05	24	0	0	69	53,6	15,31	0,7	0,7	4,6
23.04.2021	1,471	0,003	98,13	97,34	96,06	96,03	0,03	24	0	0	68,7	53,4	15,31	0,7	0,7	-
Итого:	47,046	0	2924,26	2903,76	2860,85	2865,58	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	47,046															

Общее время работы системы, ч 768  
 Период нормальной работы системы, ч 768

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
22.03.2021	303,554	15790,4	15720,45	15402,33	15511,04
23.04.2021	350,6	18714,66	18624,21	18263,18	18376,62

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 25.04.2021 19:44:52