

#133788#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,172	0	8,64	8,56	0	8,49	8,52	0	0	24	0	0	66,8	46,1	20,68	0,31	0,22	-
25.05.2025	0,024	0	3,74	3,61	0	3,74	3,61	0	0	24	0	0	63,7	56	7,72	0,31	0,22	-
26.05.2025	0,165	0	7,29	7,34	0	7,16	7,32	0	0	24	0	0	66,6	42,8	23,74	0,31	0,22	-
27.05.2025	0,26	0	10,74	10,92	0	10,53	10,86	0	0	24	0	0	67,2	42,2	24,93	0,31	0,22	-
28.05.2025	0,207	0	8,46	8,62	0	8,3	8,6	0	0	24	0	0	67,5	42,4	25,09	0,31	0,22	-
29.05.2025	0,193	0	9,04	9,19	0	8,83	9,14	0	0	24	0	0	66,7	44,5	22,24	0,31	0,22	-
30.05.2025	0,216	0	9,34	9,45	0	9,14	9,4	0	0	24	0	0	67,6	43,8	23,77	0,31	0,22	-
31.05.2025	0,223	0	11,66	11,81	0	11,42	11,72	0	0	24	0	0	64,9	45,2	19,74	0,31	0,22	-
01.06.2025	0,235	0	9,3	9,54	0	9,13	9,51	0	0	24	0	0	67,2	41,4	25,73	0,31	0,22	-
02.06.2025	0,199	0	8,92	9,2	0	8,71	9,15	0	0	24	0	0	67,2	44,3	22,92	0,31	0,22	-
03.06.2025	0,19	0	8,39	8,66	0	8,23	8,64	0	0	24	0	0	66,6	43,5	23,14	0,31	0,22	-
04.06.2025	0,202	0	8,67	8,95	0	8,47	8,92	0	0	24	0	0	67	43,3	23,69	0,31	0,22	-
05.06.2025	0,228	0	9,2	9,46	0	9,03	9,43	0	0	24	0	0	67,5	42,1	25,36	0,31	0,22	-
06.06.2025	0,159	0	7,23	7,46	0	7,11	7,44	0	0	24	0	0	66,8	44,5	22,33	0,31	0,22	-
07.06.2025	0,155	0	7,22	7,48	0	7,07	7,48	0	0	24	0	0	66,7	44,8	21,96	0,31	0,22	-
08.06.2025	0,212	0	8,77	9,1	0	8,6	9,06	0	0	24	0	0	66,8	42,4	24,36	0,31	0,22	-
09.06.2025	0,218	0	9,25	9,61	0	9,06	9,57	0	0	24	0	0	67	42,8	24,22	0,31	0,22	-
10.06.2025	0,213	0	9,18	9,52	0	8,98	9,47	0	0	24	0	0	66,7	43,3	23,44	0,31	0,22	-
11.06.2025	0,186	0	8,15	8,43	0	8,02	8,4	0	0	24	0	0	66,4	43,2	23,19	0,31	0,22	-
12.06.2025	0,179	0	8,07	8,32	0	7,89	8,3	0	0	24	0	0	66,5	44	22,5	0,31	0,22	-
13.06.2025	0,209	0	9,47	9,78	0	9,27	9,72	0	0	24	0	0	67	44,5	22,58	0,31	0,22	-
14.06.2025	0,171	0	7,85	8,11	0	7,7	8,07	0	0	24	0	0	66,6	44,4	22,17	0,31	0,22	-
15.06.2025	0,198	0	9,06	9,33	0	8,89	9,28	0	0	24	0	0	66,7	44,5	22,27	0,31	0,22	-
16.06.2025	0,195	0	8,69	8,99	0	8,55	8,94	0	0	24	0	0	66,5	43,8	22,69	0,31	0,22	-
17.06.2025	0,201	0	8,99	9,31	0	8,8	9,27	0	0	24	0	0	66,8	44	22,74	0,31	0,22	-
18.06.2025	0,211	0	9,63	9,99	0	9,43	9,95	0	0	24	0	0	66,8	44,6	22,12	0,31	0,22	-
19.06.2025	0,201	0	11,1	11,43	0	10,91	11,35	0	0	24	0	0	63,9	45,4	18,5	0,31	0,22	-
20.06.2025	0,178	0	8,46	8,78	0	8,3	8,73	0	0	24	0	0	66	44,5	21,58	0,31	0,22	-
21.06.2025	0,137	0	7,47	7,77	0	7,36	7,72	0	0	24	0	0	65,7	47	18,76	0,31	0,22	-
22.06.2025	0,194	0	8,72	9,04	0	8,54	9	0	0	24	0	0	66,7	43,9	22,8	0,31	0,22	-
23.06.2025	0,2	0	9,22	9,55	0	9,06	9,49	0	0	24	0	0	66,8	44,8	22,06	0,31	0,22	-
Итого:	5,931	0	269,92	277,31	0	264,72	276,06	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,931																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.05.2025	1665,325	219885,4	221365,9	0,35	214762,72	217238,45	0,35
23.06.2025	1671,256	220155,32	221643,21	0,35	215027,44	217514,51	0,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2025 11:40:49