

#7262#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
 Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград  
 Номер абонента 6837  
 Порядковый номер 8888  
 Тип теплосчётчика ВКТ-7  
 Заводской номер 00209305  
 Номер системы 1

## Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,175	0,003	9,9	9,8	9,69	9,74	-0,05	24	0	1	64,1	45,7	18,36	0,7	0,7	-
25.06.2021	0,165	0,004	11,11	10,99	10,86	10,9	-0,04	24	0	1	64,1	48,7	15,39	0,7	0,7	-
26.06.2021	0,17	0,002	9,67	9,59	9,45	9,53	-0,08	24	0	0	64,1	45,9	18,14	0,7	0,7	-
27.06.2021	0,154	0,002	9,38	9,31	9,18	9,24	-0,06	24	0	1	64,4	47,3	17,03	0,7	0,7	-
28.06.2021	0,157	0,002	9,04	8,98	8,8	8,92	-0,12	24	0	1	63,8	45,7	18,13	0,7	0,7	-
29.06.2021	0,164	0,003	11,13	11,05	10,87	10,97	-0,1	24	0	1	64	48,7	15,29	0,7	0,7	-
30.06.2021	0,149	0,001	11,47	11,37	11,25	11,27	-0,02	24	0	1	59,8	46,4	13,4	0,7	0,7	-
01.07.2021	0,183	0,007	18,28	18,1	17,91	17,93	-0,02	24	0	1	61,2	50,9	10,32	0,7	0,7	-
02.07.2021	0,166	0,002	11,36	11,29	11,09	11,22	-0,13	24	0	1	62,7	47,5	15,26	0,7	0,7	-
03.07.2021	0,153	0,003	11,68	11,59	11,42	11,5	-0,08	24	0	1	63	49,4	13,58	0,7	0,7	-
04.07.2021	0,16	0,004	13,52	13,46	13,21	13,34	-0,13	24	0	1	63,7	51,2	12,52	0,7	0,7	-
05.07.2021	0,148	0,002	11,22	11,19	10,98	11,11	-0,13	24	0	1	63,2	49,2	14,03	0,7	0,7	-
06.07.2021	0,149	0	10,47	10,43	10,22	10,36	-0,14	24	0	1	62,7	47,7	15,04	0,7	0,7	-
07.07.2021	0,182	0,002	11,4	11,39	11,13	11,33	-0,2	24	0	1	63,5	46,7	16,8	0,7	0,7	-
08.07.2021	0,161	0,001	10,99	10,97	10,73	10,91	-0,18	24	0	1	63,4	47,9	15,48	0,7	0,7	-
09.07.2021	0,17	0	9,59	9,62	9,35	9,62	-0,27	24	0	1	63,5	44,1	19,39	0,7	0,7	-
10.07.2021	0,158	0	9,27	9,32	9,03	9,28	-0,25	24	0	1	63,4	44,8	18,59	0,7	0,7	-
11.07.2021	0,185	0	10,11	10,16	9,87	10,15	-0,28	24	0	1	63,2	43,5	19,71	0,7	0,7	-
12.07.2021	0,183	0	9,56	9,62	9,32	9,62	-0,3	24	0	1	63,7	43	20,66	0,7	0,7	-
13.07.2021	0,157	0	9,31	9,37	9,07	9,37	-0,3	24	0	1	63,5	45	18,41	0,7	0,7	-
14.07.2021	0,132	0	8,85	8,92	8,61	8,92	-0,31	24	0	1	63,4	46,7	16,68	0,7	0,7	-
15.07.2021	0,143	0	9,09	9,18	8,85	9,18	-0,33	24	0	1	63,5	45,9	17,61	0,7	0,7	-
16.07.2021	0,142	0	9,26	9,36	9,02	9,36	-0,34	24	0	1	63,3	46,2	17,15	0,7	0,7	-
17.07.2021	0,137	0	10,22	10,3	9,98	10,25	-0,27	24	0	1	61,6	46,9	14,7	0,7	0,7	-
18.07.2021	0,143	0	9,27	9,37	9,03	9,36	-0,33	24	0	1	63,4	46,1	17,28	0,7	0,7	-
19.07.2021	0,169	0	10,01	10,12	9,77	10,12	-0,35	24	0	1	63,3	44,6	18,65	0,7	0,7	-
20.07.2021	0,151	0	9,24	9,36	9	9,36	-0,36	24	0	1	63,2	45	18,25	0,7	0,7	-
21.07.2021	0,168	0	9,73	9,85	9,49	9,85	-0,36	24	0	1	63,3	44,1	19,12	0,7	0,7	-
22.07.2021	0,158	0	9,44	9,55	9,2	9,55	-0,35	24	0	1	63,4	44,8	18,55	0,7	0,7	-
23.07.2021	0,132	0	8,84	8,95	8,6	8,95	-0,35	24	0	1	63	46,1	16,93	0,7	0,7	-
Итого:	4,764	0	312,41	312,56	304,98	311,21	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,764															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

## Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	372,217	19904,9	19791,52	19427,32	19532,79
23.07.2021	376,981	20217,31	20104,08	19732,3	19844

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

**ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ**  
 МП «Калининградтеплосеть»  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 26.07.2021 7:58:05