

#7260#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2023 по 23.07.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2023	0,215	-0,012	114,81	115,33	112,33	112,96	-0,63	24	0	0	69,5	67,2	2,23	0,7	0,7	-
25.06.2023	0,206	-0,017	112,06	112,55	109,64	110,31	-0,67	24	0	0	69,2	67	2,21	0,7	0,7	-
26.06.2023	0,21	-0,011	114,13	114,63	111,7	112,3	-0,6	24	0	0	69,2	67,1	2,18	0,7	0,7	-
27.06.2023	0,209	-0,013	107,66	108,15	105,34	105,97	-0,63	24	0	0	69,2	66,9	2,33	0,7	0,7	-
28.06.2023	0,202	-0,014	104,58	105,11	102,38	103	-0,62	24	0	0	68,6	66,2	2,31	0,7	0,7	-
29.06.2023	0,224	-0,009	90,06	90,47	88,22	88,75	-0,53	24	0	0	67,7	64,8	2,88	0,7	0,7	-
30.06.2023	0,197	-0,009	100	100,31	97,81	98,31	-0,5	24	0	0	69,4	67,1	2,3	0,7	0,7	-
01.07.2023	0,215	-0,015	100,3	100,8	98,13	98,79	-0,66	24	0	0	69,6	67	2,58	0,7	0,7	-
02.07.2023	0,223	-0,016	99,57	100,08	97,39	98,08	-0,69	24	0	0	69,4	66,7	2,71	0,7	0,7	-
03.07.2023	0,252	-0,017	98,52	99,04	96,41	97,1	-0,69	24	0	0	69,2	66,2	3,02	0,7	0,7	-
04.07.2023	0,24	-0,016	100,22	100,75	98,02	98,73	-0,71	24	0	0	69,4	66,6	2,86	0,7	0,7	-
05.07.2023	0,265	-0,017	98,95	99,47	96,83	97,51	-0,68	24	0	0	69	65,9	3,12	0,7	0,7	-
06.07.2023	0,247	-0,015	100,39	100,9	98,22	98,91	-0,69	24	0	0	69,3	66,4	2,91	0,7	0,7	-
07.07.2023	0,255	-0,015	100,34	100,85	98,2	98,86	-0,66	24	0	0	68,8	65,8	2,98	0,7	0,7	-
08.07.2023	0,235	-0,011	101,97	102,46	99,81	100,4	-0,59	24	0	0	69,1	66,4	2,7	0,7	0,7	-
09.07.2023	0,214	-0,013	103,48	104	101,25	101,88	-0,63	24	0	0	69,6	67,2	2,47	0,7	0,7	-
10.07.2023	0,243	-0,015	101,26	101,81	99,03	99,72	-0,69	24	0	0	70	67,1	2,86	0,7	0,7	-
11.07.2023	0,211	-0,013	99,22	99,71	97,08	97,69	-0,61	24	0	0	69,1	66,6	2,51	0,7	0,7	-
12.07.2023	0,21	-0,014	101,92	102,42	99,75	100,35	-0,6	24	0	0	69,5	67,1	2,45	0,7	0,7	-
13.07.2023	0,187	-0,012	97,77	98,24	95,73	96,35	-0,62	24	0	0	67,9	65,6	2,32	0,7	0,7	-
14.07.2023	0,209	-0,009	105,32	105,81	103,06	103,65	-0,59	24	0	0	69,4	67	2,35	0,7	0,7	-
15.07.2023	0,201	-0,012	105,9	106,37	103,63	104,23	-0,6	24	0	0	69,3	67,1	2,25	0,7	0,7	-
16.07.2023	0,22	-0,011	106,98	107,46	104,69	105,27	-0,58	24	0	0	69,2	66,8	2,4	0,7	0,7	-
17.07.2023	0,236	-0,012	105,56	106,05	103,3	103,92	-0,62	24	0	0	69,3	66,6	2,63	0,7	0,7	-
18.07.2023	0,267	-0,01	105,53	106,03	103,3	103,87	-0,57	24	0	0	69,3	66,4	2,88	0,7	0,7	-
19.07.2023	0,272	-0,013	105,82	106,32	103,56	104,2	-0,64	24	0	0	69,2	66,2	2,98	0,7	0,7	-
20.07.2023	0,209	-0,012	106,81	107,3	104,49	105,1	-0,61	24	0	0	69,2	66,9	2,34	0,7	0,7	-
21.07.2023	0,206	-0,01	106,97	107,45	104,71	105,27	-0,56	24	0	0	69,4	67,1	2,27	0,7	0,7	-
22.07.2023	0,186	-0,006	106,54	106,99	104,27	104,78	-0,51	24	0	0	69,3	67,2	2,04	0,7	0,7	-
23.07.2023	0,216	-0,01	108,1	108,57	105,78	106,35	-0,57	24	0	0	69,2	66,9	2,35	0,7	0,7	-
Итого:	6,682	0	3110,74	3125,43	3044,06	3062,61	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,682															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2023	1063,891	110454,38	110895,23	107834,06	108917,57
23.07.2023	1070,573	113565,12	114020,66	110878,12	111980,18

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.07.2023 13:13:30