

#142238#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Театральная 33а-33б, Калининград

6837

8888

ВКТ-7

00209305

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,207	0	9,13	9,48	0	8,95	9,42	0	0	24	0	0	66,7	43,8	22,89	0,31	0,22	-
25.06.2025	0,206	0	9,01	9,35	0	8,84	9,3	0	0	24	0	0	67,1	43,7	23,4	0,31	0,22	-
26.06.2025	0,169	0	7,63	7,93	0	7,48	7,92	0	0	24	0	0	66,7	44	22,65	0,31	0,22	-
27.06.2025	0,147	0	7,31	7,59	0	7,18	7,55	0	0	24	0	0	66,6	46,1	20,46	0,31	0,22	-
28.06.2025	0,156	0	7,35	7,64	0	7,2	7,62	0	0	24	0	0	66,3	45	21,29	0,31	0,22	-
29.06.2025	0,165	0	7,95	8,29	0	7,78	8,26	0	0	24	0	0	66,7	45,3	21,43	0,31	0,22	-
30.06.2025	0,158	0	7,75	8,05	0	7,61	8	0	0	24	0	0	66,4	45,4	21,03	0,31	0,22	-
01.07.2025	0,179	0	8,56	8,88	0	8,39	8,84	0	0	24	0	0	66,2	44,8	21,46	0,31	0,22	-
02.07.2025	0,167	0	8,49	8,81	0	8,32	8,75	0	0	24	0	0	66	45,9	20,05	0,31	0,22	-
03.07.2025	0,118	0	6,97	7,12	0	6,84	7,07	0	0	24	0	0	66,2	48,7	17,47	0,31	0,22	-
04.07.2025	0,242	0,065	9,08	9,12	1,1	8,92	9,05	1,07	1,07	24	0	0	66,6	45,3	21,23	0,31	0,22	-
05.07.2025	0,428	0	15,96	16,3	0	15,66	16,19	0	0	24	0	0	66,8	39,4	27,33	0,31	0,22	-
06.07.2025	0,185	0	9,05	9,37	0	8,87	9,33	0	0	24	0	0	65,4	44,3	21,09	0,31	0,22	-
07.07.2025	0,149	0	7,9	8,23	0	7,75	8,2	0	0	24	0	0	65,2	45,9	19,36	0,31	0,22	-
08.07.2025	0,135	0	7,54	7,85	0	7,4	7,81	0	0	24	0	0	65,1	46,6	18,44	0,31	0,22	-
09.07.2025	0,141	0	7,74	8,07	0	7,6	8,02	0	0	24	0	0	65,4	46,6	18,77	0,31	0,22	-
10.07.2025	0,098	0,001	5,62	5,85	0,01	5,52	5,83	0,01	0,01	24	0	0	64,9	47	17,89	0,31	0,22	-
11.07.2025	0,164	0	8,26	8,58	0	8,12	8,54	0	0	24	0	0	65,9	45,4	20,45	0,31	0,22	-
12.07.2025	0,185	0	10,13	10,49	0	9,94	10,42	0	0	24	0	0	63,9	45,3	18,6	0,31	0,22	-
13.07.2025	0,164	0	10,76	11,08	0	10,54	10,99	0	0	24	0	0	62,8	47,2	15,64	0,31	0,22	-
14.07.2025	0,145	0	10,44	10,76	0	10,22	10,69	0	0	24	0	0	62	47,7	14,31	0,31	0,22	-
15.07.2025	0,167	0	8,82	9,17	0	8,64	9,11	0	0	24	0	0	65,4	46,2	19,28	0,31	0,22	-
16.07.2025	0,184	0	8,83	9,18	0	8,66	9,16	0	0	24	0	0	65,8	44,4	21,37	0,31	0,22	-
17.07.2025	0,204	0	9,67	10,05	0	9,51	10	0	0	24	0	0	65,8	44,2	21,5	0,31	0,22	-
18.07.2025	0,212	0,001	9,49	9,86	0,01	9,31	9,82	0,01	0,01	24	0	0	65,8	43,1	22,68	0,31	0,22	-
19.07.2025	0,162	0	8,46	8,79	0	8,28	8,74	0	0	24	0	0	65,7	46,4	19,28	0,31	0,22	-
20.07.2025	0,173	0	8,46	8,78	0	8,32	8,74	0	0	24	0	0	65,6	44,7	20,87	0,31	0,22	-
21.07.2025	0,166	0	8,52	8,88	0	8,36	8,82	0	0	24	0	0	65,8	45,6	20,23	0,31	0,22	-
22.07.2025	0,18	0	8,53	8,87	0	8,39	8,82	0	0	24	0	0	65,7	44,5	21,18	0,31	0,22	-
23.07.2025	0,165	0	8,5	8,83	0	8,38	8,78	0	0	24	0	0	65,9	46,3	19,64	0,31	0,22	-
Итого:	5,321	0	261,91	271,25	1,12	256,98	269,79	1,09	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,321																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.06.2025	1671,256	220155,32	221643,21	0,35	215027,44	217514,51	0,35
23.07.2025	1676,577	220417,23	221914,46	1,47	215284,42	217784,3	1,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.07.2025 10:08:27