

#28615#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0,224	-0,011	107,42	107,89	105,11	105,7	-0,59	24	0	0	69,4	66,9	2,46	0,7	0,7	-
25.07.2023	0,194	-0,009	107,31	107,77	105,03	105,59	-0,56	24	0	0	69,2	67,1	2,15	0,7	0,7	-
26.07.2023	0,199	-0,01	107,1	107,57	104,8	105,39	-0,59	24	0	0	69,4	67,2	2,23	0,7	0,7	-
27.07.2023	0,211	-0,008	107,18	107,65	104,89	105,46	-0,57	24	0	0	69,2	66,8	2,34	0,7	0,7	-
28.07.2023	0,208	-0,01	108,02	108,47	105,73	106,28	-0,55	24	0	0	69,2	67	2,25	0,7	0,7	-
29.07.2023	0,19	-0,012	109,89	110,36	107,5	108,11	-0,61	24	0	0	69,3	67,2	2,07	0,7	0,7	-
30.07.2023	0,203	-0,011	110,59	111,05	108,2	108,8	-0,6	24	0	0	69,3	67,1	2,2	0,7	0,7	-
31.07.2023	0,261	-0,008	112,74	113,23	110,36	110,93	-0,57	24	0	0	69,2	66,5	2,65	0,7	0,7	-
01.08.2023	0,252	-0,015	107,45	107,93	105,13	105,77	-0,64	24	0	0	69,5	66,7	2,74	0,7	0,7	-
02.08.2023	0,076	0,001	4,83	5,04	4,79	5	-0,21	24	0	1	61,2	43,6	17,59	0,7	0,7	-
03.08.2023	0,048	0	2,3	2,43	2,3	2,43	-0,13	24	0	1	47,8	26,2	21,59	0,7	0,7	-
04.08.2023	0,07	0	3,59	3,53	3,59	3,53	0,06	24	0	1	44,6	25,4	19,15	0,7	0,7	-
05.08.2023	0,049	0	3,09	2,9	3,09	2,9	0,19	24	0	1	41,1	25,9	15,27	0,7	0,7	-
06.08.2023	0,022	0,002	1,53	1,19	1,53	1,19	0,34	24	0	1	36,5	25,2	11,36	0,7	0,7	-
07.08.2023	0,004	0,002	0,19	0	0,19	0	0,19	24	0	1	28,3	24,1	4,23	0,7	0,7	-
08.08.2023	0,014	0,008	0,64	0	0,64	0	0,64	24	0	1	27,5	21,9	5,6	0,7	0,7	-
09.08.2023	0,01	0,005	0,57	0	0,57	0	0,57	24	0	1	26,2	21,2	4,99	0,7	0,7	-
10.08.2023	0	0	0,02	0	0,02	0	0,02	24	0	1	25,7	22,6	3,1	0,7	0,7	-
11.08.2023	0	0	0	0,19	0	0,19	-0,19	24	0	1	21,8	26,2	-4,4	0,7	0,7	-
12.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,8	24,8	-3	0,7	0,7	-
13.08.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,2	23,8	-1,67	0,7	0,7	-
14.08.2023	0,004	0	1,99	1,96	1,99	1,96	0,03	24	0	1	24	24	0,07	0,7	0,7	-
15.08.2023	0,134	0,017	34,91	33,92	34,49	33,56	0,93	24	0	1	49,4	46,6	2,9	0,7	0,7	-
16.08.2023	0,274	0,032	116,95	116,34	114,53	114,05	0,48	24	0	0	68,4	66,2	2,16	0,7	0,7	-
17.08.2023	0,289	0,045	119,9	118,99	117,29	116,53	0,76	24	0	0	69,8	67,8	2,07	0,7	0,7	-
18.08.2023	0,229	0,006	107,63	107,54	105,27	105,34	-0,07	24	0	1	69,6	67,3	2,21	0,7	0,7	-
19.08.2023	0,215	-0,007	119,41	119,79	116,77	117,21	-0,44	24	0	0	70,9	68,8	2,06	0,7	0,7	-
20.08.2023	0,186	-0,021	121,4	122	118,57	119,35	-0,78	24	0	0	71,8	69,8	1,97	0,7	0,7	-
21.08.2023	0,189	-0,02	119,36	119,97	116,65	117,43	-0,78	24	0	0	70,9	68,8	2,02	0,7	0,7	-
22.08.2023	0,196	-0,019	120,08	120,66	117,37	118,11	-0,74	24	0	0	71,2	69,2	2,05	0,7	0,7	-
23.08.2023	0,172	-0,022	126,72	127,38	123,92	124,66	-0,74	24	0	0	70,2	68,5	1,75	0,7	0,7	-
Итого:	4,123	0	1982,81	1985,75	1940,32	1945,47	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,123															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	1070,573	113565,12	114020,66	110878,12	111980,18
23.08.2023	1074,696	115547,93	116006,41	112818,44	113925,65

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.08.2023 16:32:28