

#145110#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Театральная 33а-33б, Калининград  
6837  
8888  
ВКТ-7  
00209305  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ,<br>Гкал | dQg,<br>Гкал | dV1,<br>м3 | dV2,<br>м3 | dV3,<br>м3 | dM1,<br>т | dM2,<br>т | dM3,<br>т | dMg,<br>т | dTNar,<br>ч | dTtn,<br>ч | TekErr | t1,<br>°C | t2,<br>°C | td    | p1,<br>МПа | p2,<br>МПа | TempNar,<br>°C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|------------|----------------|
| 24.07.2025 | 0,178       | 0,001        | 9,05       | 9,38       | 0,01       | 8,91      | 9,31      | 0,01      | 0,01      | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 46,1      | 20,03 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 25.07.2025 | 0,16        | 0            | 7,34       | 7,64       | 0          | 7,21      | 7,63      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,2      | 44,1      | 22,11 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 26.07.2025 | 0,143       | 0            | 7,62       | 7,93       | 0          | 7,48      | 7,89      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,4      | 46,6      | 18,76 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 27.07.2025 | 0,167       | 0            | 8          | 8,32       | 0          | 7,85      | 8,28      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66        | 44,7      | 21,29 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 28.07.2025 | 0,164       | 0            | 8,19       | 8,53       | 0          | 8,03      | 8,49      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 45,3      | 20,44 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 29.07.2025 | 0,189       | 0            | 9,1        | 9,46       | 0          | 8,91      | 9,42      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,8      | 44,5      | 21,32 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 30.07.2025 | 0,161       | 0            | 8,04       | 8,36       | 0          | 7,89      | 8,34      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,6      | 45,3      | 20,29 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 31.07.2025 | 0,191       | 0            | 8,52       | 8,86       | 0          | 8,36      | 8,85      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,6      | 43,7      | 22,85 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 01.08.2025 | 0,165       | 0            | 8,24       | 8,55       | 0          | 8,1       | 8,51      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,1      | 45,7      | 20,42 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 02.08.2025 | 0,166       | 0            | 7,76       | 8,07       | 0          | 7,61      | 8,07      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,9      | 44,4      | 21,48 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 03.08.2025 | 0,165       | 0            | 8,3        | 8,61       | 0          | 8,14      | 8,57      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 45,3      | 20,38 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 04.08.2025 | 0,179       | 0            | 8,39       | 8,69       | 0          | 8,23      | 8,65      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,5      | 45,1      | 21,43 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 05.08.2025 | 0,183       | 0            | 8,49       | 8,81       | 0          | 8,32      | 8,79      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66,5      | 44,6      | 21,86 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 06.08.2025 | 0,193       | 0            | 8,95       | 9,28       | 0          | 8,77      | 9,25      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66        | 44,1      | 21,93 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 07.08.2025 | 0,168       | 0            | 8,26       | 8,56       | 0          | 8,1       | 8,52      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 66        | 45,5      | 20,46 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 08.08.2025 | 0,131       | 0            | 7,28       | 7,56       | 0          | 7,14      | 7,53      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 47,1      | 18,07 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 09.08.2025 | 0,133       | 0            | 6,86       | 7,13       | 0          | 6,72      | 7,11      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,5      | 45,6      | 19,89 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 10.08.2025 | 0,149       | 0            | 7,91       | 8,21       | 0          | 7,78      | 8,18      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,2      | 46,3      | 18,9  | 0,31       | 0,22       | -              |
| 11.08.2025 | 0,155       | 0            | 8,06       | 8,36       | 0          | 7,92      | 8,31      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,7      | 46,4      | 19,33 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 12.08.2025 | 0,155       | 0            | 8,15       | 8,49       | 0          | 7,99      | 8,46      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 65,4      | 46        | 19,37 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 13.08.2025 | 0,029       | 0            | 17,15      | 17,24      | 0          | 16,93     | 17,02     | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 53        | 51,5      | 1,58  | 0,31       | 0,22       | -              |
| 14.08.2025 | 0           | 0            | 0,06       | 0,07       | 0          | 0,06      | 0,07      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 28        | 25,3      | 2,65  | 0,31       | 0,22       | -              |
| 15.08.2025 | 0,004       | 0            | 0,37       | 0,37       | 0          | 0,37      | 0,37      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 36,6      | 25,4      | 11,14 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 16.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 22,5      | 22,5      | -0,04 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 17.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 21,3      | 21,7      | -0,34 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 18.08.2025 | 0           | 0            | 0          | 0          | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 21        | 22,2      | -1,25 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 19.08.2025 | -0,001      | 0            | 0,51       | 0,37       | 0          | 0,51      | 0,37      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 23,4      | 29,2      | -5,71 | 0,31       | 0,22       | -              |
| 20.08.2025 | 0           | 0            | 0,13       | 0,14       | 0          | 0,13      | 0,14      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 24,3      | 22,5      | 1,74  | 0,31       | 0,22       | -              |
| 21.08.2025 | 0,005       | 0            | 2,56       | 2,43       | 0          | 2,56      | 2,43      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 28        | 25,8      | 2,19  | 0,31       | 0,22       | -              |
| 22.08.2025 | 0,009       | 0            | 1,98       | 1,69       | 0          | 1,98      | 1,69      | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 30,8      | 25        | 5,77  | 0,31       | 0,22       | -              |
| 23.08.2025 | 0,032       | 0            | 5,31       | 4,82       | 0          | 5,27      | 4,8       | 0         | 0         | 24          | 0          | 0      | 40,8      | 35,3      | 5,41  | 0,31       | 0,22       | -              |
| Итого:     | 3,373       | 0            | 190,58     | 195,93     | 0,01       | 187,27    | 195,05    | 0,01      | 0         | 744         | 0          | 0      | 0         | 0         | 0     | 0          | 0          | 0              |
| Гкал       | 3,373       |              |            |            |            |           |           |           |           |             |            |        |           |           |       |            |            |                |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3   | dV2, м3   | dV3, м3 | dM1, т    | dM2, т    | dM3, т |
|------------|----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------|
| 23.07.2025 | 1676,577 | 220417,23 | 221914,46 | 1,47    | 215284,42 | 217784,3  | 1,44   |
| 23.08.2025 | 1679,95  | 220607,81 | 222110,39 | 1,48    | 215471,69 | 217979,35 | 1,45   |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.08.2025 14:53:01