

#95083#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2024 по 23.09.2024

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК  
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград  
Номер абонента 6837  
Порядковый номер 8888  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209305  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2024	0,305	0,033	142,11	141,44	139,02	138,51	0,51	24	0	0	69,6	67,6	1,98	0,7	0,7	-
25.08.2024	0,261	-0,007	141,98	142,25	138,9	139,31	-0,41	24	0	0	69,5	67,5	2,04	0,7	0,7	-
26.08.2024	0,261	-0,039	140,41	141,43	137,37	138,54	-1,17	24	0	0	69,7	67,3	2,37	0,7	0,7	-
27.08.2024	0,229	-0,039	131,47	132,47	128,63	129,77	-1,14	24	0	0	69,4	67,1	2,29	0,7	0,7	-
28.08.2024	0,219	-0,039	132,38	133,34	129,51	130,64	-1,13	24	0	0	69,4	67,3	2,18	0,7	0,7	-
29.08.2024	0,209	-0,043	151,87	152,9	148,56	149,77	-1,21	24	0	0	69,5	67,7	1,87	0,7	0,7	-
30.08.2024	0,197	-0,047	189,4	190,58	185,37	186,64	-1,27	24	0	0	69,2	67,7	1,47	0,7	0,7	-
31.08.2024	0,18	-0,043	198,98	200,08	194,72	195,95	-1,23	24	0	0	69	67,7	1,29	0,7	0,7	-
01.09.2024	0,208	-0,041	201,68	202,73	197,36	198,56	-1,2	24	0	0	69	67,6	1,41	0,7	0,7	-
02.09.2024	0,234	-0,034	177,85	178,79	174,06	175,14	-1,08	24	0	0	68,8	67,1	1,69	0,7	0,7	-
03.09.2024	0,218	-0,03	138,46	139,3	135,48	136,42	-0,94	24	0	0	69,4	67,4	2,02	0,7	0,7	-
04.09.2024	0,243	-0,03	139,52	140,35	136,57	137,5	-0,93	24	0	0	69	66,9	2,16	0,7	0,7	-
05.09.2024	0,263	-0,029	142,38	143,21	139,31	140,29	-0,98	24	0	0	69,4	67,1	2,29	0,7	0,7	-
06.09.2024	0,273	-0,032	142,28	143,1	139,21	140,19	-0,98	24	0	0	69,3	66,9	2,36	0,7	0,7	-
07.09.2024	0,244	-0,032	142,56	143,38	139,46	140,43	-0,97	24	0	0	69,5	67,4	2,14	0,7	0,7	-
08.09.2024	0,225	-0,028	142,03	142,85	138,99	139,94	-0,95	24	0	0	69,2	67,2	2	0,7	0,7	-
09.09.2024	0,258	-0,03	138,1	138,89	135,1	136,06	-0,96	24	0	0	69,5	67,2	2,3	0,7	0,7	-
10.09.2024	0,238	-0,031	141,55	142,38	138,49	139,45	-0,96	24	0	0	69,5	67,4	2,12	0,7	0,7	-
11.09.2024	0,235	-0,029	138,17	138,94	135,22	136,17	-0,95	24	0	0	68,7	66,6	2,13	0,7	0,7	-
12.09.2024	0,236	-0,028	141,02	141,83	138,01	138,95	-0,94	24	0	0	69,4	67,3	2,1	0,7	0,7	-
13.09.2024	0,279	-0,035	142,06	142,89	138,97	139,99	-1,02	24	0	0	69,6	67,2	2,42	0,7	0,7	-
14.09.2024	0,272	-0,032	142,33	143,15	139,27	140,25	-0,98	24	0	0	69,4	67	2,35	0,7	0,7	-
15.09.2024	0,256	-0,031	142,3	143,12	139,24	140,21	-0,97	24	0	0	69,5	67,3	2,24	0,7	0,7	-
16.09.2024	0,243	-0,032	142,6	143,41	139,51	140,49	-0,98	24	0	0	69,3	67,1	2,16	0,7	0,7	-
17.09.2024	0,249	-0,031	141,89	142,7	138,85	139,8	-0,95	24	0	0	69,3	67,1	2,19	0,7	0,7	-
18.09.2024	0,264	-0,033	144,75	145,6	141,67	142,66	-0,99	24	0	0	69,1	66,8	2,27	0,7	0,7	-
19.09.2024	0,224	-0,029	128,49	129,21	125,72	126,57	-0,85	24	0	1	69,4	67,2	2,16	0,7	0,7	-
20.09.2024	0,277	-0,031	150,13	150,97	146,91	147,88	-0,97	24	0	0	69,2	66,9	2,24	0,7	0,7	-
21.09.2024	0,211	-0,033	153,71	154,55	150,42	151,4	-0,98	24	0	0	69,1	67,3	1,77	0,7	0,7	-
22.09.2024	0,26	-0,033	151,74	152,59	148,53	149,5	-0,97	24	0	0	69	66,9	2,11	0,7	0,7	-
23.09.2024	0,282	-0,028	136,29	137	133,34	134,21	-0,87	24	0	0	69,5	67	2,49	0,7	0,7	-
Итого:	7,553	0	4590,49	4615,43	4491,77	4521,19	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,553															

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2024	1405,422	203481,3	204750,6	198727,19	200856,49
23.09.2024	1412,975	208071,79	209366,03	203218,96	205377,68

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.09.2024 13:40:29