

#7258#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
Номер абонента 6837
Порядковый номер 8888
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209305
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2022	0,27	0,013	59,1	58,68	57,9	57,71	0,19	24	0	0	65,5	61	4,52	0,7	0,7	-
02.09.2022	0,221	0,013	24,91	24,54	24,44	24,17	0,27	24	0	1	64,4	55,9	8,44	0,7	0,7	-
03.09.2022	0,232	0,002	14,84	14,64	14,6	14,45	0,15	24	0	0	62,9	47,2	15,69	0,7	0,7	-
04.09.2022	0,244	0	14,93	14,95	14,66	14,78	-0,12	24	0	1	63,8	46,8	16,99	0,7	0,7	-
05.09.2022	0,286	0,001	34,93	34,85	34,26	34,35	-0,09	24	0	0	65,1	56,6	8,48	0,7	0,7	-
06.09.2022	0,289	0,014	48,79	48,37	47,83	47,58	0,25	24	0	0	65,7	59,9	5,78	0,7	0,7	-
07.09.2022	0,309	0,015	46,97	46,68	46,09	45,89	0,2	24	0	0	65,5	59	6,52	0,7	0,7	-
08.09.2022	0,274	0,001	42,57	42,58	41,77	41,91	-0,14	24	0	0	65,2	58,5	6,72	0,7	0,7	-
09.09.2022	0,3	0,001	42,67	42,82	41,88	42,15	-0,27	24	0	0	65,2	57,7	7,46	0,7	0,7	-
10.09.2022	0,274	0	47,45	47,72	46,54	46,97	-0,43	24	0	0	65,4	59	6,3	0,7	0,7	-
11.09.2022	0,29	-0,004	53,26	53,66	52,24	52,78	-0,54	24	0	0	65,5	59,3	6,12	0,7	0,7	-
12.09.2022	0,282	-0,007	53,2	53,64	52,18	52,74	-0,56	24	0	0	66	60,1	5,95	0,7	0,7	-
13.09.2022	0,267	-0,005	51,08	51,52	50,11	50,68	-0,57	24	0	0	65,4	59,6	5,87	0,7	0,7	-
14.09.2022	0,263	-0,006	50,78	51,22	49,82	50,37	-0,55	24	0	0	65,7	59,9	5,81	0,7	0,7	-
15.09.2022	0,316	-0,008	53,39	53,86	52,37	52,98	-0,61	24	0	0	65,9	59,3	6,6	0,7	0,7	-
16.09.2022	0,291	-0,01	49,25	49,71	48,28	48,96	-0,68	24	0	0	65,2	58,6	6,7	0,7	0,7	-
17.09.2022	0,259	-0,006	48,43	48,86	47,48	48,08	-0,6	24	0	0	65,2	59,2	6,07	0,7	0,7	-
18.09.2022	0,281	-0,007	50,28	50,75	49,31	49,92	-0,61	24	0	0	65,8	59,5	6,33	0,7	0,7	-
19.09.2022	0,277	-0,006	48,57	49,03	47,61	48,24	-0,63	24	0	0	65,4	59	6,46	0,7	0,7	-
20.09.2022	0,254	-0,008	47,82	48,26	46,86	47,5	-0,64	24	0	0	65,3	59,3	6,01	0,7	0,7	-
21.09.2022	0,269	-0,004	45,21	45,66	44,33	44,93	-0,6	24	0	0	65,4	58,6	6,72	0,7	0,7	-
22.09.2022	0,283	-0,004	43,06	43,52	42,27	42,82	-0,55	24	0	0	65,2	57,8	7,37	0,7	0,7	-
23.09.2022	0,297	-0,004	42,71	43,19	41,92	42,51	-0,59	24	0	0	65,3	57,5	7,78	0,7	0,7	-
Итого:	6,328	0	1014,2	1018,71	994,75	1002,47	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	6,328															

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
31.08.2022	741,703	46185,86	46035,02	45096,5	45383,82
23.09.2022	748,031	47200,06	47053,73	46091,25	46386,29

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 9:02:36