

#7265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2020 по 23.01.2021

Потребитель ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
 Адрес потребителя Театральная 33а-33б, Калининград
 Номер абонента
 Порядковый номер 8888
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00209305
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 23.12.2020 | 1,551 | -0,004 | 87,05 | 86,75 | 85,09 | 85,7 | -0,61 | 24 | 0 | 0 | 70,4 | 51,8 | 18,57 | 0,7 | 0,7 | 5,2 |
| 24.12.2020 | 1,681 | -0,005 | 86,95 | 86,76 | 84,86 | 85,54 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 54 | 20,15 | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| 25.12.2020 | 1,735 | -0,009 | 87,98 | 87,82 | 85,8 | 86,58 | -0,78 | 24 | 0 | 0 | 75,1 | 54,5 | 20,62 | 0,7 | 0,7 | 2,6 |
| 26.12.2020 | 1,725 | -0,014 | 86,23 | 86,1 | 84,03 | 84,86 | -0,83 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 55,5 | 21 | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| 27.12.2020 | 1,872 | -0,028 | 86,23 | 86,23 | 83,83 | 84,98 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 80,1 | 57,1 | 22,95 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 28.12.2020 | 1,736 | -0,014 | 85,9 | 85,78 | 83,71 | 84,57 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 76,4 | 55,2 | 21,24 | 0,7 | 0,7 | 2,2 |
| 29.12.2020 | 1,489 | 0 | 85,45 | 85,04 | 83,59 | 84 | -0,41 | 24 | 0 | 0 | 69,8 | 51,7 | 18,07 | 0,7 | 0,7 | 4,7 |
| 30.12.2020 | 1,61 | -0,003 | 85,29 | 84,99 | 83,23 | 83,87 | -0,64 | 24 | 0 | 0 | 73,6 | 53,9 | 19,68 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| 31.12.2020 | 1,868 | -0,024 | 86,82 | 86,79 | 84,42 | 85,52 | -1,1 | 24 | 0 | 0 | 79,3 | 56,6 | 22,73 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 01.01.2021 | 1,754 | -0,027 | 82,81 | 82,87 | 80,54 | 81,67 | -1,13 | 24 | 0 | 0 | 79,1 | 56,7 | 22,39 | 0,7 | 0,7 | -2,4 |
| 02.01.2021 | 1,768 | -0,03 | 85,15 | 85,27 | 82,85 | 84,01 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 78,6 | 56,7 | 21,99 | 0,7 | 0,7 | -0,2 |
| 03.01.2021 | 1,788 | -0,031 | 84,69 | 84,84 | 82,4 | 83,59 | -1,19 | 24 | 0 | 0 | 79 | 56,7 | 22,37 | 0,7 | 0,7 | -0,9 |
| 04.01.2021 | 1,842 | -0,043 | 84,3 | 84,56 | 81,9 | 83,3 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 80,8 | 57,5 | 23,27 | 0,7 | 0,7 | -0,5 |
| 05.01.2021 | 1,784 | -0,03 | 85,06 | 85,21 | 82,74 | 83,97 | -1,23 | 24 | 0 | 0 | 78,7 | 56,4 | 22,27 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
| 06.01.2021 | 1,804 | -0,029 | 85,95 | 86,08 | 83,68 | 84,83 | -1,15 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 55,9 | 22,16 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 07.01.2021 | 1,758 | -0,03 | 86,16 | 86,26 | 83,83 | 85 | -1,17 | 24 | 0 | 0 | 78,4 | 56,8 | 21,63 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 08.01.2021 | 1,79 | -0,031 | 87,14 | 87,25 | 84,78 | 85,99 | -1,21 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 56,4 | 21,79 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 09.01.2021 | 1,829 | -0,038 | 85,45 | 85,61 | 83,07 | 84,36 | -1,29 | 24 | 0 | 0 | 79,9 | 57,2 | 22,73 | 0,7 | 0,7 | -1 |
| 10.01.2021 | 1,893 | -0,042 | 86,38 | 86,59 | 83,88 | 85,28 | -1,4 | 24 | 0 | 0 | 81 | 57,6 | 23,39 | 0,7 | 0,7 | -0,6 |
| 11.01.2021 | 1,825 | -0,028 | 85,2 | 85,33 | 82,92 | 84,08 | -1,16 | 24 | 0 | 0 | 78,1 | 55,5 | 22,63 | 0,7 | 0,7 | 0,3 |
| 12.01.2021 | 1,777 | -0,021 | 84,69 | 84,76 | 82,5 | 83,54 | -1,04 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 55,2 | 22,12 | 0,7 | 0,7 | 0,1 |
| 13.01.2021 | 1,763 | -0,023 | 84,62 | 84,68 | 82,4 | 83,45 | -1,05 | 24 | 0 | 0 | 77,6 | 55,6 | 21,99 | 0,7 | 0,7 | 0,2 |
| 14.01.2021 | 1,877 | -0,036 | 82,94 | 83,15 | 80,59 | 81,91 | -1,32 | 24 | 0 | 0 | 80,6 | 56,6 | 24,03 | 0,7 | 0,7 | -2,7 |
| 15.01.2021 | 1,991 | -0,049 | 80,32 | 80,68 | 77,89 | 79,43 | -1,54 | 24 | 0 | 0 | 84 | 57,5 | 26,5 | 0,7 | 0,7 | -6 |
| 16.01.2021 | 2,076 | -0,065 | 80,13 | 80,61 | 77,52 | 79,33 | -1,81 | 24 | 0 | 0 | 86,9 | 59 | 27,89 | 0,7 | 0,7 | -8,2 |
| 17.01.2021 | 2,254 | -0,083 | 80,02 | 80,65 | 77,24 | 79,31 | -2,07 | 24 | 0 | 0 | 90,7 | 60,2 | 30,48 | 0,7 | 0,7 | -15,6 |
| 18.01.2021 | 2,238 | -0,077 | 82,76 | 83,32 | 79,88 | 81,88 | -2 | 24 | 0 | 0 | 90,3 | 61 | 29,28 | 0,7 | 0,7 | -7,6 |
| 19.01.2021 | 2,181 | -0,069 | 81,45 | 81,98 | 78,7 | 80,61 | -1,91 | 24 | 0 | 0 | 89,1 | 60,2 | 28,87 | 0,7 | 0,7 | -9,6 |
| 20.01.2021 | 1,929 | -0,041 | 82,81 | 83,01 | 80,44 | 81,82 | -1,38 | 24 | 0 | 0 | 81,4 | 56,6 | 24,78 | 0,7 | 0,7 | -0,7 |
| 21.01.2021 | 1,734 | -0,013 | 84,6 | 84,49 | 82,5 | 83,36 | -0,86 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,2 | 21,47 | 0,7 | 0,7 | 4 |
| 22.01.2021 | 1,709 | -0,008 | 85,9 | 85,7 | 83,76 | 84,5 | -0,74 | 24 | 0 | 0 | 74,6 | 53,8 | 20,78 | 0,7 | 0,7 | 4,3 |
| 23.01.2021 | 1,714 | -0,007 | 84,71 | 84,47 | 82,62 | 83,3 | -0,68 | 24 | 0 | 0 | 74,5 | 53,5 | 21,07 | 0,7 | 0,7 | - |
| Итого: | 58,345 | 0 | 2711,14 | 2713,63 | 2637,19 | 2674,14 | 0 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 58,345 | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 768
 Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 22.12.2020 | 138,93 | 8118,19 | 8047,14 | 7939,15 | 7949,43 |
| 23.01.2021 | 197,275 | 10829,33 | 10760,77 | 10576,34 | 10623,57 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2021 17:36:23