

#7253#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2023 по 23.02.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т | dTNar, ч | dTn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2023 | 2,805 | 98,09 | 95,48 | 95,48 | 24 | 0 | 0 | 77,7 | 48,3 | 29,39 | 0,58 | 0,49 | -1,5 |
| 25.01.2023 | 2,936 | 105,75 | 102,93 | 102,93 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 49,7 | 28,51 | 0,58 | 0,49 | -1,9 |
| 26.01.2023 | 2,857 | 100,94 | 98,25 | 98,25 | 24 | 0 | 0 | 78 | 49 | 29,05 | 0,58 | 0,49 | -1,7 |
| 27.01.2023 | 2,74 | 95,21 | 92,69 | 92,69 | 24 | 0 | 0 | 77,4 | 47,9 | 29,58 | 0,58 | 0,49 | -0,5 |
| 28.01.2023 | 2,827 | 99,54 | 96,93 | 96,93 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 48,1 | 29,15 | 0,58 | 0,49 | -0,9 |
| 29.01.2023 | 2,766 | 90,66 | 88,25 | 88,25 | 24 | 0 | 0 | 77,3 | 45,9 | 31,34 | 0,58 | 0,49 | 0,4 |
| 30.01.2023 | 2,48 | 83,36 | 81,24 | 81,24 | 24 | 0 | 0 | 76 | 45,5 | 30,49 | 0,58 | 0,49 | 2 |
| 31.01.2023 | 2,369 | 85,51 | 83,48 | 83,48 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,6 | 28,39 | 0,58 | 0,49 | 3,1 |
| 01.02.2023 | 2,329 | 85,95 | 83,94 | 83,94 | 24 | 0 | 0 | 72,3 | 44,6 | 27,75 | 0,58 | 0,49 | 3 |
| 02.02.2023 | 2,498 | 93,98 | 91,71 | 91,71 | 24 | 0 | 0 | 73,5 | 46,2 | 27,24 | 0,57 | 0,49 | 1,6 |
| 03.02.2023 | 2,676 | 98,3 | 95,78 | 95,78 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 48,2 | 27,91 | 0,57 | 0,49 | -0,5 |
| 04.02.2023 | 2,895 | 103,73 | 100,94 | 100,94 | 24 | 0 | 0 | 78,2 | 49,5 | 28,66 | 0,58 | 0,49 | -1,1 |
| 05.02.2023 | 3,082 | 104,82 | 101,97 | 101,97 | 24 | 0 | 0 | 79 | 48,8 | 30,22 | 0,58 | 0,49 | -2,2 |
| 06.02.2023 | 2,647 | 88,79 | 86,39 | 86,39 | 24 | 0 | 0 | 78,3 | 47,7 | 30,64 | 0,58 | 0,49 | -0,5 |
| 07.02.2023 | 2,517 | 84,33 | 82,13 | 82,13 | 24 | 0 | 0 | 76,5 | 45,8 | 30,66 | 0,58 | 0,49 | 1,4 |
| 08.02.2023 | 2,673 | 96,68 | 94,2 | 94,2 | 24 | 0 | 0 | 76,1 | 47,7 | 28,42 | 0,58 | 0,5 | 0,3 |
| 09.02.2023 | 2,8 | 102,33 | 99,67 | 99,67 | 24 | 0 | 0 | 76,9 | 48,8 | 28,1 | 0,57 | 0,49 | -0,8 |
| 10.02.2023 | 2,541 | 88,78 | 86,58 | 86,58 | 24 | 0 | 0 | 74,9 | 45,5 | 29,37 | 0,57 | 0,49 | 1,9 |
| 11.02.2023 | 2,473 | 87,5 | 85,43 | 85,43 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 44,2 | 28,97 | 0,57 | 0,5 | 3,4 |
| 12.02.2023 | 2,717 | 105,19 | 102,69 | 102,69 | 24 | 0 | 0 | 73,2 | 46,8 | 26,44 | 0,58 | 0,49 | 0,4 |
| 13.02.2023 | 2,208 | 75,97 | 74,19 | 74,19 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 42,6 | 29,78 | 0,4 | 0,37 | 4,9 |
| 14.02.2023 | 0,644 | 57,7 | 56,9 | 56,9 | 24 | 0 | 0 | 53,5 | 42,4 | 11,14 | 0,59 | 0,5 | 3,3 |
| 15.02.2023 | 2,373 | 84,09 | 82,14 | 82,14 | 24 | 0 | 0 | 72,4 | 43,5 | 28,91 | 0,58 | 0,5 | 2,9 |
| 16.02.2023 | 2,473 | 89,36 | 87,24 | 87,24 | 24 | 0 | 0 | 73 | 44,6 | 28,4 | 0,58 | 0,49 | 2,2 |
| 17.02.2023 | 2,188 | 75,68 | 73,94 | 73,94 | 24 | 0 | 0 | 71,7 | 42,1 | 29,58 | 0,57 | 0,49 | 4,5 |
| 18.02.2023 | 2,202 | 102,96 | 100,94 | 100,94 | 24 | 0 | 0 | 65,5 | 43,7 | 21,86 | 0,58 | 0,5 | 5,6 |
| 19.02.2023 | 2,515 | 96,05 | 93,86 | 93,86 | 24 | 0 | 0 | 71,2 | 44,4 | 26,83 | 0,58 | 0,49 | 3,1 |
| 20.02.2023 | 2,316 | 89,18 | 87,15 | 87,15 | 24 | 0 | 0 | 71,3 | 44,7 | 26,58 | 0,58 | 0,49 | 2,8 |
| 21.02.2023 | 2,255 | 80,78 | 78,93 | 78,93 | 24 | 0 | 0 | 71,5 | 42,9 | 28,57 | 0,58 | 0,5 | - |
| 22.02.2023 | 2,685 | 100,75 | 98,28 | 98,28 | 24 | 0 | 0 | 74,2 | 46,8 | 27,33 | 0,58 | 0,49 | - |
| 23.02.2023 | 2,758 | 100,2 | 97,66 | 97,66 | 24 | 0 | 0 | 75,9 | 47,7 | 28,22 | 0,58 | 0,49 | - |
| Итого: | 78,245 | 2852,16 | 2781,91 | 2781,91 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 78,245 | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т | dM2, т |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2023 | 1487,378 | 64202,9 | 62670,06 | 62670,06 |
| 23.02.2023 | 1565,623 | 67055,06 | 65451,97 | 65451,97 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.02.2023 7:51:52