

#71208#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 2,368    | 83,3    | 81,44   | 81,44   | 24       | 0       | 0      | 71     | 42     | 29,08 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 25.01.2024 | 2,511    | 99,1    | 96,85   | 96,85   | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 45,4   | 25,96 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 26.01.2024 | 2,676    | 96,55   | 94,18   | 94,18   | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 46,3   | 28,39 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 27.01.2024 | 2,532    | 84,32   | 82,28   | 82,28   | 24       | 0       | 0      | 74,4   | 43,6   | 30,8  | 0,61    | 0,51    | -           |
| 28.01.2024 | 2,542    | 84,92   | 82,93   | 82,93   | 24       | 0       | 0      | 73     | 42,3   | 30,68 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 29.01.2024 | 2,552    | 88,78   | 86,67   | 86,67   | 24       | 0       | 0      | 73,4   | 43,9   | 29,45 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 30.01.2024 | 2,471    | 87,2    | 85,13   | 85,13   | 24       | 0       | 0      | 72,8   | 43,8   | 29,02 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 31.01.2024 | 2,414    | 85,12   | 83,21   | 83,21   | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 42,1   | 29,04 | 0,48    | 0,42    | -           |
| 01.02.2024 | 1,775    | 88,02   | 86,34   | 86,34   | 24       | 0       | 0      | 62,8   | 42,2   | 20,55 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 02.02.2024 | 2,523    | 89      | 86,93   | 86,93   | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 43,1   | 29,05 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 03.02.2024 | 2,181    | 70,53   | 68,95   | 68,95   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 39,4   | 31,68 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 04.02.2024 | 2,446    | 89,55   | 87,6    | 87,6    | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 41,5   | 27,96 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 05.02.2024 | 2,337    | 81,75   | 79,88   | 79,88   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 41,8   | 29,27 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 06.02.2024 | 2,59     | 89,31   | 87,17   | 87,17   | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 43,7   | 29,76 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 07.02.2024 | 2,6      | 91,41   | 89,21   | 89,21   | 24       | 0       | 0      | 73,5   | 44,4   | 29,14 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 08.02.2024 | 2,841    | 94,87   | 92,39   | 92,39   | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 46     | 30,75 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 09.02.2024 | 2,871    | 98,43   | 95,84   | 95,84   | 24       | 0       | 0      | 77,4   | 47,4   | 29,93 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 10.02.2024 | 2,844    | 92,87   | 90,43   | 90,43   | 24       | 0       | 0      | 77     | 45,6   | 31,46 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 11.02.2024 | 2,653    | 87,49   | 85,28   | 85,28   | 24       | 0       | 0      | 74,8   | 43,6   | 31,11 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 12.02.2024 | 2,314    | 79,5    | 77,71   | 77,71   | 24       | 0       | 0      | 71,1   | 41,3   | 29,82 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 13.02.2024 | 2,466    | 88,76   | 86,78   | 86,78   | 24       | 0       | 0      | 70,5   | 42     | 28,44 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 14.02.2024 | 2,32     | 81,83   | 80,02   | 80,02   | 24       | 0       | 0      | 70,3   | 41,3   | 29,02 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 15.02.2024 | 2,162    | 71,64   | 70,05   | 70,05   | 24       | 0       | 0      | 70,7   | 39,8   | 30,88 | 0,62    | 0,5     | -           |
| 16.02.2024 | 1,72     | 51,93   | 50,79   | 50,79   | 24       | 0       | 0      | 70,2   | 36,3   | 33,95 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 17.02.2024 | 2,178    | 72,7    | 71,07   | 71,07   | 24       | 0       | 0      | 70,6   | 39,9   | 30,67 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 18.02.2024 | 2,716    | 98,61   | 96,29   | 96,29   | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 44,2   | 28,21 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 19.02.2024 | 2,762    | 93,84   | 91,54   | 91,54   | 24       | 0       | 0      | 74,3   | 44,1   | 30,2  | 0,61    | 0,51    | -           |
| 20.02.2024 | 2,491    | 85,86   | 83,79   | 83,79   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 43,8   | 29,77 | 0,6     | 0,51    | -           |
| 21.02.2024 | 2,21     | 83,27   | 81,45   | 81,45   | 24       | 0       | 0      | 69,5   | 42,4   | 27,16 | 0,61    | 0,51    | -           |
| 22.02.2024 | 2,156    | 71,84   | 70,23   | 70,23   | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 40,1   | 30,75 | 0,62    | 0,5     | -           |
| 23.02.2024 | 1,987    | 61,99   | 60,6    | 60,6    | 24       | 0       | 0      | 70,8   | 37,9   | 32,83 | 0,61    | 0,5     | -           |
| Итого:     | 75,209   | 2624,29 | 2563,03 | 2563,03 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 75,209   |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.01.2024 | 2052,762 | 84486,68 | 82471,08 | 82471,08 |
| 23.02.2024 | 2127,971 | 87110,97 | 85034,11 | 85034,11 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 13:20:40