

#7250#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 22.03.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	3,138	162,09	158,2	158,2	24	0	0	73,5	53,6	19,84	0,58	0,5	8,2
25.02.2021	2,995	168,7	164,84	164,84	24	0	0	71,4	53,2	18,18	0,57	0,5	10,7
26.02.2021	3,004	164,76	161,03	161,03	24	0	0	71,1	52,5	18,65	0,57	0,5	4,9
27.02.2021	3,037	159,95	156,29	156,29	24	0	0	71,5	52,1	19,44	0,57	0,5	3,2
28.02.2021	3,295	162,79	158,92	158,92	24	0	0	73	52,3	20,72	0,57	0,5	3
01.03.2021	3,261	155,2	151,39	151,39	24	0	0	74,2	52,6	21,54	0,57	0,5	2,5
02.03.2021	3,234	156,53	152,78	152,78	24	0	0	73,4	52,2	21,17	0,57	0,5	3,2
03.03.2021	3,377	153,77	149,85	149,85	24	0	0	76,2	53,7	22,53	0,57	0,5	1,3
04.03.2021	3,332	152,06	148,2	148,2	24	0	0	75,8	53,3	22,49	0,57	0,5	1,3
05.03.2021	3,559	150,12	146,08	146,08	24	0	0	78,4	54	24,35	0,57	0,5	-0,7
06.03.2021	3,573	153,84	149,73	149,73	24	0	0	78,1	54,2	23,85	0,57	0,5	1,4
07.03.2021	3,421	153,36	149,44	149,44	24	0	0	76,1	53,2	22,88	0,57	0,5	1,7
08.03.2021	3,226	135,9	132,28	132,28	22	2	1	77,8	53,4	24,39	0,58	0,5	0
09.03.2021	3,68	148,96	144,72	144,72	24	0	0	80,8	55,4	25,4	0,58	0,5	-1,7
10.03.2021	3,674	152,97	148,7	148,7	24	0	0	79,9	55,2	24,7	0,57	0,5	-0,7
11.03.2021	3,594	148,52	144,47	144,47	24	0	0	78,8	53,9	24,87	0,57	0,5	-0,8
12.03.2021	3,218	155,74	151,9	151,9	24	0	0	74,5	53,3	21,19	0,57	0,5	4,6
13.03.2021	3,103	160,55	156,88	156,88	24	0	0	71,7	51,9	19,77	0,57	0,5	4,9
14.03.2021	3,131	161,18	157,52	157,52	24	0	0	71	51,1	19,88	0,57	0,5	3,7
15.03.2021	3,087	157,91	154,31	154,31	24	0	0	71,4	51,4	20,01	0,57	0,5	3,2
16.03.2021	3,033	157,36	153,77	153,77	24	0	0	71,5	51,8	19,73	0,57	0,5	2,5
17.03.2021	3,072	152,67	149,09	149,09	24	0	0	72,2	51,6	20,61	0,57	0,5	1,6
18.03.2021	3,137	149,04	145,5	145,5	24	0	0	73	51,5	21,55	0,57	0,5	1
19.03.2021	3,283	144,75	141,07	141,07	24	0	0	75,9	52,6	23,28	0,57	0,5	-1,1
20.03.2021	3,549	148,88	144,88	144,88	24	0	0	78,2	53,7	24,48	0,57	0,5	-1,1
21.03.2021	3,471	154,37	150,4	150,4	24	0	0	76,6	53,5	23,07	0,58	0,5	1,8
22.03.2021	3,497	157,87	153,63	153,63	24	0	0	78,1	55,3	22,75	0,58	0,5	-
Итого:	88,981	4179,84	4075,87	4075,87	646	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	88,981												

Общее время работы системы, ч 648

Период нормальной работы системы, ч 646

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	391,955	17002,64	16561,05	16561,05
22.03.2021	480,936	21182,48	20636,92	20636,92

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2021 8:49:10