

#296706#

Отчёт по теплопотреблению за период с 18.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
19.03.2026	2,423	87,58	85,5	85,5	24	0	0	72,7	44,3	28,44	0,13	0,49	-
20.03.2026	2,451	85,79	83,79	83,79	24	0	0	72,2	42,8	29,35	0,13	0,48	-
21.03.2026	2,429	89,21	87,13	87,13	24	0	0	72,2	44,2	27,96	0,13	0,48	-
22.03.2026	2,319	83,58	81,63	81,63	24	0	0	72,2	43,7	28,48	0,13	0,48	-
23.03.2026	2,07	68,97	67,36	67,36	24	0	0	71,9	41	30,84	0,13	0,47	-
24.03.2026	1,952	64,26	62,78	62,78	24	0	0	71,9	40,7	31,19	0,13	0,47	-
25.03.2026	1,766	55,7	54,43	54,43	24	0	0	71,4	38,9	32,58	0,13	0,48	-
26.03.2026	2,261	75,95	74,19	74,19	24	0	0	72,4	41,8	30,58	0,13	0,48	-
27.03.2026	2,428	88,04	85,97	85,97	24	0	0	72,2	43,9	28,31	0,13	0,48	-
28.03.2026	2,393	85,71	83,68	83,68	24	0	0	72,2	43,6	28,69	0,13	0,48	-
29.03.2026	2,273	75,81	74,06	74,06	24	0	0	71,9	41,1	30,81	0,13	0,48	-
30.03.2026	2,203	74,83	73,08	73,08	24	0	0	72	41,7	30,28	0,13	0,48	-
31.03.2026	2,295	79,32	77,48	77,48	24	0	0	72,1	42,4	29,75	0,13	0,48	-
01.04.2026	2,435	88,17	86,1	86,1	24	0	0	72,3	43,9	28,38	0,13	0,5	-
02.04.2026	2,439	92,19	90,02	90,02	24	0	0	72	44,8	27,19	0,13	0,49	-
03.04.2026	2,302	81,64	79,72	79,72	24	0	0	72,1	43,1	28,97	0,13	0,48	-
04.04.2026	2,22	76,1	74,32	74,32	24	0	0	71,8	41,8	29,94	0,13	0,48	-
05.04.2026	2,031	66,95	65,41	65,41	24	0	0	72	40,9	31,12	0,13	0,48	-
06.04.2026	2,17	71,76	70,12	70,12	24	0	0	71,7	40,6	31,07	0,13	0,48	-
07.04.2026	2,288	79,31	77,44	77,44	24	0	0	72,2	42,5	29,64	0,13	0,48	-
08.04.2026	2,491	89,74	87,62	87,62	24	0	0	72,2	43,7	28,52	0,13	0,49	-
09.04.2026	2,677	95,53	93,25	93,25	24	0	0	72,8	44	28,82	0,13	0,48	-
10.04.2026	2,465	90,04	87,91	87,91	24	0	0	72,3	44,2	28,15	0,13	0,48	-
11.04.2026	2,249	76,87	75,04	75,04	24	0	0	72,4	42,3	30,08	0,13	0,48	-
12.04.2026	2,003	67,84	66,27	66,27	24	0	0	71,9	41,6	30,33	0,13	0,48	-
13.04.2026	1,994	65,38	63,86	63,86	24	0	0	72,2	40,9	31,32	0,13	0,48	-
14.04.2026	1,679	54,59	53,36	53,36	23	1	1	70,9	39,4	31,55	0,13	0,47	-
15.04.2026	1,724	75,16	73,68	73,68	24	0	0	64,5	41	23,52	0,13	0,48	-
16.04.2026	2,093	72,85	71,16	71,16	24	0	0	71,5	42	29,5	0,13	0,48	-
17.04.2026	2,13	71,95	70,26	70,26	24	0	0	72,1	41,7	30,43	0,13	0,48	-
18.04.2026	1,926	62,8	61,35	61,35	24	0	0	71,7	40,2	31,5	0,13	0,47	-
Итого:	68,579	2393,62	2337,97	2337,97	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,579												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
18.03.2026	1018,296	34538,11	33667,61	33667,61
18.04.2026	1086,875	36931,73	36005,58	36005,58

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.04.2026 7:42:53