

#83928#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2024 по 23.05.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2024	2,096	70,69	69,14	69,14	24	0	0	70,7	40,4	30,33	0,55	0,47	4,9
25.04.2024	2,052	66,99	65,51	65,51	24	0	0	70,4	39,1	31,33	0,55	0,46	6,4
26.04.2024	1,793	55,84	54,59	54,59	24	0	0	70,8	38	32,89	0,57	0,46	7,8
27.04.2024	1,462	42,17	41,21	41,21	24	0	0	70,5	35	35,49	0,57	0,46	12,1
28.04.2024	1,298	37,48	36,65	36,65	24	0	0	70,1	34,7	35,45	0,56	0,46	14,6
29.04.2024	1,225	33,71	32,96	32,96	24	0	0	70	32,8	37,18	0,57	0,45	16,9
30.04.2024	1,205	33,49	32,75	32,75	24	0	0	70,6	33,7	36,82	0,55	0,45	16,1
01.05.2024	1,126	30,59	29,92	29,92	24	0	0	69,8	32,2	37,6	0,54	0,43	-
02.05.2024	0,934	27,12	26,55	26,55	24	0	0	68,5	33,3	35,26	0,54	0,43	-
03.05.2024	0,65	30,11	29,48	29,48	24	0	0	67,3	45,2	22,09	0,54	0,43	-
04.05.2024	0,622	20,99	20,55	20,55	24	0	0	66,9	36,7	30,24	0,54	0,43	-
05.05.2024	0,643	20,45	20,05	20,05	24	0	0	66,9	34,8	32,09	0,53	0,43	-
06.05.2024	0,634	20,66	20,27	20,27	24	0	0	66,4	35,2	31,22	0,53	0,43	-
07.05.2024	0,642	22,15	21,7	21,7	24	0	0	66	36,4	29,56	0,53	0,43	-
08.05.2024	0,64	21,44	21,02	21,02	24	0	0	65,9	35,4	30,49	0,53	0,43	-
09.05.2024	0,685	22,79	22,32	22,32	24	0	0	66,2	35,6	30,59	0,53	0,43	-
10.05.2024	0,659	22,04	21,6	21,6	24	0	0	66,2	35,7	30,53	0,53	0,43	-
11.05.2024	0,74	24,86	24,39	24,39	24	0	0	66,2	35,9	30,36	0,53	0,43	-
12.05.2024	0,649	22,9	22,44	22,44	24	0	0	65,9	37	28,95	0,53	0,43	-
13.05.2024	0,632	22,4	21,94	21,94	24	0	0	66,1	37,3	28,84	0,53	0,43	-
14.05.2024	0,619	21,53	21,07	21,07	24	0	0	66,2	36,8	29,43	0,53	0,43	-
15.05.2024	0,629	22,55	22,1	22,1	24	0	0	66	37,5	28,42	0,53	0,43	-
16.05.2024	0,696	23,12	22,65	22,65	24	0	0	66,4	35,6	30,77	0,53	0,43	-
17.05.2024	0,656	22,36	21,93	21,93	24	0	0	66,5	36,5	29,98	0,53	0,43	-
18.05.2024	0,576	20,79	20,34	20,34	24	0	0	66,5	38,1	28,38	0,53	0,43	-
19.05.2024	0,58	21,35	20,93	20,93	24	0	0	66	38,4	27,68	0,53	0,43	-
20.05.2024	0,623	21,9	21,47	21,47	24	0	0	66,4	37,4	29,06	0,53	0,43	-
21.05.2024	0,62	21,93	21,49	21,49	24	0	0	66,4	37,6	28,74	0,53	0,43	-
22.05.2024	0,59	20,64	20,2	20,2	24	0	0	66,6	37,2	29,35	0,53	0,43	-
23.05.2024	0,541	19,9	19,48	19,48	24	0	0	65,9	38,1	27,8	0,53	0,43	-
Итого:	26,517	864,94	846,7	846,7	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,517												

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2024	2241,709	90919,67	88756	88756
23.05.2024	2268,226	91784,61	89602,7	89602,7

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.05.2024 8:27:02