

#130757#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,626	19,92	19,53	19,53	24	0	0	66,8	34,8	31,98	0,53	0,44	-
25.04.2025	0,572	18,49	18,12	18,12	24	0	0	66,3	34,7	31,65	0,54	0,44	-
26.04.2025	0,701	21,64	21,19	21,19	24	0	0	67,1	34	33,12	0,53	0,44	-
27.04.2025	0,766	22,91	22,44	22,44	24	0	0	67,4	33,3	34,15	0,54	0,44	-
28.04.2025	0,673	20,46	20,05	20,05	24	0	0	67	33,4	33,63	0,54	0,44	-
29.04.2025	0,657	20,83	20,41	20,41	24	0	0	66,9	34,7	32,24	0,54	0,44	-
30.04.2025	0,806	31,01	30,33	30,33	24	0	0	68,6	42	26,58	0,55	0,44	-
01.05.2025	0,72	21,87	21,43	21,43	24	0	0	67,4	33,6	33,77	0,55	0,44	-
02.05.2025	0,633	20,38	19,97	19,97	24	0	0	66,9	35,1	31,82	0,54	0,43	-
03.05.2025	0,569	20,08	19,71	19,71	21	3	1	65,3	36,4	28,82	0,55	0,44	-
04.05.2025	0,674	22,05	21,59	21,59	24	0	0	67,3	36	31,33	0,54	0,44	-
05.05.2025	0,663	21,16	20,71	20,71	24	0	0	67,4	35,4	32,02	0,53	0,45	-
06.05.2025	0,699	33,25	32,64	32,64	24	0	0	63,8	42,4	21,46	0,54	0,45	-
07.05.2025	0,658	20,89	20,47	20,47	24	0	0	67,4	35,2	32,12	0,54	0,45	-
08.05.2025	0,76	22,73	22,26	22,26	24	0	0	68,1	33,9	34,21	0,54	0,45	-
09.05.2025	0,682	20,92	20,48	20,48	24	0	0	67,8	34,6	33,19	0,54	0,45	-
10.05.2025	0,728	21,66	21,21	21,21	24	0	0	68,1	33,8	34,3	0,54	0,45	-
11.05.2025	0,76	22,72	22,26	22,26	24	0	0	67,9	33,6	34,26	0,54	0,45	-
12.05.2025	0,715	27,23	26,64	26,64	24	0	0	68,8	41,9	26,87	0,54	0,45	-
13.05.2025	0,718	33,4	32,68	32,68	24	0	0	69,7	47,7	21,99	0,52	0,45	-
14.05.2025	0,681	21,11	20,68	20,68	24	0	0	67,6	34,8	32,83	0,52	0,45	-
15.05.2025	0,655	21,35	20,94	20,94	24	0	0	66,8	35,5	31,37	0,52	0,45	-
16.05.2025	0,654	21,61	21,16	21,16	24	0	0	67	36,1	30,95	0,52	0,45	-
17.05.2025	0,675	21,49	21,05	21,05	24	0	0	67,3	35,3	32,03	0,52	0,45	-
18.05.2025	0,751	23,32	22,84	22,84	24	0	0	67,7	34,8	32,9	0,48	0,43	-
19.05.2025	0,646	28,31	27,79	27,79	24	0	0	63,1	39,8	23,32	0,42	0,38	-
20.05.2025	0,463	26,86	26,46	26,46	24	0	0	56	38,7	17,29	0,52	0,45	-
21.05.2025	0,643	20,64	20,22	20,22	24	0	0	67	35,1	31,93	0,52	0,45	-
22.05.2025	0,636	21,05	20,62	20,62	24	0	0	67,1	36,2	30,92	0,52	0,45	-
23.05.2025	0,692	22,4	21,92	21,92	24	0	0	67,2	35,7	31,53	0,52	0,45	-
Итого:	20,276	691,74	677,8	677,8	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,276												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	469,618	15642,15	15268,82	15268,82
23.05.2025	489,894	16333,89	15946,62	15946,62

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:50:45