

#7232#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	0,617	26,23	25,68	25,68	24	0	0	67,8	43,7	24,04	0,52	0,42	-
25.05.2022	0,614	25,98	25,46	25,46	24	0	0	67,2	43,1	24,07	0,53	0,42	-
26.05.2022	0,641	26,59	26,08	26,08	24	0	0	67,1	42,5	24,57	0,53	0,42	-
27.05.2022	0,62	26,43	25,88	25,88	24	0	0	67,2	43,3	23,86	0,52	0,42	-
28.05.2022	0,617	27,05	26,51	26,51	24	0	0	66,4	43,2	23,24	0,53	0,42	-
29.05.2022	0,732	29,15	28,54	28,54	24	0	0	67,6	41,9	25,68	0,53	0,42	-
30.05.2022	0,65	27,28	26,75	26,75	24	0	0	67,3	43	24,32	0,53	0,42	-
31.05.2022	0,587	25,47	24,97	24,97	24	0	0	67,1	43,6	23,58	0,52	0,42	-
01.06.2022	0,653	27,12	26,57	26,57	24	0	0	66,8	42,3	24,52	0,53	0,42	-
02.06.2022	0,669	27,22	26,66	26,66	24	0	0	67,1	42	25,11	0,52	0,41	-
03.06.2022	0,647	26,52	25,98	25,98	24	0	0	67,1	42,2	24,91	0,52	0,41	-
04.06.2022	0,653	27,29	26,75	26,75	24	0	0	67,2	42,6	24,55	0,52	0,41	-
05.06.2022	0,676	27,42	26,89	26,89	24	0	0	67,2	42,1	25,12	0,52	0,41	-
06.06.2022	0,628	26,92	26,38	26,38	24	0	0	67,2	43,4	23,88	0,52	0,41	-
07.06.2022	0,612	26,54	26,01	26,01	24	0	0	67,1	43,5	23,6	0,53	0,41	-
08.06.2022	0,658	27,02	26,49	26,49	24	0	0	67,3	42,4	24,91	0,53	0,41	-
09.06.2022	0,572	24,71	24,21	24,21	24	0	0	66,9	43,3	23,64	0,53	0,41	-
10.06.2022	0,638	26,67	26,12	26,12	24	0	0	67,4	42,9	24,44	0,53	0,41	-
11.06.2022	0,679	26,84	26,31	26,31	24	0	0	67,7	41,9	25,84	0,53	0,41	-
12.06.2022	0,592	24,91	24,44	24,44	24	0	0	67,4	43,2	24,22	0,53	0,41	-
13.06.2022	0,602	25,54	25,02	25,02	24	0	0	67,3	43,2	24,08	0,52	0,41	-
14.06.2022	0,656	26,24	25,71	25,71	24	0	0	67,3	41,7	25,61	0,52	0,41	-
15.06.2022	0,589	33,78	33,08	33,08	24	0	0	67,9	50	17,87	0,52	0,41	-
16.06.2022	0,621	25,18	24,68	24,68	24	0	0	67,4	42,3	25,14	0,52	0,41	-
17.06.2022	0,62	25,63	25,13	25,13	24	0	0	67,4	42,7	24,72	0,52	0,41	-
18.06.2022	0,86	30,65	29,99	29,99	24	0	0	68	39,3	28,72	0,52	0,41	-
19.06.2022	0,643	25,47	24,95	24,95	24	0	0	67,4	41,6	25,83	0,52	0,41	-
20.06.2022	0,57	24,08	23,58	23,58	24	0	0	67,1	43	24,15	0,52	0,41	-
21.06.2022	0,629	25,44	24,93	24,93	24	0	0	67,2	42	25,18	0,52	0,41	-
22.06.2022	0,621	25,19	24,7	24,7	24	0	0	67,3	42	25,29	0,35	0,3	-
23.06.2022	0,331	23,19	22,83	22,83	24	0	0	61,1	46,6	14,51	0,52	0,41	-
Итого:	19,497	823,75	807,28	807,28	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,497												

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	1170,485	52035,04	50783,06	50783,06
23.06.2022	1189,982	52858,79	51590,34	51590,34

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.06.2022 7:25:11