

# #7242#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2023 по 23.06.2023

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2023	0,587	23,8	23,32	23,32	24	0	0	66,7	41,5	25,18	0,55	0,44	-
25.05.2023	0,606	24,39	23,92	23,92	24	0	0	66,6	41,3	25,31	0,55	0,44	-
26.05.2023	0,624	24,48	23,97	23,97	24	0	0	66,7	40,7	26	0,55	0,44	-
27.05.2023	0,603	23,86	23,38	23,38	24	0	0	66,6	40,9	25,78	0,55	0,44	-
28.05.2023	0,718	27,07	26,53	26,53	24	0	0	67,1	40	27,07	0,55	0,44	-
29.05.2023	0,611	24,09	23,62	23,62	24	0	0	66,7	40,7	25,96	0,55	0,44	-
30.05.2023	0,635	24,78	24,29	24,29	24	0	0	66,9	40,7	26,21	0,55	0,44	-
31.05.2023	0,652	25	24,49	24,49	24	0	0	66,8	40,2	26,56	0,55	0,44	-
01.06.2023	0,671	25,39	24,89	24,89	24	0	0	67	40,1	26,96	0,55	0,44	-
02.06.2023	0,681	25,75	25,26	25,26	24	0	0	66,8	39,8	26,96	0,55	0,44	-
03.06.2023	0,641	24,55	24,07	24,07	24	0	0	66,8	40,2	26,64	0,55	0,44	-
04.06.2023	0,685	26,39	25,87	25,87	24	0	0	66,9	40,6	26,39	0,55	0,44	-
05.06.2023	0,626	24	23,52	23,52	24	0	0	66,9	40,4	26,46	0,55	0,44	-
06.06.2023	0,607	24,69	24,18	24,18	24	0	0	66,8	41,5	25,32	0,55	0,44	-
07.06.2023	0,626	24,33	23,81	23,81	24	0	0	67	40,7	26,27	0,55	0,44	-
08.06.2023	0,57	23,95	23,47	23,47	24	0	0	66,8	42,5	24,34	0,55	0,44	-
09.06.2023	0,582	22,99	22,53	22,53	24	0	0	66,7	40,9	25,82	0,55	0,44	-
10.06.2023	0,567	22,99	22,53	22,53	24	0	0	66,6	41,4	25,16	0,55	0,44	-
11.06.2023	0,559	22,97	22,52	22,52	24	0	0	66,5	41,6	24,91	0,55	0,44	-
12.06.2023	0,593	32,93	32,25	32,25	24	0	0	67,6	49,2	18,39	0,55	0,44	-
13.06.2023	0,555	31,37	30,71	30,71	24	0	0	67,7	49,6	18,19	0,55	0,44	-
14.06.2023	0,614	24	23,53	23,53	24	0	0	66,9	40,9	26,08	0,55	0,44	-
15.06.2023	0,617	24	23,53	23,53	24	0	0	66,8	40,6	26,21	0,53	0,43	-
16.06.2023	0,61	23,54	23,08	23,08	24	0	0	66,8	40,3	26,46	0,52	0,43	-
17.06.2023	0,574	23,67	23,19	23,19	24	0	0	66,8	41,9	24,81	0,54	0,44	-
18.06.2023	0,633	24,23	23,75	23,75	24	0	0	66,9	40,3	26,57	0,54	0,44	-
19.06.2023	0,595	23,9	23,43	23,43	24	0	0	66,8	41,4	25,41	0,54	0,43	-
20.06.2023	0,586	23,03	22,57	22,57	24	0	0	66,9	40,8	26,05	0,54	0,43	-
21.06.2023	0,593	23,27	22,83	22,83	24	0	0	66,8	40,8	25,91	0,54	0,43	-
22.06.2023	0,569	23,45	22,97	22,97	24	0	0	66,7	41,9	24,78	0,54	0,43	-
23.06.2023	0,554	22,31	21,86	21,86	24	0	0	66,7	41,4	25,31	0,54	0,43	-
Итого:	18,944	765,17	749,87	749,87	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,944												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2023	1711,598	72279,51	70556	70556
23.06.2023	1730,542	73044,68	71305,87	71305,87

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.06.2023 8:21:11