

#88265#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2024 по 23.06.2024

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК  
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград  
Номер абонента 4402  
Порядковый номер 7028  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00272058  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2024	0,572	20,87	20,46	20,46	24	0	0	66,3	38,3	27,99	0,53	0,43	-
25.05.2024	0,546	19,63	19,21	19,21	24	0	0	66,2	37,7	28,48	0,53	0,43	-
26.05.2024	0,614	21,21	20,81	20,81	24	0	0	66,5	37	29,41	0,53	0,43	-
27.05.2024	0,537	19,82	19,42	19,42	24	0	0	66	38,3	27,72	0,53	0,43	-
28.05.2024	0,538	19,82	19,41	19,41	24	0	0	66,2	38,4	27,79	0,53	0,43	-
29.05.2024	0,533	19,56	19,19	19,19	24	0	0	66,3	38,4	27,87	0,53	0,43	-
30.05.2024	0,554	19,87	19,45	19,45	24	0	0	66,3	37,8	28,53	0,53	0,43	-
31.05.2024	0,586	21,03	20,62	20,62	24	0	0	66,5	38,1	28,42	0,53	0,43	-
01.06.2024	0,553	19,78	19,39	19,39	24	0	0	66,4	37,9	28,46	0,53	0,43	-
02.06.2024	0,614	22,49	22,05	22,05	24	0	0	66,6	38,7	27,86	0,53	0,43	-
03.06.2024	0,606	21,13	20,71	20,71	24	0	0	66,4	37,1	29,32	0,53	0,43	-
04.06.2024	0,542	20,51	20,11	20,11	24	0	0	66,2	39,2	27,01	0,53	0,43	-
05.06.2024	0,527	19,31	18,94	18,94	24	0	0	66,2	38,5	27,72	0,53	0,43	-
06.06.2024	0,599	20,91	20,48	20,48	24	0	0	66,5	37,2	29,33	0,53	0,43	-
07.06.2024	0,574	20,76	20,32	20,32	24	0	0	66,4	38,1	28,25	0,53	0,43	-
08.06.2024	0,568	20,22	19,81	19,81	24	0	0	66,3	37,5	28,78	0,53	0,43	-
09.06.2024	0,617	21,3	20,88	20,88	24	0	0	66,3	36,8	29,56	0,53	0,43	-
10.06.2024	0,574	20,3	19,9	19,9	24	0	0	66,5	37,6	28,92	0,53	0,43	-
11.06.2024	0,589	20,78	20,36	20,36	24	0	0	66,4	37,3	29,07	0,53	0,43	-
12.06.2024	0,609	21,66	21,22	21,22	24	0	0	66,5	37,7	28,73	0,53	0,43	-
13.06.2024	0,611	21,09	20,66	20,66	24	0	0	66,5	36,9	29,56	0,53	0,43	-
14.06.2024	0,559	20,21	19,8	19,8	24	0	0	66,4	38	28,35	0,54	0,43	-
15.06.2024	0,611	21,47	21,04	21,04	24	0	0	66,5	37,4	29,17	0,54	0,43	-
16.06.2024	0,643	22,07	21,62	21,62	24	0	0	66,6	36,9	29,65	0,53	0,43	-
17.06.2024	0,574	20,34	19,92	19,92	24	0	0	66,5	37,6	28,87	0,53	0,43	-
18.06.2024	0,555	19,85	19,45	19,45	24	0	0	66,4	37,7	28,68	0,53	0,43	-
19.06.2024	0,559	19,95	19,54	19,54	24	0	0	66,2	37,6	28,57	0,53	0,43	-
20.06.2024	0,571	20,33	19,92	19,92	24	0	0	66,2	37,4	28,76	0,53	0,43	-
21.06.2024	0,619	21,9	21,46	21,46	24	0	0	66,6	37,8	28,84	0,53	0,43	-
22.06.2024	0,578	20,85	20,42	20,42	24	0	0	66,4	38	28,37	0,53	0,43	-
23.06.2024	0,639	22,15	21,7	21,7	24	0	0	66,5	37	29,52	0,53	0,43	-
Итого:	17,971	641,17	628,27	628,27	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,971												

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2024	2268,226	91784,61	89602,7	89602,7
23.06.2024	2286,197	92425,78	90230,97	90230,97

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.06.2024 9:13:03