

#133787#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Сергеева 3-9, Калининград

4402

7028

ВКТ-7

00272058

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	0,687	22,68	22,21	22,21	24	0	0	67,3	36,3	31,08	0,52	0,45	-
25.05.2025	0,731	23,56	23,06	23,06	24	0	0	67,5	35,7	31,79	0,52	0,45	-
26.05.2025	0,709	23,8	23,31	23,31	24	0	0	67,4	36,9	30,52	0,53	0,45	-
27.05.2025	0,559	18,88	18,48	18,48	21	3	1	67	36,8	30,16	0,55	0,46	-
28.05.2025	0,618	20,38	19,94	19,94	24	0	0	67,5	36,5	30,97	0,55	0,46	-
29.05.2025	0,589	19,46	19,06	19,06	24	0	0	67,4	36,6	30,79	0,56	0,46	-
30.05.2025	0,633	20,73	20,3	20,3	24	0	0	67,5	36,2	31,26	0,55	0,46	-
31.05.2025	0,649	24,29	23,83	23,83	24	0	0	65,6	38,3	27,23	0,55	0,46	-
01.06.2025	0,704	22,74	22,28	22,28	24	0	0	67,3	35,8	31,54	0,55	0,46	-
02.06.2025	0,577	19,65	19,22	19,22	24	0	0	67	37	29,96	0,55	0,46	-
03.06.2025	0,587	20,69	20,28	20,28	24	0	0	66,8	37,7	29,05	0,55	0,46	-
04.06.2025	0,56	19,7	19,3	19,3	24	0	0	66,7	37,7	28,98	0,55	0,46	-
05.06.2025	0,618	21,53	21,1	21,1	24	0	0	66,9	37,5	29,41	0,56	0,46	-
06.06.2025	0,581	20,42	19,99	19,99	24	0	0	66,6	37,5	29,07	0,56	0,46	-
07.06.2025	0,596	21,19	20,77	20,77	24	0	0	66,5	37,7	28,77	0,56	0,46	-
08.06.2025	0,612	22,41	21,96	21,96	24	0	0	66,4	38,5	27,86	0,55	0,46	-
09.06.2025	0,575	21,4	20,97	20,97	24	0	0	66,3	38,7	27,58	0,56	0,46	-
10.06.2025	0,574	22,12	21,67	21,67	24	0	0	66,1	39,6	26,52	0,56	0,46	-
11.06.2025	0,576	22,01	21,55	21,55	24	0	0	66	39,3	26,76	0,56	0,46	-
12.06.2025	0,589	22,03	21,6	21,6	24	0	0	66	38,6	27,3	0,56	0,46	-
13.06.2025	0,6	21,52	21,09	21,09	24	0	0	66,4	38	28,38	0,57	0,47	-
14.06.2025	0,591	21,53	21,1	21,1	24	0	0	66,2	38,2	28,04	0,57	0,47	-
15.06.2025	0,573	21,24	20,82	20,82	24	0	0	66,1	38,6	27,46	0,57	0,47	-
16.06.2025	0,54	20,79	20,38	20,38	24	0	0	65,7	39,2	26,48	0,57	0,47	-
17.06.2025	0,545	20,73	20,3	20,3	24	0	0	65,9	39,1	26,85	0,56	0,47	-
18.06.2025	0,57	21,36	20,93	20,93	24	0	0	65,9	38,7	27,23	0,56	0,47	-
19.06.2025	0,515	23,42	22,98	22,98	24	0	0	64,4	41,9	22,45	0,56	0,47	-
20.06.2025	0,512	21,82	21,41	21,41	24	0	0	65,1	41,1	23,97	0,57	0,47	-
21.06.2025	0,525	19,89	19,49	19,49	24	0	0	66,4	39,3	27,07	0,56	0,47	-
22.06.2025	0,591	21,33	20,89	20,89	24	0	0	66,6	38,3	28,36	0,56	0,47	-
23.06.2025	0,54	20,13	19,72	19,72	24	0	0	66,3	39	27,31	0,56	0,47	-
Итого:	18,426	663,43	649,99	649,99	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,426												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	489,894	16333,89	15946,62	15946,62
23.06.2025	508,32	16997,32	16596,61	16596,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.06.2025 7:32:41