

#7244#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Сергеева 3-9, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 7028
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00272058
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,466	36,31	35,59	35,59	24	0	0	66	52,9	13,06	0,55	0,42	-
25.06.2021	0,463	28,15	27,59	27,59	24	0	0	65,1	48,3	16,8	0,55	0,42	-
26.06.2021	0,481	28,26	27,68	27,68	24	0	0	65,3	48	17,29	0,55	0,42	-
27.06.2021	0,496	27,72	27,18	27,18	24	0	0	65,6	47,3	18,35	0,55	0,42	-
28.06.2021	0,453	27,42	26,9	26,9	24	0	0	65	48,2	16,83	0,54	0,43	-
29.06.2021	0,481	28,51	27,94	27,94	24	0	0	64,9	47,7	17,2	0,5	0,43	-
30.06.2021	0,441	51,03	50,2	50,2	24	0	0	60,1	51,3	8,79	0,53	0,43	-
01.07.2021	0,467	30,94	30,35	30,35	24	0	0	65,4	50	15,35	0,53	0,43	-
02.07.2021	0,48	29,78	29,16	29,16	24	0	0	65,7	49,3	16,36	0,53	0,43	-
03.07.2021	0,477	29,67	29,09	29,09	24	0	0	65,7	49,4	16,3	0,53	0,43	-
04.07.2021	0,497	30,32	29,71	29,71	24	0	0	65,6	48,8	16,82	0,53	0,43	-
05.07.2021	0,469	29,25	28,66	28,66	24	0	0	65,5	49,1	16,38	0,53	0,43	-
06.07.2021	0,474	30,06	29,46	29,46	24	0	0	65,1	49	16,1	0,53	0,43	-
07.07.2021	0,462	30,2	29,62	29,62	24	0	0	65	49,4	15,59	0,53	0,43	-
08.07.2021	0,475	30,4	29,81	29,81	24	0	0	64,8	48,8	15,96	0,52	0,43	-
09.07.2021	0,469	30,26	29,68	29,68	24	0	0	64,7	48,9	15,8	0,52	0,43	-
10.07.2021	0,485	30,61	30,01	30,01	24	0	0	64,7	48,6	16,17	0,52	0,43	-
11.07.2021	0,482	30,97	30,35	30,35	24	0	0	64,6	48,7	15,85	0,52	0,43	-
12.07.2021	0,5	30,76	30,13	30,13	24	0	0	65,2	48,6	16,6	0,52	0,43	-
13.07.2021	0,458	29,57	29,02	29,02	24	0	0	64,9	49,2	15,75	0,53	0,43	-
14.07.2021	0,468	30,21	29,63	29,63	24	0	0	64,8	49	15,78	0,53	0,43	-
15.07.2021	0,434	29,57	28,99	28,99	24	0	0	64,7	49,8	14,89	0,53	0,43	-
16.07.2021	0,436	29,63	29,07	29,07	24	0	0	64,6	49,6	15,04	0,52	0,43	-
17.07.2021	0,431	39,74	39,01	39,01	24	0	0	62,6	51,6	11,06	0,52	0,43	-
18.07.2021	0,433	30,08	29,48	29,48	24	0	0	64,5	49,8	14,7	0,52	0,43	-
19.07.2021	0,449	30,47	29,89	29,89	24	0	0	64,5	49,4	15,06	0,53	0,43	-
20.07.2021	0,45	29,86	29,27	29,27	24	0	0	64,7	49,4	15,37	0,53	0,43	-
21.07.2021	0,472	30,24	29,64	29,64	24	0	0	64,7	48,7	15,94	0,53	0,43	-
22.07.2021	0,5	30,53	29,94	29,94	24	0	0	64,8	48,1	16,73	0,53	0,43	-
23.07.2021	0,455	29,96	29,41	29,41	24	0	0	64,6	49	15,52	0,53	0,43	-
Итого:	14,004	930,48	912,46	912,46	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	14,004												

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	621,768	30215,58	29479,86	29479,86
23.07.2021	635,772	31146,06	30392,32	30392,32

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 7:44:42